

**RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ARAGUARI, AMANHECE, PIRACAÍBA, ARARAPIRA, FLORESTINA E BARRAÇÃO**

A Superintendência de Água e Esgoto – SAE, do Município de Araguari, através de seu Superintendente, com base na Lei Orgânica do Município de Araguari, em seu Art. 223, torna público os resultados das análises bacteriológicas da água servida à população, em amostras coletadas em (endereços locais), conforme relacionados a seguir:

**ARAGUARI**

<b>Nº Exame</b>	<b>Data da Coleta</b>	<b>Amostras Coletadas em Endereços Locais</b>	<b>CRL</b>	<b>Coliformes Totais/Fecais</b>
001	02/01/13	Rua Isolina Soares, 640 - Vieno	0,30	Ausentes
002	02/01/13	Rua André Fernandes dos Reis, 140 - Vieno	0,30	Ausentes
003	02/01/13	Rua Dois, 325 - Ouro Verde	0,30	Ausentes
004	02/01/13	Rua Oito, 223 - Ouro Verde	0,20	Ausentes
005	03/01/13	Av. Minas Gerais, 3419	0,20	Ausentes
006	03/01/13	Rua Mário Ribeiro, 180 - Aeroporto Sul	0,20	Ausentes
007	03/01/13	Av. do Contorno, 2240	0,20	Ausentes
008	03/01/13	Rua Tulipa, 23 - Santa Helena	0,20	Ausentes
009	03/01/13	Rua dos Lírios, 144 - Santa Helena	0,20	Ausentes
010	04/01/13	Rua da Paz, 17 - Santa Helena	0,80	Ausentes
011	04/01/13	Rua Circular, 20 - Santa Helena	0,20	Ausentes
012	04/01/13	Rua Silvino Brandão, 10	0,20	Ausentes
013	07/01/13	Rua Osmundo Rodrigues da Cunha, 310 - Sibipiruna	0,20	Ausentes
014	07/01/13	Rua Professor José Rodrigues Oliveira, 20 - Paineiras	0,30	Ausentes
015	07/01/13	Rua Cecília Schwartzman, 765	0,60	Ausentes
016	07/01/13	Av. Mato Grosso, 440	0,30	Ausentes
017	07/01/13	Rua São José, 223 - Paraíso	0,30	Ausentes
018	08/01/13	Rua Jacinta Cruz, 162 - Paraíso	0,30	Ausentes
019	08/01/13	Rua Joviano Troncha, 05 - Sibipiruna	0,50	Ausentes
020	08/01/13	Alameda Valdor Araújo Naves, 165 - Sibipiruna	0,70	Ausentes
021	09/01/13	Rua das Castanheiras, 67 - São Sebastião	0,40	Ausentes
022	09/01/13	Rua dos Carvalhos, 372 - São Sebastião	0,30	Ausentes
023	09/01/13	Rua dos Buritis, 805 - São Sebastião	0,40	Ausentes
024	09/01/13	Av. Paraná, 190 - Goiás Parte Alta	0,30	Ausentes
025	09/01/13	Rua das Nogueiras, 190 - São Sebastião	0,30	Ausentes
026	10/01/13	Rua Alvorada, 347 - Independência	1,00	Ausentes
027	10/01/13	Rua Tocantins, 130 - Santa Terezinha	5,51	Ausentes
028	10/01/13	Rua Quinze de Agosto, 115 - Santa Terezinha	1,00	Ausentes
029	10/01/13	Rua Brejo Alegre, 385 - Santa Terezinha	1,00	Ausentes
030	10/01/13	Av. Coronel Belchior de Godoy, 719	1,00	Ausentes
031	11/01/13	Rua Coromandel, 867 - Santiago	0,30	Ausentes
032	11/01/13	Rua Monte Carmelo, 205 - Jóquei Clube	0,30	Ausentes
033	11/01/13	Rua Anhanguera, 546 - Jóquei Clube	0,20	Ausentes
034	11/01/13	Rua Pires do Rio, 230 - Jóquei Clube	0,30	Ausentes
035	11/01/13	Rua José Carlos, 720 - Santiago	0,30	Ausentes

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
036	14/01/13	Av. da Saudade, 141	0,30	Ausentes
037	14/01/13	Rua Floriano Peixoto, 618	0,20	Ausentes
038	14/01/13	Rua Moreira César, 352 - Miranda	0,20	Ausentes
039	14/01/13	Av. Mato Grosso, 1870	0,20	Ausentes
040	14/01/13	Rua Ceará, 530 - Santa Terezinha	0,30	Ausentes
041	15/01/13	Rua Ventania, 642 - Independência	0,20	Ausentes
042	15/01/13	Rua das Araras, 188 - Independência	0,20	Ausentes
043	15/01/13	Rua Dr. Hugo Aguiar, 241 - Independência	0,30	Ausentes
044	15/01/13	Rua Florestina, 671 - Miranda	0,30	Ausentes
045	15/01/13	Rua Coronel José Ferreira Alves, 285	0,40	Ausentes
046	16/01/13	Rua Satélite, 10 - Beatriz	0,50	Ausentes
047	16/01/13	Rua Otacílio Pinto de Oliveira, 230 - Novo Horizonte	0,30	Ausentes
048	16/01/13	Rua Aparecida Alamy, 230 - Novo Horizonte	0,30	Ausentes
049	16/01/13	Av. Pércio Perfeito, 31 - Distrito Industrial	0,50	Ausentes
050	16/01/13	Rua Conceição Dorázio, 130	0,20	Ausentes
051	16/01/13	Rua Ituiutaba, 341 - Miranda	0,20	Ausentes
052	17/01/13	Rua Newton Atheniel, 850 - Aeroporto Sul	0,70	Ausentes
053	17/01/13	Rua Paraná, 327 - Aeroporto	0,20	Ausentes
054	17/01/13	Rua Claudinei Roosevelt Della Posta, 435 - Flamboyants	0,60	Ausentes
055	17/01/13	Rua Marajó, 20	0,30	Ausentes
056	17/01/13	Rua João Fernandes da Silva, 50 - Amorim	0,30	Ausentes
057	18/01/13	Rua Coromandel, 1030 - Amorim	0,40	Ausentes
058	18/01/13	Rua Rio de Janeiro, 965 - Amorim	0,50	Ausentes
059	18/01/13	Rua Abrão Calil, 235 - Amorim	0,40	Ausentes
060	18/01/13	Rua Alagoas, 220 - Idelmino	0,50	Ausentes
061	18/01/13	Rua Tuiuti, 360 - Bosque	0,50	Ausentes
062	21/01/13	Rua Marechal Deodoro, 87	0,20	Ausentes
063	21/01/13	Rua Dom Pedro II, 198	0,20	Ausentes
064	21/01/13	Av. Coronel Teodolino Pereira de Araújo, 283	0,30	Ausentes
065	21/01/13	Rua Quinca Mariano, 212	0,20	Ausentes
066	21/01/13	Rua João Peixoto, 108	0,20	Ausentes
067	22/01/13	Rua João dos Santos Moutinho, 570 - Goiás	0,50	Ausentes
068	22/01/13	Rua Maria Rosa dos Santos, 57 - Goiás	0,50	Ausentes
069	22/01/13	Rua Severino Alves Cardoso, 20 - Goiás	0,50	Ausentes
070	22/01/13	Rua Luiz Scalia, 275 - Goiás	0,50	Ausentes
071	22/01/13	Rua Dona Cesária, 322	0,60	Ausentes
072	23/01/13	Rua Daniel Xavier, 36	0,20	Ausentes
073	23/01/13	Rua Padre Lafaiete, 138	0,20	Ausentes
074	23/01/13	Rua Afonso Pena, 884	0,20	Ausentes
075	23/01/13	Rua Marciano Santos, 855	0,20	Ausentes
076	23/01/13	Rua dos Limpadores, 04 - Goiás	0,20	Ausentes
077	24/01/13	Rua Raul José de Belém,	0,60	Ausentes
078	24/01/13	Rua Bela Vista, 466 - Amorim	0,50	Ausentes
079	25/01/13	Praça Getúlio Vargas, 185	0,30	Ausentes

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
080	25/01/13	Rua Caluta Santos, 183	0,30	Ausentes
081	25/01/13	Rua Estrela do Sul, 140	0,30	Ausentes
082	25/01/13	Rua Gonçalves Dias, 41	0,20	Ausentes
083	25/01/13	Rua Uberaba, 254	0,30	Ausentes
084	28/01/13	Rua Avaré, 160	0,50	Ausentes
085	28/01/13	Rua Jaime Gomes, 681	0,40	Ausentes
086	28/01/13	Rua Dr. Alberto Moreira, 200	0,40	Ausentes
087	28/01/13	Rua Rodolfo Paixão, 160	0,30	Ausentes
088	28/01/13	Rua Tertuliano Goulart, 380	0,40	Ausentes
089	29/01/13	Rua Natália Wolfgang, 55 - Industrial	0,20	Ausentes
090	29/01/13	Rua Manoel Borges, 300	0,20	Ausentes
091	29/01/13	Rua Willian Peixoto Fernandes, 320 - Morada de Fátima	0,20	Ausentes
092	29/01/13	Rua Três, 130 - Portal de Fátima	0,20	Ausentes
093	29/01/13	Rua Tamandaré, 836	0,20	Ausentes
094	30/01/13	Rua Joana Castro Ferreira, 171 - Residencial Madri	0,70	Ausentes
095	30/01/13	Rua Luziânia, 67 - Maria Eugênia	0,30	Ausentes
096	30/01/13	Rua Formosa, 326 - Maria Eugênia	0,30	Ausentes
097	30/01/13	Alameda Eugênio Nasciutti, 36 - Maria Eugênia	0,30	Ausentes
098	30/01/13	Av. Coronel Belisário Rodrigues da Cunha, 120	0,40	Ausentes
099	31/01/13	Rua Paulino Abdalla, 495 - Bosque	0,30	Ausentes
100	31/01/13	Rua Ângelo de Lima, 388 - Bosque	0,30	Ausentes

## AMANHECE

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	03/01/13	Rua João Alamy, 121	0,70	Ausentes
002	03/01/13	Posto Policial	0,70	Ausentes
003	03/01/13	Rua do Comércio, 240	0,70	Ausentes
004	03/01/13	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,70	Ausentes
005	09/01/13	Posto Policial	0,30	Ausentes
006	09/01/13	Rua João Alamy, 121	0,30	Ausentes
007	09/01/13	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,30	Ausentes
008	09/01/13	Rua do Comércio, 240	0,30	Ausentes
009	16/01/13	Rua do Comércio, 240	0,20	Ausentes
010	16/01/13	Posto Policial	0,30	Ausentes
011	16/01/13	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,30	Ausentes
012	16/01/13	Rua João Alamy, 121	0,30	Ausentes
013	25/01/13	Rua João Alamy, 121	0,50	Ausentes
014	25/01/13	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,50	Ausentes
015	25/01/13	Rua do Comércio, 240	0,50	Ausentes
016	25/01/13	Posto Policial	0,50	Ausentes

**PIRACAÍBA**

<b>Nº Exame</b>	<b>Data da Coleta</b>	<b>Amostras Coletadas em Endereços Locais</b>	<b>CRL</b>	<b>Coliformes Totais/Fecais</b>
001	04/01/13	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,30	Ausentes
002	04/01/13	Rua Pedro Borges, 116	0,20	Ausentes
003	04/01/13	Rua Orozino Medeiros, 35	0,20	Ausentes
004	04/01/13	Rua Afonso Guimarães, 33	0,30	Ausentes
005	11/01/13	Rua Pedro Borges, 116	0,20	Ausentes
006	11/01/13	Rua Orozino Medeiros, 35	0,20	Ausentes
007	11/01/13	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,20	Ausentes
008	11/01/13	Rua Afonso Guimarães, 33	0,20	Ausentes
009	18/01/13	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,50	Ausentes
010	18/01/13	Rua Afonso Guimarães, 33	0,40	Ausentes
011	18/01/13	Rua Pedro Borges, 116	0,50	Ausentes
012	18/01/13	Rua Orozino Medeiros, 35	0,50	Ausentes
013	25/01/13	Rua Afonso Guimarães, 33	0,30	Ausentes
014	25/01/13	Rua Pedro Borges, 116	0,30	Ausentes
015	25/01/13	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,30	Ausentes
016	25/01/13	Rua Orozino Medeiros, 35	0,30	Ausentes

**ARARAPIRA**

<b>Nº Exame</b>	<b>Data da Coleta</b>	<b>Amostras Coletadas em Endereços Locais</b>	<b>CRL</b>	<b>Coliformes Totais/Fecais</b>
001	04/01/13	Rua Demerval Barbosa, 12	1,00	Ausentes
002	04/01/13	Rua Hermógenes Pereira, 74	0,90	Ausentes
003	11/01/13	Rua Demerval Barbosa, 12	0,30	Ausentes
004	11/01/13	Rua Hermógenes Pereira, 74	0,30	Ausentes
005	18/01/13	Rua Demerval Barbosa, 12	0,30	Ausentes
006	18/01/13	Rua Hermógenes Pereira, 74	0,30	Ausentes
007	25/01/13	Rua Demerval Barbosa, 12	0,50	Ausentes
008	25/01/13	Rua Hermógenes Pereira, 74	0,50	Ausentes

**FLORESTINA**

<b>Nº Exame</b>	<b>Data da Coleta</b>	<b>Amostras Coletadas em Endereços Locais</b>	<b>CRL</b>	<b>Coliformes Totais/Fecais</b>
001	04/01/13	Rua Manoel Caetano, 64	0,50	Ausentes
002	04/01/13	Rua Antônio Caetano, 90	0,70	Ausentes
003	11/01/13	Rua Manoel Caetano, 64	0,90	Ausentes
004	11/01/13	Rua Antônio Caetano, 100	0,90	Ausentes
005	18/01/13	Rua Manoel Caetano, 30	1,00	Ausentes
006	18/01/13	Rua Antônio Caetano, 90	1,00	Ausentes
007	23/01/13	Rua Antônio Caetano, 90	0,70	Ausentes
008	23/01/13	Rua Manoel Caetano, 64	0,70	Ausentes

**BARRACÃO**

<b>Nº Exame</b>	<b>Data da Coleta</b>	<b>Amostras Coletadas em Endereços Locais</b>	<b>CRL</b>	<b>Coliformes Totais/Fecais</b>
001	04/01/13	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	1,00	Ausentes
002	04/01/13	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,70	Ausentes
003	11/01/13	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	1,00	Ausentes
004	11/01/13	Rua Cláudio Guimarães, 40	1,00	Ausentes
005	18/01/13	Rua Cláudio Guimarães, 40	1,30	Ausentes
006	18/01/13	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	1,30	Ausentes
007	24/01/13	Rua Cláudio Guimarães, 40	1,30	Ausentes
008	24/01/13	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	1,30	Ausentes

**Nota:**

CRL: Cloro Residual Livre (Valor permitido pela Portaria 2.914 de 12/12/11 do Ministério da Saúde: mínimo de 0,2 e máximo de 2,0 mg/l).

Coliformes Totais/Fecais: ausência em 100 ml da amostra coletada.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO – SAE, Araguari-MG, 18 de fevereiro de 2.013.

**JOSÉ FLÁVIO DE LIMA NETO**  
**Superintendente**

**MARLY RODRIGUES NEVES**  
**Engenheira Química – CRQ 02301159**  
**Coord. Tratamento de Água e Esgoto**