

**RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ARAGUARI, AMANHECE, PIRACAÍBA, ARARAPIRA, FLORESTINA E BARRAÇÃO**

A Superintendência de Água e Esgoto – SAE, do Município de Araguari, através de seu Superintendente, com base na Lei Orgânica do Município de Araguari, em seu Art. 223, torna público os resultados das análises bacteriológicas da água servida à população, em amostras coletadas em (endereços locais), conforme relacionados a seguir:

**ARAGUARI**

<b>Nº Exame</b>	<b>Data da Coleta</b>	<b>Amostras Coletadas em Endereços Locais</b>	<b>CRL</b>	<b>Coliformes Totais/Fecais</b>
001	06/03/14	Rua Vereador Nicolino Caetano Guimarães, 570 - Paineiras	0,90	Ausentes
002	06/03/14	Rua Tapajós, 100 - Paraíso	1,30	Ausentes
003	06/03/14	Rua Joviano Troncha, 5 A - Sibipiruna	0,60	Ausentes
004	06/03/14	Rua Santo Antônio, 260 - Sibipiruna	0,50	Ausentes
005	07/03/14	Condomínio Sibipiruna	0,80	Ausentes
006	07/03/14	Rua Santa Rita, 165 - Paraíso	0,80	Ausentes
007	07/03/14	Rua Santa Goretti, 55	0,90	Ausentes
008	07/03/14	Rua Padre Gusmão, 140 - Paraíso	0,30	Ausentes
009	10/03/14	Av. das Palmeiras, 63 - São Sebastião	1,50	Ausentes
010	10/03/14	Rua dos Buritis, 805 - São Sebastião	1,50	Ausentes
011	10/03/14	Rua das Cabriunas, 570 - São Sebastião	1,50	Ausentes
012	10/03/14	Rua dos Jequitibás, 720 - São Sebastião	1,50	Ausentes
013	10/03/14	Rua dos Cedros, 200 - São Sebastião	1,20	Ausentes
014	11/03/14	Rua Estados Unidos, 275 - Independência	0,70	Ausentes
015	11/03/14	Rua Maurílio Piretti, 330 - Independência	0,30	Ausentes
016	11/03/14	Rua Alvorada, 377 - Independência	0,80	Ausentes
017	11/03/14	Rua Brejo Alegre, 620 - Independência	0,50	Ausentes
018	11/03/14	Rua Ararapira, 357 - Santiago	0,30	Ausentes
019	12/03/14	Rua Amanhece, 210 - Jôquei Clube	1,00	Ausentes
020	12/03/14	Rua Tupaciguara, 193 - Miranda	0,70	Ausentes
021	12/03/14	Rua Cláudio Manoel, 206 - Miranda	1,00	Ausentes
022	12/03/14	Rua Ipameri, 322 - Jôquei Clube	0,80	Ausentes
023	12/03/14	Av. Minas Gerais, 184	0,70	Ausentes
024	13/03/14	Rua Conceição Dorázio, 280 - Interlagos	0,30	Ausentes
025	13/03/14	Rua Benedito Naves Cocota, 185 - Interlagos	0,90	Ausentes
026	13/03/14	Av. Coronel Belchior de Godoy, 26	1,00	Ausentes
027	13/03/14	Rua Florestina, 725 - Miranda	1,00	Ausentes
028	13/03/14	Av. Mato Grosso, 984	1,00	Ausentes
029	14/03/14	Rua Coronel José Ferreira Alves, 285	0,70	Ausentes
030	14/03/14	Rua Catalão, 530	0,80	Ausentes
031	14/03/14	Rua Cesário Alvim, 472	0,70	Ausentes
032	14/03/14	Rua Dr. Ciro Palmerston, 220	0,80	Ausentes
033	14/03/14	Av. Miguel Assad Debs, 380	0,90	Ausentes
034	14/03/14	Av. Dr. Oswaldo Pieruccetti	0,80	Ausentes
035	17/03/14	Av. Jardim Botânico, 318 - Santa Helena	0,20	Ausentes

<b>Nº Exame</b>	<b>Data da Coleta</b>	<b>Amostras Coletadas em Endereços Locais</b>	<b>CRL</b>	<b>Coliformes Totais/Fecais</b>
036	17/03/14	Rua José Tiradentes de Lima, 1125	0,20	Ausentes
037	17/03/14	Rua Padre Feijó, 128 - Aeroporto	0,20	Ausentes
038	17/03/14	Rua Riachuelo, 50 - Aeroporto	0,30	Ausentes
039	17/03/14	Rua Circular, 356 - Santa Helena	0,30	Ausentes
040	18/03/14	Rua Um, 81 - Jardim Canaã	0,20	Ausentes
041	18/03/14	Rua Trindade, 30 - Beatriz	0,20	Ausentes
042	18/03/14	Rua Otacílio Pinto de Oliveira, 230 - Novo Horizonte	1,50	Ausentes
043	18/03/14	Av. Pércio Perfeito, 506 - Distrito Industrial	0,50	Ausentes
044	19/03/14	Rua das Rosas, 50 - Santa Helena	0,50	Ausentes
045	19/03/14	Rua Amapá, 422	0,20	Ausentes
046	19/03/14	Av. Minas Gerais, 3419	0,50	Ausentes
047	19/03/14	Rua Horizonte, 131 - Santa Helena	0,40	Ausentes
048	20/03/14	Rua Afonso Pena, 889	0,50	Ausentes
049	20/03/14	Rua Rodolfo Paixão, 720	0,40	Ausentes
050	20/03/14	Rua Pedro Nasciutti, 696	0,50	Ausentes
051	20/03/14	Rua Saraiva, 554	0,50	Ausentes
052	20/03/14	Rua Marciano Santos, 1082	0,50	Ausentes
053	21/03/14	Rua Dom Pedro II, 198	0,60	Ausentes
054	21/03/14	Rua Aurélio de Oliveira, 575	0,70	Ausentes
055	21/03/14	Rua Coronel Lindolfo França, 111	0,50	Ausentes
056	21/03/14	Rua Rio Branco, 234	0,50	Ausentes
057	21/03/14	Rua Brasil Accioly, 79	0,50	Ausentes
058	24/03/14	Rua José Vicente de Lima, 20 - Goiás	0,40	Ausentes
059	24/03/14	Rua Dona Cesária, 342	0,50	Ausentes
060	24/03/14	Rua Manoel Cadima, 140	0,50	Ausentes
061	24/03/14	Av. Senador Melo Viana, 200	0,50	Ausentes
062	24/03/14	Rua João Teixeira de Aguiar, 570	0,50	Ausentes
063	24/03/14	Rua Paulino Abdalla, 50 - Bosque	0,80	Ausentes
064	24/03/14	Rua Ângelo de Lima, 67 - Bosque	1,00	Ausentes
065	25/03/14	Rua Dois, 70 - Morada de Fátima	0,30	Ausentes
066	25/03/14	Rua Vereador Adolfo Duarte, 225	0,30	Ausentes
067	25/03/14	Rua Israel Pinheiro, 253 - Brasília	0,30	Ausentes
068	25/03/14	Rua Tocantins, 510 - Brasília	0,30	Ausentes
069	25/03/14	Rua Paracatu, 95 - Brasília	0,70	Ausentes
070	25/03/14	Rua Tabocas, 477 - Maria Eugênia	0,40	Ausentes
071	25/03/14	Rua Cinco, 161 - Residencial Madri	0,50	Ausentes
072	26/03/14	Rua Manoel da Cruz Póvoa, 101 - Industrial	0,40	Ausentes
073	26/03/14	Rua Maria José Póvoa, 185 - Industrial	0,30	Ausentes
074	26/03/14	Rua Sebastião Henrique Clemente, 200	0,30	Ausentes
075	26/03/14	Av. Benedito Teodoro Naves, 1012 - Vieno	0,80	Ausentes
076	26/03/14	Rua José Monteiro Araújo, 561 - Vieno	0,80	Ausentes
077	26/03/14	Rua Quatro, 501 - Ouro Verde	0,80	Ausentes
078	26/03/14	Rua Oito, 223 - Ouro Verde	0,30	Ausentes
079	27/03/14	Rua José do Patrocínio, 291	0,50	Ausentes

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
080	27/03/14	Rua Afonso Pena, 59	1,00	Ausentes
081	27/03/14	Rua Paulo Muller, 270	0,80	Ausentes
082	27/03/14	Rua Mauro Cunha, 10 - Bosque	0,90	Ausentes
083	27/03/14	Praça Getúlio Vargas, 185	0,80	Ausentes
084	27/03/14	Rua Uberaba, 431	1,00	Ausentes
085	28/03/14	Rua Dr. Alberto Moreira, 28	1,00	Ausentes
086	28/03/14	Rua Felício dos Santos, 120	0,20	Ausentes
087	28/03/14	Rua Jaime Gomes, 283	0,90	Ausentes
088	28/03/14	Praça Farid Nader, 79	0,60	Ausentes
089	28/03/14	Rua Raul José de Belém, 1826	0,30	Ausentes
090	28/03/14	Rua Iturama, 10 - Amorim	0,30	Ausentes
091	31/03/14	Av. Santos Dumont, 67	0,20	Ausentes
092	31/03/14	Rua Rio de Janeiro, 275 - Amorim	0,30	Ausentes
093	31/03/14	Rua Irmã Margarida, 277	0,20	Ausentes
094	31/03/14	Rua Inhambus, 50 - Bosque	0,30	Ausentes
095	31/03/14	Rua Tuiuti, 360 - Bosque	0,30	Ausentes
096	31/03/14	Rua São Salvador, 880 - Amorim	0,30	Ausentes
097	31/03/14	Rua Pernambuco, 230 - Eduardo Moreira	0,30	Ausentes
098	31/03/14	Rua Jacy Firmino Costa, 45	0,30	Ausentes
099	31/03/14	Av. Porto Alegre, 120	0,30	Ausentes
100	31/03/14	Rua Raimundo Joel, 820 - Milenium	0,80	Ausentes

## AMANHECE

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	06/03/14	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,30	Ausentes
002	06/03/14	Rua João Alamy, 121	0,30	Ausentes
003	06/03/14	Posto Policial	0,40	Ausentes
004	06/03/14	Rua do Comércio, 240	0,30	Ausentes
005	13/03/14	Rua do Comércio, 240	1,50	Ausentes
006	13/03/14	Rua Coronel Filadelfo, 620	1,00	Ausentes
007	13/03/14	Rua João Alamy, 121	1,50	Ausentes
008	13/03/14	Posto Policial	1,50	Ausentes
009	21/03/14	Rua João Alamy, 121	0,30	Ausentes
010	21/03/14	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,30	Ausentes
011	21/03/14	Posto Policial	0,30	Ausentes
012	21/03/14	Rua do Comércio, 240	0,30	Ausentes
013	28/03/14	Rua João Alamy, 121	0,30	Ausentes
014	28/03/14	Rua do Comércio, 240	0,30	Ausentes
015	28/03/14	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,30	Ausentes
016	28/03/14	Posto Policial	0,30	Ausentes

**PIRACAÍBA**

<b>Nº Exame</b>	<b>Data da Coleta</b>	<b>Amostras Coletadas em Endereços Locais</b>	<b>CRL</b>	<b>Coliformes Totais/Fecais</b>
001	06/03/14	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,50	Ausentes
002	06/03/14	Rua Pedro Borges, 305	0,50	Ausentes
003	06/03/14	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,50	Ausentes
004	06/03/14	Rua Afonso Guimarães, 12	0,50	Ausentes
005	13/03/14	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	1,00	Ausentes
006	13/03/14	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	1,00	Ausentes
007	13/03/14	Rua Afonso Guimarães, 12	1,00	Ausentes
008	13/03/14	Rua Pedro Borges, 305	1,00	Ausentes
009	20/03/14	Rua Pedro Borges, 305	0,30	Ausentes
010	20/03/14	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,30	Ausentes
011	20/03/14	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,30	Ausentes
012	20/03/14	Rua Afonso Guimarães, 12	0,30	Ausentes
013	27/03/14	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	1,00	Ausentes
014	27/03/14	Rua Pedro Borges, 305	0,90	Ausentes
015	27/03/14	Rua Afonso Guimarães, 12	1,20	Ausentes
016	27/03/14	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	1,50	Ausentes

**ARARAPIRA**

<b>Nº Exame</b>	<b>Data da Coleta</b>	<b>Amostras Coletadas em Endereços Locais</b>	<b>CRL</b>	<b>Coliformes Totais/Fecais</b>
001	06/03/14	Rua da Mangueira, 14	0,70	Ausentes
002	06/03/14	Rua Demerval Barbosa, 12	0,50	Ausentes
003	14/03/14	Rua Demerval Barbosa, 12	0,90	Ausentes
004	14/03/14	Rua da Mangueira, 14	0,90	Ausentes
005	21/03/14	Rua da Mangueira, 14	0,80	Ausentes
006	21/03/14	Rua Demerval Barbosa, 12	0,80	Ausentes
007	28/03/14	Rua da Mangueira, 14	0,50	Ausentes
008	28/03/14	Rua Demerval Barbosa, 12	0,50	Ausentes

**FLORESTINA**

<b>Nº Exame</b>	<b>Data da Coleta</b>	<b>Amostras Coletadas em Endereços Locais</b>	<b>CRL</b>	<b>Coliformes Totais/Fecais</b>
001	06/03/14	Rua Antônio Caetano, 90	0,30	Ausentes
002	06/03/14	Rua Manoel Caetano, 64	0,30	Ausentes
003	14/03/14	Rua Manoel Caetano, 64	0,30	Ausentes
004	14/03/14	Rua Antônio Caetano, 90	0,30	Ausentes
005	20/03/14	Rua Antônio Caetano, 90	0,50	Ausentes
006	20/03/14	Rua Manoel Caetano, 64	0,50	Ausentes
007	28/03/14	Rua Antônio Caetano, 90	0,40	Ausentes
008	28/03/14	Rua Manoel Caetano, 64	0,40	Ausentes

**BARRACÃO**

<b>Nº Exame</b>	<b>Data da Coleta</b>	<b>Amostras Coletadas em Endereços Locais</b>	<b>CRL</b>	<b>Coliformes Totais/Fecais</b>
001	06/03/14	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	1,00	Ausentes
002	06/03/14	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,50	Ausentes
003	13/03/14	Rua Cláudio Guimarães, 40	1,50	Ausentes
004	13/03/14	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	1,00	Ausentes
005	20/03/14	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,30	Ausentes
006	20/03/14	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,30	Ausentes
007	27/03/14	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,60	Ausentes
008	27/03/14	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,60	Ausentes

**Nota:**

CRL: Cloro Residual Livre (Valor permitido pela Portaria 2.914 de 12/12/11 do Ministério da Saúde: mínimo de 0,2 e máximo de 2,0 mg/l).

Coliformes Totais/Fecais: ausência em 100 ml da amostra coletada.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO – SAE, Araguari-MG, 22 de abril de 2.014.

**DR. JOSÉ FLÁVIO DE LIMA NETO**  
Superintendente

**MARLY RODRIGUES NEVES**  
Engenheira Química – CRQ 02301159  
Coord. Tratamento de Água e Esgoto