

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ARAGUARI, AMANHECE, PIRACAÍBA, ARARAPIRA, FLORESTINA E BARRAÇÃO

A Superintendência de Água e Esgoto – SAE, do Município de Araguari, através de seu Superintendente, com base na Lei Orgânica do Município de Araguari, em seu Art. 223, torna público os resultados das análises bacteriológicas da água servida à população, em amostras coletadas em (endereços locais), conforme relacionados a seguir:

ARAGUARI

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	02/07/12	Escola Estadual José Carneiro da Cunha - São Sebastião	0,40	Ausentes
002	02/07/12	Rua dos Tamburis, 600 - São Sebastião	0,50	Ausentes
003	02/07/12	Rua dos Buritis, 805 - São Sebastião	0,50	Ausentes
004	02/07/12	Rua dos Oitis, 305 - São Sebastião	0,50	Ausentes
005	02/07/12	Av. Pernambuco, 2600 - Sewa	0,40	Ausentes
006	03/07/12	Rua Pernambuco, 230 - Eduardo Moreira	0,80	Ausentes
007	03/07/12	Av. Santos Dumont, 67	0,90	Ausentes
008	03/07/12	Rua Guarani, 320 - Amorim	1,00	Ausentes
009	03/07/12	Rua Bonanza, 130 - Amorim	1,00	Ausentes
010	03/07/12	Av. Vereador Geraldo Teodoro da Silva, 1480	1,00	Ausentes
011	04/07/12	Rua dos Rouxinóis, 80 - Bosque	0,90	Ausentes
012	04/07/12	Rua Argentina, 373 - Bosque	0,90	Ausentes
013	04/07/12	Praça Pedro Teixeira, 80	0,90	Ausentes
014	04/07/12	Rua Agmon Mendes Vieira, 305 - Flamboyants	1,00	Ausentes
015	04/07/12	Rua Newton Atheniel, 600 - Milenium	1,00	Ausentes
016	05/07/12	Av. Minas Gerais, 3060	0,50	Ausentes
017	05/07/12	Rua Paulo Henrique de Rezende, 50 - Aeroporto Sul	0,50	Ausentes
018	05/07/12	Av. do Contorno, 2240 - Santa Helena	0,40	Ausentes
019	05/07/12	Rua Circular, 442 - Santa Helena	0,40	Ausentes
020	05/07/12	Rua dos Lírios, 144 - Santa Helena	0,30	Ausentes
021	06/07/12	Rua Silvino Brandão, 120	0,50	Ausentes
022	06/07/12	Rua José Tiradentes de Lima, 1514	0,40	Ausentes
023	06/07/12	Rua da Paz, 37 - Santa Helena	0,40	Ausentes
024	06/07/12	Rua Ângelo de Lima, 380 - Bosque	0,40	Ausentes
025	06/07/12	Rua Marconi, 51 - Bosque	0,40	Ausentes
026	09/07/12	Rua Gonçalves Dias, 59	0,70	Ausentes
027	09/07/12	Rua Antônio Lemos da Silva, 441	1,10	Ausentes
028	09/07/12	Praça Terezinha França de Lima, 45	1,00	Ausentes
029	09/07/12	Praça Farid Nader, 79	1,00	Ausentes
030	09/07/12	Rua Avaré, 180	1,00	Ausentes
031	10/07/12	Rua Jaime Gomes, 56	0,70	Ausentes
032	10/07/12	Rua José do Patrocínio, 318	0,70	Ausentes
033	10/07/12	Rua Antônio Camilo da Costa, 27 - Bosque	0,60	Ausentes
034	10/07/12	Rua Júlio Erbeta, 70	0,70	Ausentes
035	10/07/12	Praça Getúlio Vargas, 112	0,70	Ausentes

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
036	11/07/12	Rua Amélia Araújo, 110 - Sibipiruna	0,30	Ausentes
037	11/07/12	Rua Joviano Troncha, 05 - Sibipiruna	0,40	Ausentes
038	11/07/12	Rua Santo Antônio, 269 - Sibipiruna	0,30	Ausentes
039	11/07/12	Rua Professor José Rodrigues de Oliveira, 20 - Paineiras	0,30	Ausentes
040	11/07/12	Rua Professora Heloísa Cury, 61 - Paineiras	0,40	Ausentes
041	12/07/12	Rua Orlando Martins Gomes, 185 - Sibipiruna	0,30	Ausentes
042	12/07/12	Rua Duzentos e Dois, 130 - Paraíso	0,40	Ausentes
043	12/07/12	Rua São José, 225 - Paraíso	0,40	Ausentes
044	12/07/12	Rua Sete, 180 - Ouro Verde	0,70	Ausentes
045	12/07/12	C . E. M. Hermenegildo Marques Veloso - Ouro Verde	0,60	Ausentes
046	13/07/12	Rua Willian Peixoto Fernandes, 785 - Morada de Fátima	0,50	Ausentes
047	13/07/12	Rua Paracatu, 110 - Brasília	0,40	Ausentes
048	13/07/12	Rua Um, 203 - Residencial Madri	0,40	Ausentes
049	13/07/12	Av. Maria Abadia da Costa, 430 - Maria Eugênia	0,30	Ausentes
050	13/07/12	Rua Tabocas, 477 - Maria Eugênia	0,40	Ausentes
051	16/07/12	Rua Manoel Borges, 300 - Morada de Fátima	0,40	Ausentes
052	16/07/12	Rua Marinha Alves da Rocha, 120 - Industrial	0,40	Ausentes
053	16/07/12	Rua Adolfo Carlos Carísio, 50 - Industrial	0,40	Ausentes
054	16/07/12	Av. Hugo Alessi, 299 - Industrial	0,40	Ausentes
055	16/07/12	Av. Bahia, 1200	0,40	Ausentes
056	17/07/12	Rua dos Expedicionários, 184	0,80	Ausentes
057	17/07/12	Rua Rio Branco, 60	0,60	Ausentes
058	17/07/12	Av. Coronel Teodolino Pereira de Araújo, 383	0,70	Ausentes
059	17/07/12	Rua Quinca Mariano, 212	0,60	Ausentes
060	17/07/12	Rua Coronel Lindolfo Rodrigues da Cunha, 115	0,60	Ausentes
061	18/07/12	Rua Satélite, 10 - Beatriz	0,40	Ausentes
062	18/07/12	Rua Lourdes Rodrigues da Cunha, 1100 - Novo Horizonte	0,30	Ausentes
063	18/07/12	Rua Otacílio Pinto de Oliveira, 430 - Novo Horizonte	0,20	Ausentes
064	18/07/12	Av. Pércio Perfeito, 31 - Distrito Industrial	0,40	Ausentes
065	19/07/12	Rua Padre Lafaiete, 365	0,60	Ausentes
066	19/07/12	Rua Rodolfo Paixão, 720	0,70	Ausentes
067	19/07/12	Rua Olegário Maciel, 70	0,70	Ausentes
068	19/07/12	Rua Wenceslau Braz, 470	0,60	Ausentes
069	19/07/12	Rua Pedro Nasciutti, 695	0,70	Ausentes
070	20/07/12	Av. Senador Melo Viana, 121	0,20	Ausentes
071	20/07/12	Rua João Teixeira de Aguiar, 470 - Goiás	0,30	Ausentes
072	20/07/12	Rua Dona Cesária, 322	0,20	Ausentes
073	20/07/12	Rua Coronel José Ferreira Alves, 1127	0,40	Ausentes
074	20/07/12	Praça da Constituição, 107	0,30	Ausentes
075	23/07/12	Rua Monte Carmelo, 185 - Jóquei Clube	0,30	Ausentes
076	23/07/12	Rua Luiz Carlos, 72 - Santiago	0,30	Ausentes
077	23/07/12	Rua das Palmeiras, 120 - Palmeiras do Império	0,30	Ausentes
078	23/07/12	Rua Ponte Terra, 320 - Santiago	0,30	Ausentes
079	23/07/12	Rua Goiandira, 546 - Jóquei Clube	0,20	Ausentes

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
080	24/07/12	Av. Coronel Belchior de Godoy, 26	0,40	Ausentes
081	24/07/12	Av. da Saudade, 250	0,30	Ausentes
082	24/07/12	Rua Hermes da Fonseca, 949 - Miranda	0,30	Ausentes
083	24/07/12	Av. Minas Gerais, 120	0,30	Ausentes
084	24/07/12	Rua Ararapira, 357 - Santiago	0,40	Ausentes
085	25/07/12	Rua Estados Unidos, 771 - Independência	0,30	Ausentes
086	25/07/12	Rua das Araras, 171	0,30	Ausentes
087	25/07/12	Rua Duque de Caxias, 258 - Miranda	0,30	Ausentes
088	25/07/12	Rua Dr. Ciro Palmerston, 539	0,30	Ausentes
089	25/07/12	Rua Jaime Araújo, 597 - Santa Terezinha	0,30	Ausentes
090	26/07/12	Rua Estácio de Sá, 1675 - Miranda	0,30	Ausentes
091	26/07/12	Rua Itumbiara, 121 - Miranda	0,30	Ausentes
092	26/07/12	Rua Coronel Filadelfo de Lima, 143	0,30	Ausentes
093	26/07/12	Rua Coronel José Ferreira Alves, 285	0,30	Ausentes
094	26/07/12	Rua Joaquim Aníbal, 519	0,40	Ausentes
095	27/07/12	Rua José Monteiro Araújo, 581 - Vieno	0,30	Ausentes
096	27/07/12	Rua Isolina Soares, 180 - Vieno	0,40	Ausentes
097	27/07/12	Rua Maurílio Pireti, 330 - Independência	0,30	Ausentes
098	27/07/12	Rua Florestina, 120 - Miranda	0,40	Ausentes
099	30/07/12	Rua Raul José de Belém, 1400	0,80	Ausentes
100	30/07/12	Av. das Codornas, 796 - Idelmino	0,60	Ausentes

AMANHECE

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	04/07/12	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,70	Ausentes
002	04/07/12	Rua João Alamy, 121	0,70	Ausentes
003	04/07/12	Rua do Comércio, 240	0,70	Ausentes
004	04/07/12	Posto Policial	0,70	Ausentes
005	11/07/12	Rua João Alamy, 121	0,50	Ausentes
006	11/07/12	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,50	Ausentes
007	11/07/12	Rua do Comércio, 240	0,50	Ausentes
008	11/07/12	Posto Policial	0,50	Ausentes
009	18/07/12	Rua João Alamy, 121	0,20	Ausentes
010	18/07/12	Posto Policial	0,20	Ausentes
011	18/07/12	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,30	Ausentes
012	18/07/12	Rua do Comércio, 240	0,20	Ausentes
013	25/07/12	Rua João Alamy, 121	1,00	Ausentes
014	25/07/12	Rua do Comércio, 240	1,00	Ausentes
015	25/07/12	Posto Policial	1,00	Ausentes
016	25/07/12	Rua Coronel Filadelfo, 620	1,00	Ausentes

PIRACAÍBA

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	06/07/12	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,40	Ausentes
002	06/07/12	Rua Orozino Medeiros, 35	0,30	Ausentes
003	06/07/12	Rua Afonso Guimarães, 33	0,30	Ausentes
004	06/07/12	Rua Pedro Borges, 116	0,40	Ausentes
005	13/07/12	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,50	Ausentes
006	13/07/12	Rua Afonso Guimarães, 33	0,50	Ausentes
007	13/07/12	Rua Orozino Medeiros, 35	0,40	Ausentes
008	13/07/12	Rua Pedro Borges, 116	0,30	Ausentes
009	20/07/12	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,80	Ausentes
010	20/07/12	Rua Afonso Guimarães, 33	0,80	Ausentes
011	20/07/12	Rua Pedro Borges, 116	0,80	Ausentes
012	20/07/12	Rua Orozino Medeiros, 35	0,80	Ausentes
013	26/07/12	Rua Orozino Medeiros, 35	0,70	Ausentes
014	26/07/12	Rua Pedro Borges, 116	0,70	Ausentes
015	26/07/12	Rua Afonso Guimarães, 33	0,70	Ausentes
016	26/07/12	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,70	Ausentes

ARARAPIRA

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	06/07/12	Rua Demerval Barbosa, 12	0,70	Ausentes
002	06/07/12	Rua Hermógenes Pereira, 74	0,70	Ausentes
003	13/07/12	Rua Demerval Barbosa, 12	0,20	Ausentes
004	13/07/12	Rua Hermógenes Pereira, 74	0,20	Ausentes
005	20/07/12	Rua Demerval Barbosa, 12	0,30	Ausentes
006	20/07/12	Rua Hermógenes Pereira, 74	0,30	Ausentes
007	27/07/12	Rua Demerval Barbosa, 12	0,40	Ausentes
008	27/07/12	Rua Hermógenes Pereira, 74	0,40	Ausentes

FLORESTINA

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	06/07/12	Rua Manoel Caetano, 67	0,90	Ausentes
002	06/07/12	Rua Antônio Caetano, 100	0,90	Ausentes
003	13/07/12	Rua Manoel Caetano, 64	0,40	Ausentes
004	13/07/12	Rua Antônio Caetano, 90	0,40	Ausentes
005	20/07/12	Rua Antônio Caetano, 100	0,50	Ausentes
006	20/07/12	Rua Manoel Caetano, 64	0,50	Ausentes
007	26/07/12	Rua Manoel Caetano, 64	0,50	Ausentes
008	26/07/12	Rua Antônio Caetano, 100	0,50	Ausentes

BARRACÃO

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	06/07/12	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,30	Ausentes
002	06/07/12	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,30	Ausentes
003	13/07/12	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,30	Ausentes
004	13/07/12	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,30	Ausentes
005	20/07/12	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,40	Ausentes
006	20/07/12	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,40	Ausentes
007	26/07/12	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,20	Ausentes
008	26/07/12	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,20	Ausentes

Nota:

CRL: Cloro Residual Livre (Valor permitido pela Portaria 2.918 de 12/12/11 do Ministério da Saúde: mínimo de 0,2 e máximo de 2,0 mg/l).

Coliformes Totais/Fecais: ausência em 100 ml da amostra coletada.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO – SAE, Araguari-MG, 08 de agosto de 2.012.

LUCIANA MENEZES DE RESENDE
Superintendente

MARLY RODRIGUES NEVES
Engenheira Química – CRQ 02301159
Coord. Tratamento de Água e Esgoto