

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ARAGUARI, AMANHECE, PIRACAÍBA, ARARAPIRA, FLORESTINA E BARRAÇÃO

A Superintendência de Água e Esgoto – SAE, do Município de Araguari, através de seu Superintendente, com base na Lei Orgânica do Município de Araguari, em seu Art. 223, torna público os resultados das análises bacteriológicas da água servida à população, em amostras coletadas em (endereços locais), conforme relacionados a seguir:

ARAGUARI

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	02/04/12	Centro Educ. Municipal Papa João XXIII - Novo Horizonte	0,30	Ausentes
002	02/04/12	Rua Lourdes Rodrigues da Cunha, 551 - Novo Horizonte	0,30	Ausentes
003	02/04/12	Av. Pércio Perfeito, 31 - Distrito Industrial	0,40	Ausentes
004	02/04/12	Rua Satélite, 10 - Beatriz	0,70	Ausentes
005	02/04/12	Rua Ademar dos Reis, 291 - Flamboyants	0,70	Ausentes
006	03/04/12	Escola Estadual Dona Eleonora Pieruccetti - Amorim	0,30	Ausentes
007	03/04/12	Rua São Salvador, 120 - Amorim	0,40	Ausentes
008	03/04/12	Rua Coromandel, 877 - Amorim	0,40	Ausentes
009	03/04/12	Rua dos Inhambus, 110 - Bosque	0,30	Ausentes
010	03/04/12	Rua Manaus, 60 - Eduardo Moreira	0,40	Ausentes
011	04/04/12	Escola Estadual Rainha da Paz - Milenium	0,50	Ausentes
012	04/04/12	Rua Andorinhas, 73 - Idelmino	0,40	Ausentes
013	04/04/12	Escola Estadual Paes de Almeida - Idelmino	0,40	Ausentes
014	04/04/12	Rua Tuiuti, 360 - Bosque	0,40	Ausentes
015	04/04/12	Rua Professor José Rodrigues Oliveira, 20 - Paineiras	0,30	Ausentes
016	09/04/12	Rua Santo Antônio, 269 - Sibipiruna	0,40	Ausentes
017	09/04/12	Rua Santa Rita, 165 - Paraíso	0,40	Ausentes
018	09/04/12	Rua São José, 225 - Paraíso	0,40	Ausentes
019	09/04/12	Rua Tapajós, 505 - Paraíso	0,30	Ausentes
020	09/04/12	Escola Estadual Katy Belém - Paraíso	0,30	Ausentes
021	10/04/12	Rua Dr. Marden Barbosa, 365 - Paineiras	0,30	Ausentes
022	10/04/12	Alameda Eduardo Alves da Silva, 80 - Sibipiruna	0,30	Ausentes
023	10/04/12	Rua Isolina Soares, 670 - Vieno	0,50	Ausentes
024	10/04/12	Rua André Fernandes Reis, 140 - Vieno	0,50	Ausentes
025	10/04/12	Rua Duque de Caxias, 415 - Miranda	0,30	Ausentes
026	11/04/12	Rua Maria Amabile Chiovato Dorázio, 150 - Interlagos	0,40	Ausentes
027	11/04/12	Rua B, 30 - Conjunto Alvorada	0,30	Ausentes
028	11/04/12	Rua Ituiutaba, 285 - Miranda	0,40	Ausentes
029	11/04/12	Rua Cláudio Manoel, 206 - Miranda	0,40	Ausentes
030	11/04/12	Av. Minas Gerais, 120	0,40	Ausentes
031	12/04/12	CEMEI - Maria de Fátima Oliveira - Jóquei Clube	0,30	Ausentes
032	12/04/12	Rua Araxá, 835 - Palmeiras do Império	0,30	Ausentes
033	12/04/12	Rua Abadia dos Dourados, 152 - Jóquei Clube	0,30	Ausentes
034	12/04/12	Rua Ararapira, 357 - Santiago	0,30	Ausentes
035	12/04/12	Av. da Saudade, 141	0,30	Ausentes

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
036	13/04/12	Escola Estadual Isolina França Soares	0,30	Ausentes
037	13/04/12	Rua Dom Silvério, 80	0,30	Ausentes
038	13/04/12	Santa Casa de Misericórdia	0,30	Ausentes
039	13/04/12	Rua Uruguaiana, 131	0,30	Ausentes
040	13/04/12	Rua Cesário Alvim, 867	0,30	Ausentes
041	16/04/12	Rua Alvorada, 585 - Independência	0,40	Ausentes
042	16/04/12	Escola Estadual São Judas Tadeu	0,30	Ausentes
043	16/04/12	Rua Brejo Alegre, 245 - Independência	0,40	Ausentes
044	16/04/12	Rua Dr. Hugo Aguiar, 241 - Independência	0,40	Ausentes
045	16/04/12	Rua Ceará, 733 - Santa Terezinha	0,30	Ausentes
046	16/04/12	Rua da Glória, 292	0,30	Ausentes
047	17/04/12	Rua Raul José de Belém, 1255	0,70	Ausentes
048	17/04/12	Rua Iturama, 20 - Amorim	0,70	Ausentes
049	17/04/12	Rua Oito, 223 - Ouro Verde	0,40	Ausentes
050	17/04/12	Rua Um, 90 - Ouro Verde	0,50	Ausentes
051	18/04/12	Rua das Nogueiras, 190 - São Sebastião	0,70	Ausentes
052	18/04/12	Escola Estadual José Carneiro - São Sebastião	0,60	Ausentes
053	18/04/12	Rua dos Jequitibás, 230 - São Sebastião	0,70	Ausentes
054	18/04/12	Av. Palmeiras, 223 - São Sebastião	0,70	Ausentes
055	18/04/12	Rua dos Buritis, 805 - São Sebastião	0,70	Ausentes
056	19/04/12	Rua Jaime Gomes, 55	0,90	Ausentes
057	19/04/12	Rua José do Patrocínio, 318	0,80	Ausentes
058	19/04/12	Travessa Umbelina Santos Lima, 50 - Bosque	0,70	Ausentes
059	19/04/12	Travessa São Vicente, 80	0,60	Ausentes
060	19/04/12	Av. Minas Gerais, 1485	0,90	Ausentes
061	20/04/12	Rua Gonçalves Dias, 44	0,70	Ausentes
062	20/04/12	Escola Estadual Professor Antônio Marques	0,70	Ausentes
063	20/04/12	Praça José Rodrigues Alves, 32	0,60	Ausentes
064	20/04/12	Rua Dr. Alberto Moreira, 160	0,70	Ausentes
065	20/04/12	Rua Avaré, 28	0,70	Ausentes
066	23/04/12	Rua Dom Pedro II, 198	0,60	Ausentes
067	23/04/12	Rua Quinca Mariano, 212	0,70	Ausentes
068	23/04/12	Av. Coronel Teodolino Pereira de Araújo, 283	0,60	Ausentes
069	23/04/12	Praça Padre Nilo Tabuquini, 32	0,60	Ausentes
070	23/04/12	Rua Rio Branco, 10	0,70	Ausentes
071	24/04/12	Rua Aquileu Nogueira, 15	0,60	Ausentes
072	24/04/12	Rua Padre Lafaiete, 138	0,60	Ausentes
073	24/04/12	Rua Afonso Pena, 899	0,60	Ausentes
074	24/04/12	Rua Pedro Nasciutti, 695	0,60	Ausentes
075	24/04/12	Rua Marciano Santos, 855	0,60	Ausentes
076	25/04/12	Rua Dona Cesária, 321	0,60	Ausentes
077	25/04/12	Rua Severino Alves Cardoso, 14 - Goiás	0,60	Ausentes
078	25/04/12	Av. Senador Melo Viana, 545	0,60	Ausentes
079	25/04/12	Rua Júlio dos Santos, 238 - Goiás	0,50	Ausentes

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
080	25/04/12	Rua João dos Santos Moutinho, 570 - Goiás	0,50	Ausentes
081	25/04/12	Av. Nicolau Dorázio, 250 - Industrial	0,50	Ausentes
082	25/04/12	Av. Hugo Alessi, 299 - Industrial	0,50	Ausentes
083	25/04/12	Rua Alex Fernandes França, 110 - Industrial	0,50	Ausentes
084	26/04/12	Av. Brasil, 1515 - Portal de Fátima	0,50	Ausentes
085	26/04/12	Rua Três, 120 - Portal de Fátima	0,50	Ausentes
086	26/04/12	Rua Jacyr Guedes da Costa, 305 - Morada de Fátima	0,60	Ausentes
087	26/04/12	Rua A, 120 - Residencial Madri	0,50	Ausentes
088	26/04/12	PSF do Bairro Brasília	0,50	Ausentes
089	26/04/12	Rua Niquelândia, 180 - Brasília	0,60	Ausentes
090	26/04/12	Rua Tabocas, 477 - Maria Eugênia	0,50	Ausentes
091	27/04/12	Rua da Paz, 37 - Santa Helena	0,20	Ausentes
092	27/04/12	Rua Horizonte, 131 - Santa Helena	0,30	Ausentes
093	27/04/12	Av. Minas Gerais, 3419	0,60	Ausentes
094	27/04/12	Rua Riachuelo, 101 - Aeroporto	0,50	Ausentes
095	27/04/12	Rua Mário Ribeiro, 180 - Aeroporto Sul	0,50	Ausentes
096	27/04/12	Rua Caetés, 110 - Aeroporto	0,50	Ausentes
097	27/04/12	Av. Batalhão Mauá, 2058	0,50	Ausentes
098	27/04/12	CEM Ondina Moutinho	0,50	Ausentes
099	27/04/12	Rua Paulino Abdalla, 55 - Bosque	0,50	Ausentes
100	27/04/12	Rua Ângelo de Lima, 67 - Bosque	0,50	Ausentes

AMANHECE

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	04/04/12	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,40	Ausentes
002	04/04/12	Rua João Alamy, 121	0,30	Ausentes
003	04/04/12	Rua do Comércio, 240	0,30	Ausentes
004	04/04/12	Posto Policial	0,30	Ausentes
005	12/04/12	Rua do Comércio, 240	0,30	Ausentes
006	12/04/12	Rua João Alamy, 121	0,30	Ausentes
007	12/04/12	Posto Policial	0,30	Ausentes
008	12/04/12	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,30	Ausentes
009	20/04/12	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,20	Ausentes
010	20/04/12	Posto Policial	0,20	Ausentes
011	20/04/12	Rua do Comércio, 240	0,20	Ausentes
012	20/04/12	Rua João Alamy, 121	0,20	Ausentes
013	25/04/12	Rua Coronel Filadelfo, 620	0,50	Ausentes
014	25/04/12	Rua do Comércio, 240	0,50	Ausentes
015	25/04/12	Posto Policial	0,50	Ausentes
016	25/04/12	Rua João Alamy, 121	0,50	Ausentes

PIRACAÍBA

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	04/04/12	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,30	Ausentes
002	04/04/12	Rua Afonso Guimarães, 33	0,30	Ausentes
003	04/04/12	Rua Orozino Medeiros, 35	0,30	Ausentes
004	04/04/12	Rua Pedro Borges, 116	0,50	Ausentes
005	11/04/12	Rua Orozino Medeiros, 35	1,00	Ausentes
006	11/04/12	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	1,00	Ausentes
007	11/04/12	Rua Afonso Guimarães, 33	1,00	Ausentes
008	11/04/12	Rua Pedro Borges, 116	1,00	Ausentes
009	20/04/12	Rua Orozino Medeiros, 35	0,80	Ausentes
010	20/04/12	Rua Afonso Guimarães, 33	0,80	Ausentes
011	20/04/12	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,80	Ausentes
012	20/04/12	Rua Pedro Borges, 116	0,80	Ausentes
013	27/04/12	Rua Orozino Medeiros, 35	0,70	Ausentes
014	27/04/12	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,40	Ausentes
015	27/04/12	Rua Afonso Guimarães, 33	0,70	Ausentes
016	27/04/12	Rua Pedro Borges, 116	0,70	Ausentes

ARARAPIRA

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	04/04/12	Rua Demerval Barbosa, 12	0,30	Ausentes
002	04/04/12	Rua Hermógenes Pereira, 74	0,30	Ausentes
003	11/04/12	Rua Demerval Barbosa, 12	0,70	Ausentes
004	11/04/12	Rua Hermógenes Pereira, 74	0,70	Ausentes
005	20/04/12	Rua Hermógenes Pereira, 74	0,20	Ausentes
006	20/04/12	Rua Demerval Barbosa, 12	0,20	Ausentes
007	27/04/12	Rua Hermógenes Pereira, 74	0,20	Ausentes
008	27/04/12	Rua Demerval Barbosa, 12	2,00	Ausentes

FLORESTINA

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	04/04/12	Rua Antônio Caetano, 90	0,30	Ausentes
002	04/04/12	Rua Manoel Caetano, 64	0,30	Ausentes
003	11/04/12	Rua Antônio Caetano, 100	0,50	Ausentes
004	11/04/12	Rua Manoel Caetano, 64	0,50	Ausentes
005	20/04/12	Rua Antônio Caetano, 30	0,30	Ausentes
006	20/04/12	Rua Manoel Caetano, 64	0,30	Ausentes
007	27/04/12	Rua Antônio Caetano, 30	0,70	Ausentes
008	27/04/12	Rua Manoel Caetano, 64	0,70	Ausentes

BARRACÃO

Nº Exame	Data da Coleta	Amostras Coletadas em Endereços Locais	CRL	Coliformes Totais/Fecais
001	04/04/12	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,40	Ausentes
002	04/04/12	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,30	Ausentes
003	11/04/12	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,60	Ausentes
004	11/04/12	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,60	Ausentes
005	20/04/12	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,30	Ausentes
006	20/04/12	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,30	Ausentes
007	27/04/12	Praça Melo Viana, S/N - Restaurante	0,80	Ausentes
008	27/04/12	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,80	Ausentes

Nota:

CRL: Cloro Residual Livre (Valor permitido pela Portaria 2.918 de 12/12/11 do Ministério da Saúde: mínimo de 0,2 e máximo de 2,0 mg/l).

Coliformes Totais/Fecais: ausência em 100 ml da amostra coletada.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO – SAE, Araguari-MG, 11 de maio de 2.012.

LUCIANA MENEZES DE RESENDE
Superintendente

MARLY RODRIGUES NEVES
Engenheira Química – CRQ 02301159
Coord. Tratamento de Água e Esgoto