

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ARAGUARI, AMANHECE, PIRACAÍBA, ARARAPIRA, FLORESTINA E BARRAÇÃO

A Superintendência de Água e Esgoto – SAE, do Município de Araguari, através de seu Superintendente, com base na Lei Orgânica do Município de Araguari, em seu Art. 223, torna público os resultados das análises bacteriológicas da água servida à população, em amostras coletadas em (endereços locais), conforme relacionados a seguir:

ARAGUARI

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	02-05-06	Rua Iturama, 20 - Amorim	0,50	CT=0
002	02-05-06	Rua Raul José de Belém, 785	0,50	CT=0
003	02-05-06	Rua Tuiuti, 360 - Bosque	0,60	CT=0
004	02-05-06	Rua Paulino Abdalla, 918 - Bosque	0,50	CT=0
005	02-05-06	Rua Mauro Cunha, 10 - Bosque	0,60	CT=0
006	03-05-06	Rua Isolina Soares, 430 - Vieno	0,40	CT=0
007	03-05-06	Rua Antônio de Andrade Machado, 550 - Milenium	0,50	CT=0
008	03-05-06	Av. Porto Alegre, 1010 - Milenium	0,60	CT=0
009	03-05-06	Praça Latifa Cafrune, 350 - Flamboyants	0,60	CT=0
010	03-05-06	Rua Ademar dos Reis, 140 - Flamboyants	0,70	CT=0
011	04-05-06	Rua Quatro, 291 – Ouro Verde	0,40	CT=0
012	04-05-06	Rua Oito, 215 – Ouro Verde	0,40	CT=0
013	04-05-06	Av. G, 41 – Conjunto Alvorada	0,40	CT=0
014	04-05-06	Av. E, 830 – Conjunto Alvorada	0,30	CT=0
015	04-05-06	Rua Sebastião Naves, 750	0,30	CT=0
016	05-05-06	Rua Leopoldo Fernandes, 100 - Paraíso	0,50	CT=0
017	05-05-06	Centro de Saúde do Bairro Paraíso	0,50	CT=0
018	05-05-06	Av. Mato Grosso, 334	0,50	CT=0
019	05-05-06	Rua Cecília Schwartzman, 765 - Paraíso	0,40	CT=0
020	05-05-06	Rua Coronel Carneiro, 250 - Paraíso	0,50	CT=0
021	08-05-06	Rua Ângelo de Lima, 237 - Bosque	0,60	CT=0
022	08-05-06	Av. Coronel Teodolino Pereira de Araújo, 40	0,50	CT=0
023	08-05-06	Rua Quinca Mariano, 214	0,50	CT=0
024	08-05-06	Rua Coronel Lindolfo França, 275	0,50	CT=0
025	08-05-06	Rua Joaquim Aníbal, 46	0,50	CT=0
026	09-05-06	Rua Tambu, 380 - Beatriz	0,50	CT=0
027	09-05-06	Rua Otacílio Pinto de Oliveira, 1120 – Novo Horizonte	0,60	CT=0
028	09-05-06	Rua Padre Nilo, 275 – Novo Horizonte	0,50	CT=0
029	09-05-06	Rua Saturno, 335 - Beatriz	0,40	CT=0
030	09-05-06	Rua Lourdes Rodrigues da Cunha, 551 – Novo Horizonte	0,40	CT=0
031	10-05-06	Rua Uberaba, 432	0,40	CT=0
032	10-05-06	Rua Major Joaquim Magalhães, 199	0,30	CT=0
033	10-05-06	Rua Antônio Lemos da Silva, 178	0,50	CT=0
034	10-05-06	Rua Jaime Gomes, 1108	0,50	CT=0
035	10-05-06	Rua Carolina Marques, 52	0,40	CT=0



NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
036	11-05-06	Rua Marajó, 40 - Beatriz	0,40	CT=0
037	11-05-06	Rua Rondônia, 60 – Eduardo Moreira	0,60	CT=0
038	11-05-06	Rua São Luiz, 372 - Aeroporto	0,40	CT=0
039	11-05-06	Rua Goiás, 308 - Aeroporto	0,50	CT=0
040	11-05-06	Rua Joaquim Barbosa, 356 - Amorim	0,50	CT=0
041	12-05-06	Rua José Tiradentes de Lima, 1205 - Aeroporto	0,60	CT=0
042	12-05-06	Rua Silvino Brandão, 24 - Aeroporto	0,50	CT=0
043	12-05-06	Av. Padre Norberto, 160 – Jardim Regina	0,60	CT=0
044	12-05-06	Rua Paulo Muller, 82	0,60	CT=0
045	12-05-06	Tv. São Vicente, 50	0,40	CT=0
046	15-05-06	Rua Coromandel, 1100 - Amorim	0,60	CT=0
047	15-05-06	Rua Padre Nicácio, 440 - Amorim	0,60	CT=0
048	15-05-06	Av. Santos Dumont, 67	0,50	CT=0
049	15-05-06	Rua Rio de Janeiro, 865 - Amorim	0,40	CT=0
050	15-05-06	Rua Tamoios, 250 - Amorim	0,60	CT=0
051	16-05-06	Rua Dom Pedro II, 198	0,50	CT=0
052	16-05-06	Rua Rio Branco, 10	0,50	CT=0
053	16-05-06	Rua Ângelo Lasafã, 55	0,50	CT=0
054	16-05-06	Rua João Peixoto, 53	0,50	CT=0
055	16-05-06	Rua Padre Lafaiete, 38	0,50	CT=0
056	17-05-06	Rua Cristalina, 325 – Maria Eugênia	0,40	CT=0
057	17-05-06	Rua Corumbá, 451 - Brasília	0,40	CT=0
058	17-05-06	Av. Brasil, 480 - Brasília	0,50	CT=0
059	17-05-06	Rua Paulo Afonso, 59 - Brasília	0,50	CT=0
060	17-05-06	Rua Amazonas, 110 - Brasília	0,50	CT=0
061	18-05-06	Av. do Contorno, 2172	0,50	CT=0
062	18-05-06	Rua Riachuelo, 33	0,50	CT=0
063	18-05-06	Rua Coronel Póvoa, 601 – Santa Helena	0,50	CT=0
064	18-05-06	Rua Horizonte, 131 – Santa Helena	0,50	CT=0
065	18-05-06	Av. Jardim Botânico, 318 – Santa Helena	0,50	CT=0
066	19-05-06	Rua Olívio Vieira dos Santos, 665 - Vieno	0,50	CT=0
067	19-05-06	Rua João dos Santos Moutinho, 701 - Goiás	0,50	CT=0
068	19-05-06	Rua Antônio Leite Barbosa, 170 - Goiás	0,50	CT=0
069	19-05-06	Rua Hidelbrando Rodrigues Barbosa, 320	0,50	CT=0
070	19-05-06	Praça Augusto Diniz, 105	0,50	CT=0
071	22-05-06	Rua Ângelo de Lima, 380 - Bosque	0,60	CT=0
072	22-05-06	Rua Jaime Araújo, 597 – Santa Terezinha	0,30	CT=0
073	22-05-06	Rua Floriano Peixoto, 1190 – Santa Terezinha	0,30	CT=0
074	22-05-06	Rua das Araras, 345 – Santa Terezinha	0,30	CT=0
075	22-05-06	Rua Alziro Zarur, 104 - Independência	0,40	CT=0
076	23-05-06	Rua Saraiva, 454	0,40	CT=0
077	23-05-06	Rua Nagib Farah Kedhy, 50 - Industrial	0,40	CT=0
078	23-05-06	Rua Maurício Alves, 40 - Industrial	0,40	CT=0
079	24-05-06	Rua Moreira César, 552 - Miranda	0,30	CT=0



NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
080	24-05-06	Rua Estácio de Sá, 1530 - Miranda	0,30	CT=0
081	24-05-06	Rua Cláudio Manoel, 206 - Miranda	0,30	CT=0
082	25-05-06	Rua Rui Barbosa, 473	0,50	CT=0
083	25-05-06	Rua Brasil Accioly, 366	0,50	CT=0
084	25-05-06	Av. Tiradentes, 227	0,50	CT=0
085	26-05-06	Av. Miguel Assad Debs, 1470	0,50	CT=0
086	26-05-06	Rua Dezenove, 270 – Independência	0,50	CT=0
087	26-05-06	Rua Pires do Rio, 230 – Jôquei Clube	0,60	CT=0
088	26-05-06	Rua Palmeiras, 70 - Santiago	0,50	CT=0
089	29-05-06	Rua Manuel Cabral Gomide, 160 – Goiás Parte Alta	0,40	CT=0
090	29-05-06	Rua dos Carvalhos, 70 – São Sebastião	0,50	CT=0
091	29-05-06	Rua dos Jequitibás, 316 – São Sebastião	0,40	CT=0
092	29-05-06	Rua dos Angicos, 279 – São Sebastião	0,40	CT=0
093	30-05-06	Av. Rui Dácio de Belém Miguel, 120 - Paineiras	0,50	CT=0
094	30-05-06	Rua Professor José Rodrigues Oliveira, 531 - Paineiras	0,50	CT=0
095	30-05-06	Rua Joviano Troncha, 250 - Sibipiruna	0,50	CT=0
096	30-05-06	Rua Raul José de Belém, 2830	0,50	CT=0
097	31-05-06	Rua Professora Lourdes Naves, 51	0,50	CT=0
098	31-05-06	Rua da Glória, 292	0,50	CT=0
099	31-05-06	Av. Mato Grosso, 1504	0,50	CT=0
100	31-05-06	Rua Uruguaiana, 43	0,50	CT=0

AMANHECE

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	02-05-06	Rua Coronel Filadelfo, 350	0,30	CT=0
002	02-05-06	Rua Diogo Veloso Naves, 299	0,30	CT=0
003	02-05-06	Rua Bias Fortes, 157	0,30	CT=0
004	02-05-06	Rua do Comércio, 100	0,30	CT=0
005	09-05-06	Rua Coronel Filadelfo, 350	0,30	CT=0
006	09-05-06	Rua Bias Fortes, 157	0,30	CT=0
007	09-05-06	Rua do Comércio, 60	0,30	CT=0
008	09-05-06	Rua Diogo Veloso Naves, 299	0,30	CT=0
009	16-05-06	Rua Coronel Filadelfo, 35	0,30	CT=0
010	16-05-06	Rua Bias Fortes, 157	0,30	CT=0
011	16-05-06	Rua Diogo Veloso Naves, 299	0,30	CT=0
012	16-05-06	Rua do Comércio, 100	0,30	CT=0
013	23-05-06	Rua Bias Fortes, 157	0,40	CT=0
014	23-05-06	Rua Diogo Veloso Naves, 299	0,30	CT=0
015	23-05-06	Rua Coronel Filadelfo, 393	0,30	CT=0
016	23-05-06	Rua do Comércio, 100	0,40	CT=0
017	30-05-06	Rua Taquaral, 78	0,30	CT=0
018	30-05-06	Rua Oswaldo Cruz, 136	0,30	CT=0



019	30-05-06	Rua João Alamy, 52	0,30	CT=0
020	30-05-06	Rua Marciano Santos, 300	0,30	CT=0

PIRACAÍBA

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	04-05-06	Rua Nelson Pereira Pinto, 295	0,40	CT=0
002	04-05-06	Rua Pedro Borges, 305	0,30	CT=0
003	04-05-06	Rua Romualdo Marques Coelho, 19	0,40	CT=0
004	04-05-06	Rua Afonso Guimarães, 12	0,40	CT=0
005	11-05-06	Rua Afonso Guimarães, 12	0,40	CT=0
006	11-05-06	Rua Pedro Borges, 305	0,40	CT=0
007	11-05-06	Rua Mateus Pereira, 394	0,40	CT=0
008	11-05-06	Rua Romualdo Marques Coelho, 110	0,40	CT=0
009	18-05-06	Rua Pedro Borges, 305	0,30	CT=0
010	18-05-06	Rua Afonso Guimarães, 12	0,30	CT=0
011	18-05-06	Rua Mateus Pereira, 293	0,40	CT=0
012	18-05-06	Rua Romualdo Marques Coelho, 19	0,25	CT=0
013	26-05-06	Rua Afonso Guimarães, 12	0,70	CT=0
014	26-05-06	Rua Mateus Pereira, 295	0,40	CT=0
015	26-05-06	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,70	CT=0
016	26-05-06	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,40	CT=0

ARARAPIRA

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	04-05-06	Rua Saturnino Alves Pereira, 307	0,25	CT=0
002	04-05-06	Rua da Mangueira, 9	0,40	CT=0
003	11-05-06	Rua Saturnino Alves Pereira, 210	0,40	CT=0
004	11-05-06	Rua Demerval Barbosa, 8	0,40	CT=0
005	18-05-06	Rua da Mangueira, 14	0,38	CT=0
006	18-05-06	Rua Demerval Barbosa, 10	0,47	CT=0
007	25-05-06	Rua Saturnino Alves Pereira, 60	0,35	CT=0
008	25-05-06	Rua da Mangueira, 9	0,20	CT=0

FLORESTINA

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	04-05-06	Rua Manoel Caetano, 64	0,70	CT=0
002	04-05-06	Rua Antônio Caetano, 90	0,80	CT=0
003	11-05-06	Rua Antônio Caetano, 50	0,40	CT=0
004	11-05-06	Rua Manoel Caetano, 7	0,30	CT=0
005	18-05-06	Rua Manoel Caetano, 64	0,50	CT=0
006	18-05-06	Rua Antônio Caetano, 90	0,50	CT=0
007	25-05-06	Rua Manoel Caetano, 64	0,40	CT=0



008	25-05-06	Rua Antônio Caetano, 100	0,50	CT=0
-----	----------	--------------------------	------	------

BARRACÃO

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	04-05-06	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,40	CT=0
002	04-05-06	Rua Cláudio Guimarães, 65	0,30	CT=0
003	11-05-06	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,50	CT=0
004	11-05-06	Rua Cláudio Guimarães, 65	0,50	CT=0
005	18-05-06	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,50	CT=0
006	18-05-06	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,67	CT=0
007	25-05-06	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,45	CT=0
008	25-05-06	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,40	CT=0

As amostras examinadas em endereços locais apresentam a quantidade mínima necessária de cloro residual livre, atestando a boa qualidade da água servida à população.

Essas amostras (em endereços locais) passam por rigorosos exames bacteriológicos, cujos exames atestam as perfeitas condições sanitárias e de potabilidade, ideal ao consumo humano.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO – SAE, Araguari-MG, 02 de junho de 2.006.

JOÃO EVANGELISTA
Superintendente

MARLY RODRIGUES NEVES
Engenheira Química – CRQ 02301159
Diretora do Depto. Tratamento de Água