



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ARAGUARI, AMANHECE, PIRACAÍBA, ARARAPIRA, FLORESTINA E BARRAÇÃO

A Superintendência de Água e Esgoto – SAE, do Município de Araguari, através de seu Superintendente, com base na Lei Orgânica do Município de Araguari, em seu Art. 223, torna público os resultados das análises bacteriológicas da água servida à população, em amostras coletadas em (endereços locais), conforme relacionados a seguir:

ARAGUARI

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	03-07-06	Rua Gonçalves Dias, 59	0,40	CT=0
002	03-07-06	Rua Samuel Santos, 67	0,40	CT=0
003	03-07-06	Rua Afonso Pena, 305	0,40	CT=0
004	03-07-06	Rua Olímpio dos Santos, 80	0,50	CT=0
005	03-07-06	Rua Mauro Cunha, 274 - Bosque	0,48	CT=0
006	04-07-06	Rua Inhambus, 125 - Bosque	0,50	CT=0
007	04-07-06	Rua Rouxinóis, 12 - Bosque	0,50	CT=0
008	04-07-06	Rua Júlio Erbeta, 164 - Bosque	0,40	CT=0
009	04-07-06	Rua Vereador Nicomedes Nunes, 270 - Bosque	0,50	CT=0
010	04-07-06	Av. Minas Gerais, 951	0,50	CT=0
011	05-07-06	Rua C, 50 – Conjunto Alvorada	0,30	CT=0
012	05-07-06	Rua I, 60 – Conjunto Alvorada	0,30	CT=0
013	05-07-06	Rua Cinco, 400 – Ouro Verde	0,40	CT=0
014	05-07-06	Rua Piauí, 6 - Miranda	0,40	CT=0
015	05-07-06	Centro de Saúde do Bairro Paraíso	0,30	CT=0
016	06-07-06	Rua Mário Ribeiro, 180 – Aeroporto Sul	0,50	CT=0
017	06-07-06	Av. Santos Dumont, 872 - Aeroporto	0,50	CT=0
018	06-07-06	Rua Caetés, 122 - Aeroporto	0,50	CT=0
019	06-07-06	Rua Paraná, 327 - Aeroporto	0,50	CT=0
020	06-07-06	Av. Porto Alegre, 210	0,40	CT=0
021	07-07-06	Rua Romualdo Coelho, 470 - Vieno	0,20	CT=0
022	07-07-06	Rua Santo Antônio, 269 - Sibipiruna	0,40	CT=0
023	07-07-06	Rua Joviano Troncha, 5 - Sibipiruna	0,40	CT=0
024	07-07-06	Rua Santa Rita, 165 - Paraíso	0,50	CT=0
025	07-07-06	Rua Amélia Araújo, 110 - Sibipiruna	0,50	CT=0
026	11-07-06	Centro de Saúde do Bairro Novo Horizonte	0,30	CT=0
027	11-07-06	Rua Lourdes Rodrigues da Cunha, 939 – Novo Horizonte	0,30	CT=0
028	11-07-06	Rua Angico, 135 – Nossa Senhora da Penha	0,20	CT=0
029	11-07-06	Av. Pércio Perfeito, 506 – Distrito Industrial	0,25	CT=0
030	11-07-06	Rua Ângelo de Lima, 380 - Bosque	0,50	CT=0
031	12-07-06	Rua Cornélia Josefa da Cunha, 33 - Amorim	0,60	CT=0
032	12-07-06	Rua Guanabara, 356 - Amorim	0,60	CT=0
033	12-07-06	Rua Coromandel, 188 - Amorim	0,60	CT=0
034	12-07-06	Rua Iturama, 218 - Amorim	0,50	CT=0
035	12-07-06	Rua Raul José de Belém, 1850	0,50	CT=0



SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO

Av. Hugo Alessi,50 – Araguari – MG - CEP : 38442-028– Fone: (034) 3242-3579

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
036	13-07-06	Rua Coronel José Ferreira Alves, 158	0,50	CT=0
037	13-07-06	Praça Dom Almir Marques Ferreira, 33	0,50	CT=0
038	13-07-06	Rua Cesário Alvim, 430	0,50	CT=0
039	13-07-06	Rua Bueno Brandão, 140	0,50	CT=0
040	13-07-06	Rua Coronel Lindolfo França, 773	0,50	CT=0
041	14-07-06	Rua Tertuliano Goulart, 73	1,50	CT=0
042	14-07-06	Rua Uberaba, 250	1,04	CT=0
043	14-07-06	Rua Tamandaré, 164	1,45	CT=0
044	14-07-06	Rua Carolina Marques, 283	0,26	CT=0
045	14-07-06	Rua Jaime Gomes, 1132	1,06	CT=0
046	17-07-06	Rua Professora Maria Aparecida Costa, 314 - Goiás	0,27	CT=0
047	17-07-06	Rua Sudário Rodrigues Gomes, 741 - Goiás	0,90	CT=0
048	17-07-06	Rua João dos Santos Moutinho, 266 - Goiás	1,01	CT=0
049	17-07-06	Rua Dona Cesária, 570	0,78	CT=0
050	17-07-06	Rua Alvim Borges, 396	0,64	CT=0
051	18-07-06	Rua Raimundo Joel, 950 - Milenium	0,54	CT=0
052	18-07-06	Rua Newton Atheniel, 466 - Milenium	0,71	CT=0
053	18-07-06	Rua Antônio Mordente Filho, 110 - Flamboyants	1,04	CT=0
054	18-07-06	Rua Ismael Moutinho, 320 - Flamboyants	0,92	CT=0
055	18-07-06	Rua Marajó, 70 – Eduardo Moreira	1,75	CT=0
056	19-07-06	Rua Coronel Belisário Rodrigues da Cunha, 54	0,83	CT=0
057	19-07-06	Rua Cristalina, 325 - Brasília	0,30	CT=0
058	19-07-06	Rua Vereador Adolfo Duarte, 536	0,87	CT=0
059	19-07-06	Rua Niquelândia, 1520 – Maria Eugênia	0,80	CT=0
060	19-07-06	Rua Israel Pinheiro, 373 - Brasília	0,81	CT=0
061	20-07-06	Av. Minas Gerais, 3610	0,43	CT=0
062	20-07-06	Centro de Saúde do Bairro Santa Helena	1,20	CT=0
063	20-07-06	Rua Monte Alegre, 280 – Santa Helena	0,58	CT=0
064	20-07-06	Rua Coronel Póvoa, 971 – Santa Helena	1,21	CT=0
065	20-07-06	Rua Circular, 20 – Santa Helena	1,66	CT=0
066	21-07-06	Av. José Canut, 100	0,76	CT=0
067	21-07-06	Rua Manoel Borges, 274	0,86	CT=0
068	21-07-06	Av. Nicolau Dorázio, 240 - Industrial	0,74	CT=0
069	21-07-06	Rua Pastor Florentino Ferreira, 775 - Industrial	0,65	CT=0
070	21-07-06	Av. Hugo Alessi, 299 - Industrial	0,80	CT=0
071	24-07-06	Rua Ponte Terra, 275 - Santiago	0,87	CT=0
072	24-07-06	Rua Goiandira, 546 – Jôquei Clube	0,24	CT=0
073	24-07-06	Rua das Palmeiras, 120 - Santiago	0,67	CT=0
074	24-07-06	Rua Carmo do Paranaíba, 150 - Santiago	0,20	CT=0
075	24-07-06	Rua Luiz Carlos, 65 - Santiago	0,53	CT=0
076	25-07-06	Rua Duque de Caxias, 601 - Miranda	0,40	CT=0
077	25-07-06	Rua Hermes da Fonseca, 949 - Miranda	0,30	CT=0
078	25-07-06	Rua da Prata, 329 - Miranda	0,40	CT=0
079	25-07-06	Rua Floriano Peixoto, 620 - Miranda	0,40	CT=0



NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
080	25-07-06	Rua Benjamin Constant, 67 – Jôquei Clube	0,40	CT=0
081	26-07-06	Av. Coronel Teodolino Pereira de Araújo, 1350	0,50	CT=0
082	26-07-06	Rua Afonso Pena, 665	0,40	CT=0
083	26-07-06	Rua Wenceslau Braz, 470	0,50	CT=0
084	26-07-06	Rua Marciano Santos, 837	0,40	CT=0
085	26-07-06	Praça Farid Nader, 217	0,50	CT=0
086	27-07-06	Rua Colúmbia, 965 – Santa Terezinha	0,40	CT=0
087	27-07-06	Rua Cláudio Manoel, 1357 – Santa Terezinha	0,40	CT=0
088	27-07-06	Rua Duque de Caxias, 276 – Santa Terezinha	0,40	CT=0
089	27-07-06	Rua Maria Abadia Araújo Brasileiro, 130 - Paineiras	0,40	CT=0
090	27-07-06	Rua Dr. Marden Barbosa, 365 - Paineiras	0,40	CT=0
091	28-07-06	Rua F, 310 – Goiás Parte Alta	0,40	CT=0
092	28-07-06	Rua Oitis, 74 – Conjunto Mauá	0,50	CT=0
093	28-07-06	Rua Perobas, 180 – São Sebastião	0,40	CT=0
094	28-07-06	Rua Coromandel, 352 - Amorim	0,50	CT=0
095	28-07-06	Rua Bonanza, 466 - Amorim	0,30	CT=0
096	31-07-06	Rua Dr. Augusto Carpaneda, 707 – Santa Terezinha	0,50	CT=0
097	31-07-06	Rua Dezesete, 110 - Independência	0,50	CT=0
098	31-07-06	Rua Onze, 330 - Independência	0,50	CT=0
099	31-07-06	Rua das Araras, 345 - Independência	0,50	CT=0
100	31-07-06	Rua B, 150 – Residencial Madri	0,30	CT=0

AMANHECE

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	04-07-06	Rua São João, 35	0,25	CT=0
002	04-07-06	Rua Taquaral, 59	0,25	CT=0
003	04-07-06	Rua do Comércio, 87	0,25	CT=0
004	04-07-06	Rua Marciano Santos – Posto Terra Nostra	0,25	CT=0
005	14-07-06	Rua do Comércio, 100	0,30	CT=0
006	14-07-06	Rua Bias Fortes, 157	1,53	CT=0
007	14-07-06	Rua São João, 475	1,67	CT=0
008	14-07-06	Rua Marciano Santos, 448	1,59	CT=0
009	18-07-06	Rua Oswaldo Cruz, 136	0,68	CT=0
010	18-07-06	Rua Diogo Veloso Naves, 299	0,99	CT=0
011	18-07-06	Rua Marciano Santos – Posto Terra Nostra	1,23	CT=0
012	18-07-06	Rua Padre Matheus, 440	1,34	CT=0
013	26-07-06	Rua do Comércio, 126	0,50	CT=0
014	26-07-06	Rua Oswaldo Cruz, 240	0,50	CT=0
015	26-07-06	Rua Diogo Veloso Naves, 163	0,50	CT=0
016	26-07-06	Rua Taquaral, 68	0,50	CT=0

**PIRACAÍBA**

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	06-06-06	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,40	CT=0
002	06-06-06	Rua Pedro Borges, 352	0,40	CT=0
003	06-06-06	Rua Mateus Pereira, 298	0,40	CT=0
004	06-06-06	Rua Afonso Guimarães, 12	0,40	CT=0
005	13-07-06	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,94	CT=0
006	13-07-06	Rua Mateus Pereira, 298	0,89	CT=0
007	13-07-06	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,91	CT=0
008	13-07-06	Rua Afonso Guimarães, 12	0,90	CT=0
009	20-07-06	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,26	CT=0
010	20-07-06	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,80	CT=0
011	20-07-06	Rua Mateus Pereira, 298	0,69	CT=0
012	20-07-06	Rua Afonso Guimarães, 12	0,28	CT=0
013	27-07-06	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,25	CT=0
014	27-07-06	Rua Pedro Borges, 170	0,25	CT=0
015	27-07-06	Rua Orozino Medeiros, 35	0,25	CT=0
016	27-07-06	Rua Coronel Lindolfo França, 385	0,25	CT=0

ARARAPIRA

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	06-07-06	Rua da Mangueira, 14	0,20	CT=0
002	06-07-06	Rua Demerval Barbosa, 8	0,20	CT=0
003	13-07-06	Rua Hermógenes Pereira, 55	0,39	CT=0
004	13-07-06	Rua da Mangueira, 9	0,30	CT=0
005	20-07-06	Rua Demerval Barbosa, 11	0,23	CT=0
006	20-07-06	Rua Hermógenes Pereira, 290	0,30	CT=0
007	27-07-06	Rua Demerval Barbosa, 8	0,30	CT=0
008	27-07-06	Rua da Mangueira, 9	0,30	CT=0

FLORESTINA

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	07-07-06	Rua Antônio Caetano, 100	0,40	CT=0
002	07-07-06	Rua Manoel Caetano, 65	0,35	CT=0
003	14-07-06	Rua Antônio Caetano, 90	0,91	CT=0
004	14-07-06	Rua Manoel Caetano, 7	1,03	CT=0
005	20-07-06	Rua Antônio Caetano, 50	0,61	CT=0
006	20-07-06	Rua Manoel Caetano, 65	0,58	CT=0
007	28-07-06	Rua Antônio Caetano, 90	0,70	CT=0
008	28-07-06	Rua Manoel Caetano, 45	0,70	CT=0



BARRACÃO

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	06-07-06	Rua Cláudio Guimarães, 46	0,40	CT=0
002	06-07-06	Praça Melo Viana S/N – Restaurante	0,40	CT=0
003	13-07-06	Praça Melo Viana S/N – Restaurante	0,25	CT=0
004	13-07-06	Rua Cláudio Guimarães, 65	0,41	CT=0
005	20-07-06	Praça Melo Viana S/N – Restaurante	1,14	CT=0
006	20-07-06	Rua Cláudio Guimarães, 65	1,05	CT=0
007	27-07-06	Rua Cláudio Guimarães, 75	0,40	CT=0
008	27-07-06	Praça Melo Viana S/N – Restaurante	0,50	CT=0

As amostras examinadas em endereços locais apresentam a quantidade mínima necessária de cloro residual livre, atestando a boa qualidade da água servida à população.

Essas amostras (em endereços locais) passam por rigorosos exames bacteriológicos, cujos exames atestam as perfeitas condições sanitárias e de potabilidade, ideal ao consumo humano.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO – SAE, Araguari-MG, 07 de agosto de 2.006.

JOÃO EVANGELISTA
Superintendente

MARLY RODRIGUES NEVES
Engenheira Química – CRQ 02301159
Coord. Tratamento de Água e Esgoto