

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ARAGUARI, AMANHECE, PIRACAÍBA, ARARAPIRA, FLORESTINA E BARRAÇÃO

A Superintendência de Água e Esgoto – SAE, do Município de Araguari, através de seu Superintendente, com base na Lei Orgânica do Município de Araguari, em seu Art. 223, torna público os resultados das análises bacteriológicas da água servida à população, em amostras coletadas em (endereços locais), conforme relacionados a seguir:

ARAGUARI

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	02-10-06	Rua Iturama, 20 - Amorim	0,48	CT=0
002	02-10-06	Av. Codornas, 85 - Idelmino	1,56	CT=0
003	02-10-06	Rua Alagoas, 378 - Idelmino	1,66	CT=0
004	02-10-06	Rua Mauro Cunha, 276 - Bosque	1,47	CT=0
005	02-10-06	Rua Caiapó, 880 - Bosque	1,82	CT=0
006	03-10-06	Rua Trindade, 85 - Beatriz	0,29	CT=0
007	03-10-06	Centro de Saúde do Bairro Novo Horizonte	0,34	CT=0
008	03-10-06	Rua Padre Nilo, 283 – Novo Horizonte	0,26	CT=0
009	03-10-06	Av. Pércio Perfeito, 536 – Distrito Industrial	0,27	CT=0
010	03-10-06	Rua Joana de Castro Ferreira, 71	1,30	CT=0
011	04-10-06	Rua Ronaldo Nocera, 280 - Vieno	1,25	CT=0
012	04-10-06	Rua Célia Terezinha Pereira, 228 - Paraíso	0,31	CT=0
013	04-10-06	Rua Tapajós, 505 - Paraíso	1,40	CT=0
014	04-10-06	Av. Mato Grosso, 334	0,34	CT=0
015	04-10-06	Rua Coronel Carneiro, 250 - Paraíso	0,98	CT=0
016	05-10-06	Rua Paulino Abdalla, 60 - Bosque	1,85	CT=0
017	05-10-06	Rua Amélia Araújo, 110 - Sibipiruna	1,22	CT=0
018	05-10-06	Rua Professor José Rodrigues Oliveira, 320 - Paineiras	0,79	CT=0
019	05-10-06	Rua Heloísa Cury, 61 - Paineiras	1,16	CT=0
020	05-10-06	Av. Dr. Oswaldo Pieruccetti, 81 - Sibipiruna	1,66	CT=0
021	06-10-06	Rua Dom Pedro II, 198	0,53	CT=0
022	06-10-06	Rua Samuel Santos, 67	0,40	CT=0
023	06-10-06	Rua Aurélio de Oliveira, 210	0,60	CT=0
024	06-10-06	Praça Getúlio Vargas, 112	0,85	CT=0
025	06-10-06	Rua Coronel Lindolfo Rodrigues da Cunha, 35	0,86	CT=0
026	09-10-06	Av. Santos Dumont, 67	1,03	CT=0
027	09-10-06	Travessa Coromandel, 61	0,87	CT=0
028	09-10-06	Rua Iturama, 218 - Amorim	1,47	CT=0
029	09-10-06	Rua Abrão Calil, 314 - Amorim	1,26	CT=0
030	09-10-06	Rua Coromandel, 877 - Amorim	0,36	CT=0
031	10-10-06	Rua Bonsucesso, 30 – Santa Terezinha	0,34	CT=0
032	10-10-06	Rua Venezuela, 299 – Santa Terezinha	0,20	CT=0
033	10-10-06	Rua das Araras, 345 – Santa Terezinha	0,42	CT=0
034	10-10-06	Rua Hermes da Fonseca, 949 - Miranda	0,43	CT=0
035	10-10-06	Av. Mato Grosso, 1229	0,45	CT=0



NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
036	11-10-06	Rua Mário Ribeiro, 50 – Aeroporto Sul	1,69	CT=0
037	11-10-06	Rua José Tiradentes de Lima, 1514	1,58	CT=0
038	11-10-06	Rua Padre Feijó, 128	1,77	CT=0
039	11-10-06	Travessa Timbiras, 28	1,32	CT=0
040	11-10-06	Av. Padre Norberto, 160 – Jardim Regina	1,35	CT=0
041	16-10-06	Rua Pastor Florentino Ferreira, 151 - Industrial	1,01	CT=0
042	16-10-06	Rua Manoel da Cruz Póvoa, 751 - Industrial	0,97	CT=0
043	16-10-06	Rua Adolfo Carlos Carísio, 205 - Industrial	1,14	CT=0
044	16-10-06	Praça Augusto Dinuz, 105	1,06	CT=0
045	16-10-06	Rua Dona Cesária, 899	1,25	CT=0
046	17-10-06	Rua Ararapira, 357 - Santiago	1,34	CT=0
047	17-10-06	Rua Walter Santiago, 330 - Santiago	1,38	CT=0
048	17-10-06	Rua Cascalho Rico, 280 – Jóquei Clube	1,35	CT=0
049	17-10-06	Travessa Indianópolis, 100 – Jóquei Clube	1,12	CT=0
050	17-10-06	Rua Professora Lourdes Naves, 395	1,20	CT=0
051	18-10-06	Rua Israel Pinheiro, 253 - Brasília	0,56	CT=0
052	18-10-06	Rua São Francisco, 160 - Brasília	0,36	CT=0
053	18-10-06	Rua Anápolis, 308 – Maria Eugênia	0,55	CT=0
054	18-10-06	Rua Willian Peixoto Fernandes, 720 – Morada de Fátima	0,36	CT=0
055	18-10-06	Rua do Contorno, 360 – Morada de Fátima	0,44	CT=0
056	19-10-06	Rua Cláudio Manoel, 206 - Miranda	0,22	CT=0
057	19-10-06	Rua da Mata, 340 - Miranda	0,50	CT=0
058	19-10-06	Rua Tupaciguara, 149 - Miranda	0,31	CT=0
059	19-10-06	Rua Afonso Pena, 994	1,07	CT=0
060	19-10-06	Praça da Constituição, 9	0,49	CT=0
061	20-10-06	Rua dos Fogueistas, 4 - Goiás	1,49	CT=0
062	20-10-06	Rua Francielle Cecília Teixeira Castro, 95 - Goiás	1,21	CT=0
063	20-10-06	Rua João dos Santos Moutinho, 570 - Goiás	1,77	CT=0
064	20-10-06	Rua Alvim Borges, 90	1,74	CT=0
065	20-10-06	Rua Humberto Tadeu Jordão, 824	1,07	CT=0
066	23-10-06	Rua dos Carvalhos, 372 – São Sebastião	0,42	CT=0
067	23-10-06	Rua dos Jequitibás, 110 – São Sebastião	0,43	CT=0
068	23-10-06	Rua dos Angicos, 180 – São Sebastião	1,03	CT=0
069	23-10-06	Rua José Monteiro Araújo, 990 - Vieno	1,47	CT=0
070	23-10-06	Rua Raul José de Belém, 1400	1,08	CT=0
071	24-10-06	Rua Raimundo Joel, 800 - Milenium	0,25	CT=0
072	24-10-06	Rua Antônio Lopes da Silva, 576 - Milenium	0,26	CT=0
073	24-10-06	Rua Jerônimo Tomaz da Silva, 167 - Flamboyants	0,54	CT=0
074	24-10-06	Rua Agmon Mendes Vieira, 301 - Flamboyants	0,62	CT=0
075	24-10-06	Rua Vereador Nicomedes Nunes, 270	0,30	CT=0
076	25-10-06	Rua Geraneo, 62 – Santa Helena	1,73	CT=0
077	25-10-06	Rua João da Cruz Machado, 276 – Santa Helena	1,12	CT=0
078	25-10-06	Rua Pedro Moreira, 101 – Santa Helena	1,87	CT=0
079	25-10-06	Av. Batalhão Mauá, 1243 – Santa Helena	1,78	CT=0



NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
080	25-10-06	Rua Eurípedes Barsanulfo, 494 – Santa Helena	1,85	CT=0
081	26-10-06	Rua Aurélio de Oliveira, 622	0,78	CT=0
082	26-10-06	Av. Coronel Teodolino Pereira de Araújo, 711	0,58	CT=0
083	26-10-06	Rua Marciano Santos, 855	0,86	CT=0
084	26-10-06	Rua Dr. Alberto Moreira, 1003	0,94	CT=0
085	26-10-06	Rua Rodolfo Paixão, 916	0,80	CT=0
086	27-10-06	Av. Porto Alegre, 462	0,41	CT=0
087	27-10-06	Rua Goiás, 192 - Aeroporto	1,78	CT=0
088	27-10-06	Rua Felício dos Santos, 200	1,20	CT=0
089	27-10-06	Rua Gonçalves Dias, 59	0,96	CT=0
090	27-10-06	Rua José Carrijo, 434	1,05	CT=0
091	30-10-06	Rua Marta Aparecida Neves, 55 - Independência	0,63	CT=0
092	30-10-06	Rua Dr. Augusto Carpaneda, 1055 – Santa Terezinha	0,20	CT=0
093	30-10-06	Rua Ventania, 547 - Independência	0,23	CT=0
094	30-10-06	Rua José Inácio, 104 - Independência	0,87	CT=0
095	30-10-06	Av. Coronel Belchior de Godoy, 2125	0,37	CT=0
096	31-10-06	Rua Um, 80 – Ouro Verde	0,37	CT=0
097	31-10-06	Rua Sete, 631 – Ouro Verde	0,38	CT=0
098	31-10-06	Rua I, 10 – Conjunto Alvorada	0,21	CT=0
099	31-10-06	Rua da Glória, 380	0,21	CT=0
100	31-10-06	Rua Quinca Mariano, 614	1,13	CT=0

AMANHECE

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	04-10-06	Rua Bias Fortes, 157	0,34	CT=0
002	04-10-06	Rua Diogo Veloso Naves, 299	0,39	CT=0
003	04-10-06	Rua Taquaral, 80	0,36	CT=0
004	04-10-06	Rua do Comércio, 100	0,44	CT=0
005	11-10-06	Rua São João, 35	1,50	CT=0
006	11-10-06	Rua Araguari, 180	1,80	CT=0
007	11-10-06	Rua do Comércio, 90	1,77	CT=0
008	11-10-06	Praça Marciano Santos, 300	1,63	CT=0
009	18-10-06	Rua Diogo Veloso Naves, 299	0,80	CT=0
010	18-10-06	Praça Marciano Santos, 300	0,85	CT=0
011	18-10-06	Rua São João, 70	0,84	CT=0
012	18-10-06	Rua Bias Fortes, 160	0,91	CT=0
013	25-10-06	Rua Bias Fortes, 177	1,16	CT=0
014	25-10-06	Rua do Comércio, 100	1,03	CT=0
015	25-10-06	Praça Marciano Santos, 422	1,06	CT=0
016	25-10-06	Rua Oswaldo Cruz, 76	1,03	CT=0
017	31-10-06	Rua São João, 35	1,71	CT=0
018	31-10-06	Rua Taquaral, 180	0,92	CT=0



019	31-10-06	Rua Bias Fortes, 186	1,09	CT=0
020	31-10-06	Rua Coronel Filadelfo, 177	1,16	CT=0

PIRACAÍBA

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	06-10-06	Rua Pedro Borges, 305	1,29	CT=0
002	06-10-06	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	1,40	CT=0
003	06-10-06	Rua Afonso Guimarães, 12	1,69	CT=0
004	06-10-06	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	1,59	CT=0
005	10-10-06	Rua Pedro Borges, 305	0,56	CT=0
006	10-10-06	Rua Afonso Guimarães, 12	1,95	CT=0
007	10-10-06	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	1,24	CT=0
008	10-10-06	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	1,94	CT=0
009	19-10-06	Rua Afonso Guimarães, 12	1,01	CT=0
010	19-10-06	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	1,76	CT=0
011	19-10-06	Rua Pedro Borges, 305	1,29	CT=0
012	19-10-06	Rua Mateus Pereira, 296	1,30	CT=0
013	25-10-06	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	1,30	CT=0
014	25-10-06	Rua Pedro Borges, 205	1,13	CT=0
015	25-10-06	Rua Afonso Guimarães, 12	0,98	CT=0
016	25-10-06	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	1,13	CT=0

ARARAPIRA

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	06-10-06	Rua Demerval Barbosa, 8	0,28	CT=0
002	06-10-06	Rua Hermógenes Pereira, 300	0,27	CT=0
003	10-10-06	Rua Hermógenes Pereira, 300	0,26	CT=0
004	10-10-06	Rua da Mangueira, 14	0,27	CT=0
005	19-10-06	Rua da Mangueira, 9	0,76	CT=0
006	19-10-06	Rua Saturnino Alves Pereira, 308	0,20	CT=0
007	25-10-06	Rua Hermógenes Pereira, 290	0,20	CT=0
008	25-10-06	Rua da Mangueira, 9	0,22	CT=0

FLORESTINA

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	06-10-06	Rua Antônio Caetano, 100	0,20	CT=0
002	06-10-06	Rua Manoel Caetano, 7	0,20	CT=0
003	10-10-06	Rua Manoel Caetano, 7	1,48	CT=0
004	10-10-06	Rua Antônio Caetano, 90	1,50	CT=0
005	19-10-06	Rua Manoel Caetano, 7	1,67	CT=0
006	19-10-06	Rua Antônio Caetano, 90	1,66	CT=0
007	25-10-06	Rua Manoel Caetano, 7	1,09	CT=0



008	25-10-06	Rua Antônio Caetano, 100	0,88	CT=0
009	31-10-06	Rua Manoel Caetano, 7	1,39	CT=0
010	31-10-06	Rua Antônio Caetano, 90	1,27	CT=0

BARRACÃO

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	06-10-06	Rua Cláudio Guimarães, 65	1,41	CT=0
002	06-10-06	Praça Melo Viana S/N – Restaurante	1,42	CT=0
003	10-10-06	Rua Cláudio Guimarães, 75	0,26	CT=0
004	10-10-06	Praça Melo Viana S/N – Restaurante	0,24	CT=0
005	19-10-06	Praça Melo Viana S/N – Restaurante	1,31	CT=0
006	19-10-06	Rua Cláudio Guimarães, 65	1,81	CT=0
007	25-10-06	Rua Cláudio Guimarães, 65	0,26	CT=0
008	25-10-06	Praça Melo Viana S/N – Restaurante	0,26	CT=0

As amostras examinadas em endereços locais apresentam a quantidade mínima necessária de cloro residual livre, atestando a boa qualidade da água servida à população.

Essas amostras (em endereços locais) passam por rigorosos exames bacteriológicos, cujos exames atestam as perfeitas condições sanitárias e de potabilidade, ideal ao consumo humano.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO – SAE, Araguari-MG, 13 de novembro de 2.006.

JOÃO EVANGELISTA
Superintendente

MARLY RODRIGUES NEVES
Engenheira Química – CRQ 02301159
Coord. Tratamento de Água e Esgoto