

**RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ARAGUARI, AMANHECE, PIRACAÍBA, ARARAPIRA, FLORESTINA E BARRAÇÃO**

A Superintendência de Água e Esgoto – SAE, do Município de Araguari, através de seu Superintendente, com base na Lei Orgânica do Município de Araguari, em seu Art. 223, torna público os resultados das análises bacteriológicas da água servida à população, em amostras coletadas em (endereços locais), conforme relacionados a seguir:

**ARAGUARI**

<b>NÚMERO EXAME</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS</b>	<b>CRL</b>	<b>N. M. P. / 100ml</b>
001	01-12-06	Rua Maria Moreira, 181 - Vieno	0,77	CT=0
002	01-12-06	Rua Um, 90 – Ouro Verde	0,60	CT=0
003	01-12-06	Rua Piauí, 6 - Miranda	1,06	CT=0
004	01-12-06	Rua Sebastião Naves, 650 - Miranda	0,43	CT=0
005	01-12-06	Rua Duzentos e Sete, 210 - Paraíso	0,58	CT=0
006	04-12-06	Rua Ventania, 160 - Independência	1,56	CT=0
007	04-12-06	Rua Estados Unidos, 120 - Independência	0,28	CT=0
008	04-12-06	Av. Miguel Assad Debs, 1540 – Santa Terezinha	1,10	CT=0
009	04-12-06	Rua Dr. Augusto Carpaneda, 360 – Santa Terezinha	1,75	CT=0
010	04-12-06	Rua Antônia Maria dos Santos Inácio, 139 - Independência	0,25	CT=0
011	05-12-06	Rua Manoel da Cruz Póvoa, 105 - Industrial	0,45	CT=0
012	05-12-06	Rua Nephtaly Vieira, 254 - Industrial	0,54	CT=0
013	05-12-06	Rua Adolfo Carlos Carísio, 205 - Industrial	0,81	CT=0
014	05-12-06	Rua Nagib Farah Kedhy, 90 - Industrial	0,70	CT=0
015	05-12-06	Av. Hugo Alessi, 250 - Industrial	0,71	CT=0
016	06-12-06	Rua Severino Alves Cardoso, 283 - Goiás	0,76	CT=0
017	06-12-06	Rua Luiz Otávio de Faria, 372 - Goiás	0,87	CT=0
018	06-12-06	Rua Constâncio Pereira Barbosa, 210 - Goiás	0,79	CT=0
019	06-12-06	Rua Sudário Rodrigues Gomes, 850 - Goiás	0,88	CT=0
020	06-12-06	Av. Coronel Belchior de Godoy, 250	0,84	CT=0
021	07-12-06	Rua Rio Branco, 339	0,26	CT=0
022	07-12-06	Rua Dona Cesária, 831	0,33	CT=0
023	07-12-06	Rua Manoel Borges, 442	0,28	CT=0
024	07-12-06	Rua Dr. Augustito, 36 - Goiás	0,72	CT=0
025	07-12-06	Rua Osires Paranhos, 86 - Goiás	0,93	CT=0
026	08-12-06	Rua Coronel José Ferreira Alves, 16	0,34	CT=0
027	08-12-06	Rua Niquelândia, 373 - Brasília	0,26	CT=0
028	08-12-06	Av. Brasil, 340 - Brasília	0,77	CT=0
029	08-12-06	Rua Tocantins, 510 – Maria Eugênia	1,06	CT=0
030	08-12-06	Rua Cristalina, 325 – Maria Eugênia	0,67	CT=0
031	08-12-06	Rua Maria Abadia da Costa, 452 – Maria Eugênia	0,92	CT=0
032	11-12-06	Praça Latifa Cafrune, 735	0,23	CT=0
033	11-12-06	Rua Avelino da Silva Campos, 270 - Flamboyants	0,22	CT=0
034	11-12-06	Rua Newton Atheniel, 521 - Milenium	0,20	CT=0
035	11-12-06	Rua Pernambuco, 180	0,20	CT=0



# SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO

Av. Hugo Alessi,50 – Araguari – MG - CEP : 38442-028– Fone: (034) 3242-3579

<b>NÚMERO EXAME</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS</b>	<b>CRL</b>	<b>N. M. P. / 100ml</b>
036	11-12-06	Rua Antônio Costa de Almeida, 501 - Milenium	0,24	CT=0
037	12-12-06	Rua Mário Ribeiro, 180 – Aeroporto Sul	0,40	CT=0
038	12-12-06	Av. Santos Dumont, 872	0,97	CT=0
039	12-12-06	Rua Irene Rosa Caixeta, 61 – Aeroporto Sul	0,20	CT=0
040	12-12-06	Rua Paulo Henrique de Resende, 21 – Aeroporto Sul	0,22	CT=0
041	13-12-06	Rua Tamoios, 250 - Amorim	1,03	CT=0
042	13-12-06	Rua Coromandel, 877 - Amorim	0,97	CT=0
043	13-12-06	Rua Rio de Janeiro, 915 - Amorim	1,15	CT=0
044	13-12-06	Rua Augusto Chagas, 880 - Amorim	1,25	CT=0
045	13-12-06	Rua Padre Nicácio, 867 - Amorim	1,05	CT=0
046	14-12-06	Rua Josias Batista Leite, 65	1,51	CT=0
047	14-12-06	Rua Mauá, 614	1,29	CT=0
048	14-12-06	Praça Waldomiro Barbosa, 20	1,19	CT=0
049	14-12-06	Rua Mauro Cunha, 278 - Bosque	1,24	CT=0
050	14-12-06	Rua Antônio Camilo da Costa, 27 - Bosque	1,05	CT=0
051	15-12-06	Rua Três, 175 – Ouro Verde	0,53	CT=0
052	15-12-06	Rua Piauí, 49 - Miranda	0,22	CT=0
053	15-12-06	Rua Sete, 72 – Ouro Verde	0,20	CT=0
054	15-12-06	Rua Seis, 130 – Ouro Verde	0,59	CT=0
055	15-12-06	Rua Cinco, 780 – Ouro Verde	0,64	CT=0
056	18-12-06	Rua Perobas, 250 – São Sebastião	0,69	CT=0
057	18-12-06	Rua das Candeias, 150 – São Sebastião	0,67	CT=0
058	18-12-06	Rua Buritis, 741 – São Sebastião	0,45	CT=0
059	18-12-06	Rua Ipês, 545 – São Sebastião	0,73	CT=0
060	18-12-06	Rua Tamboris, 494 – São Sebastião	0,81	CT=0
061	19-12-06	Av. Nossa Senhora da Penha, 40	0,57	CT=0
062	19-12-06	Rua Antimônio, 112 - Beatriz	0,82	CT=0
063	19-12-06	Rua João Batista Ferreira Cascão, 45 – Novo Horizonte	0,64	CT=0
064	19-12-06	Rua Angico, 65 – Nossa Senhora da Penha	1,04	CT=0
065	19-12-06	Rua Otacílio Pinto de Oliveira, 551 – Novo Horizonte	1,09	CT=0
066	20-12-06	Av. Belo Horizonte, 820 - Santiago	0,90	CT=0
067	20-12-06	Rua Sacramento, 40 – Jóquei Clube	0,74	CT=0
068	20-12-06	Av. Cornélia Rodrigues da Cunha, 512	0,83	CT=0
069	20-12-06	Rua José Carlos, 130 - Santiago	0,67	CT=0
070	20-12-06	Rua Ararapira, 357 - Santiago	1,17	CT=0
071	21-12-06	Rua Venezuela, 181 – Santa Terezinha	0,90	CT=0
072	21-12-06	Rua Dezenove de Outubro, 412 – Santa Terezinha	0,97	CT=0
073	21-12-06	Rua Trindade, 150 – Santa Terezinha	0,96	CT=0
074	21-12-06	Rua Colúmbia, 925 – Santa Terezinha	1,20	CT=0
075	21-12-06	Rua Duque de Caxias, 70 – Santa Terezinha	1,26	CT=0
076	22-12-06	Rua Cento e Seis, 15 - Paraíso	0,35	CT=0
077	22-12-06	Rua São José, 225 - Paraíso	0,35	CT=0
078	22-12-06	Praça Dois, 60 - Paraíso	0,35	CT=0
079	22-12-06	Rua Eduardo José da Cunha, 64 - Paraíso	0,35	CT=0



NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
080	22-12-06	Rua Duzentos e Dois, 58 - Paraíso	0,35	CT=0
081	27-12-06	Av. Benedito Theodoro Naves, 1203 - Vieno	0,50	CT=0
082	27-12-06	Rua Ana Batista, 540 - Vieno	0,40	CT=0
083	27-12-06	Rua Hidelbrando Rodrigues Barbosa, 330	0,50	CT=0
084	27-12-06	Rua Joaquim Modesto, 142	0,40	CT=0
085	27-12-06	Av. Joaquim Aníbal, 63	0,60	CT=0
086	28-12-06	Rua Santa Catarina, 122 - Aeroporto	0,50	CT=0
087	28-12-06	Av. Porto Alegre, 129	0,60	CT=0
088	28-12-06	Rua Dr. Marden Barbosa, 365 - Paineiras	0,30	CT=0
089	28-12-06	Rua Professor José Rodrigues de Oliveira, 215 - Paineiras	0,30	CT=0
090	28-12-06	Rua Augusto Gonçalves Araújo, 290 - Paineiras	0,30	CT=0
091	28-12-06	Rua Nicolino C. Guimarães, 235 - Paineiras	0,30	CT=0
092	28-12-06	Av. Dr. Oswaldo Pierucetti, 305 - Sibipiruna	0,30	CT=0
093	28-12-06	Av. Rui Dácio de Belém Miguel, 21 - Paineiras	0,50	CT=0
094	29-12-06	Rua Vereador Nicomedes Nunes, 180 -Bosque	0,50	CT=0
095	29-12-06	Rua Ângelo de Lima, 411 - Bosque	0,30	CT=0
096	29-12-06	Rua Paulino Abdalla, 161 - Bosque	0,30	CT=0
097	29-12-06	Rua Marconi, 51 - Bosque	0,30	CT=0
098	29-12-06	Rua Onias Martins da Silva, 111 – Residencial Madri	0,30	CT=0
099	29-12-06	Rua Marechal José Pessoa, 300	0,50	CT=0
100	29-12-06	Rua Joana de Castro Ferreira, 71 – Residencial Madri	0,50	CT=0

## AMANHECE

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	06-12-06	Rua Bias Fortes, 157	0,66	CT=0
002	06-12-06	Rua Taquaral, 78	0,90	CT=0
003	06-12-06	Rua Coronel Filadelfo, 215	0,83	CT=0
004	06-12-06	Rua Diogo Veloso Naves, 299	0,77	CT=0
005	14-12-06	Rua Taquaral, 78	1,08	CT=0
006	14-12-06	Praça Marciano Santos, 300	1,01	CT=0
007	14-12-06	Rua São João, 435	1,13	CT=0
008	14-12-06	Rua Bias Fortes, 150	0,93	CT=0
009	19-12-06	Praça Marciano Santos, 400	1,57	CT=0
010	19-12-06	Rua Coronel Filadelfo, 55	0,65	CT=0
011	19-12-06	Rua Bias Fortes, 157	1,04	CT=0
012	19-12-06	Rua Oswaldo Cruz, 130	0,85	CT=0

**PIRACAÍBA**

<b>NÚMERO EXAME</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS</b>	<b>CRL</b>	<b>N. M. P. / 100ml</b>
001	07-12-06	Rua Mateus Pereira, 286	1,89	CT=0
002	07-12-06	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	1,64	CT=0
003	07-12-06	Rua Pedro Borges, 305	1,70	CT=0
004	07-12-06	Rua Afonso Guimarães, 12	1,12	CT=0
005	14-12-06	Rua Afonso Guimarães, 12	0,68	CT=0
006	14-12-06	Rua Pedro Borges, 305	0,65	CT=0
007	14-12-06	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,89	CT=0
008	14-12-06	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	1,33	CT=0
009	22-12-06	Rua Pedro Borges, 305	1,29	CT=0
010	22-12-06	Rua Afonso Guimarães, 12	1,28	CT=0
011	22-12-06	Rua Mateus Pereira, 208	1,25	CT=0
012	22-12-06	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	1,31	CT=0
013	28-12-06	Rua Pedro Borges, 305	0,50	CT=0
014	28-12-06	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,40	CT=0
015	28-12-06	Rua Mateus Pereira, 296	0,40	CT=0
016	28-12-06	Rua Afonso Guimarães, 119	0,40	CT=0

**ARARAPIRA**

<b>NÚMERO EXAME</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS</b>	<b>CRL</b>	<b>N. M. P. / 100ml</b>
001	08-12-06	Rua da Mangueira, 9	1,45	CT=0
002	08-12-06	Rua Hermógenes Pereira, 290	1,39	CT=0
003	14-12-06	Rua da Mangueira, 09	1,37	CT=0
004	14-12-06	Rua Hermógenes Pereira, 302	0,93	CT=0
005	22-12-06	Rua da Mangueira, 09	0,93	CT=0
006	22-12-06	Rua Saturnino Alves Pereira, 300	1,22	CT=0
007	28-12-06	Rua Hermógenes Pereira, 307	0,20	CT=0
008	28-12-06	Rua da Mangueira, 09	0,20	CT=0

**FLORESTINA**

<b>NÚMERO EXAME</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS</b>	<b>CRL</b>	<b>N. M. P. / 100ml</b>
001	15-12-06	Rua Manoel Caetano, 07	0,60	CT=0
002	15-12-06	Rua Antônio Caetano, 90	0,40	CT=0
003	22-12-06	Rua Manoel Caetano, 65	1,25	CT=0
004	22-12-06	Rua Antônio Caetano, 100	1,43	CT=0
005	29-12-06	Rua Manoel Caetano, 07	0,30	CT=0
006	29-12-06	Rua Antônio Caetano, 100	0,50	CT=0



## BARRACÃO

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	07-12-06	Rua Cláudio Guimarães, 65	0,24	CT=0
002	07-12-06	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,30	CT=0
003	14-12-06	Rua Cláudio Guimarães, 40 A	0,30	CT=0
004	14-12-06	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,72	CT=0
005	22-12-06	Rua Cláudio Guimarães, 65	0,61	CT=0
006	22-12-06	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	1,18	CT=0
007	28-12-06	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,30	CT=0
008	28-12-06	Rua Cláudio Guimarães, 65	0,30	CT=0

As amostras examinadas em endereços locais apresentam a quantidade mínima necessária de cloro residual livre, atestando a boa qualidade da água servida à população.

Essas amostras (em endereços locais) passam por rigorosos exames bacteriológicos, cujos exames atestam as perfeitas condições sanitárias e de potabilidade, ideal ao consumo humano.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO – SAE, Araguari-MG, 11 de janeiro de 2.007.

JOÃO EVANGELISTA  
Superintendente

MARLY RODRIGUES NEVES  
Engenheira Química – CRQ 02301159  
Coord. Tratamento de Água e Esgoto