



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ARAGUARI, AMANHECE, PIRACAÍBA, ARARAPIRA, FLORESTINA E BARRAÇÃO

A Superintendência de Água e Esgoto – SAE, do Município de Araguari, através de seu Superintendente, com base na Lei Orgânica do Município de Araguari, em seu Art. 223, torna público os resultados das análises bacteriológicas da água servida à população, em amostras coletadas em (endereços locais), conforme relacionados a seguir:

ARAGUARI

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	02-05-07	Av. das Codornas, 85 - Bosque	0,50	CT=0
002	02-05-07	Rua Tuiuti, 185 - Bosque	0,50	CT=0
003	02-05-07	Rua Mauro Cunha, 278 - Bosque	0,40	CT=0
004	02-05-07	Av. Minas Gerais, 1004	0,50	CT=0
005	02-05-07	Praça Waldomiro Barbosa, 80	0,50	CT=0
006	03-05-07	Rua Trindade, 85 - Beatriz	0,50	CT=0
007	03-05-07	Rua Otacílio Pinto de Oliveira, 917 – Novo Horizonte	0,60	CT=0
008	03-05-07	Rua Aparecida Alamy, 230 – Novo Horizonte	0,50	CT=0
009	03-05-07	Rua Antimônio, 160 - Beatriz	0,50	CT=0
010	03-05-07	Av. Pércio Perfeito, 506 – Distrito Industrial	0,40	CT=0
011	04-05-07	Rua Ângelo de Lima, 380 - Bosque	0,30	CT=0
012	04-05-07	Praça Terezinha França de Lima, 45	0,60	CT=0
013	04-05-07	Rua Major Joaquim Magalhães, 199	0,60	CT=0
014	04-05-07	Rua Jaime Gomes, 1385	0,60	CT=0
015	04-05-07	Rua Tertuliano Goulart, 65	0,60	CT=0
016	07-05-07	Rua Isolino Américo da Silva, 540 - Vieno	0,60	CT=0
017	07-05-07	Rua Aurélio de Oliveira, 210	0,60	CT=0
018	07-05-07	Rua Estrela do Sul, 140	0,50	CT=0
019	07-05-07	Rua Samuel Santos, 67	0,50	CT=0
020	07-05-07	Rua dos Expedicionários, 233	0,50	CT=0
021	08-05-07	Rua Sebastião Naves, 777 - Miranda	0,40	CT=0
022	08-05-07	Rua Quatro, 291 – Ouro Verde	0,50	CT=0
023	08-05-07	Rua Sete, 180 – Ouro Verde	0,40	CT=0
024	08-05-07	Rua H, 50 – Conjunto Alvorada	0,50	CT=0
025	08-05-07	Rua Piauí, 06	0,40	CT=0
026	09-05-07	Rua Bela Vista, 42 - Amorim	0,60	CT=0
027	09-05-07	Rua Iturama, 218 - Amorim	0,50	CT=0
028	09-05-07	Rua Coromandel, 877 - Amorim	0,50	CT=0
029	09-05-07	Rua Abrão Calil, 250 - Amorim	0,50	CT=0
030	09-05-07	Av. Vereador Geraldo Teodoro da Silva, 770	0,50	CT=0
031	10-05-07	Rua José Paulo Cardoso, 140 - Industrial	0,60	CT=0
032	10-05-07	Rua Adolfo Carlos Carísio, 860 - Industrial	0,50	CT=0
033	10-05-07	Praça Augusto Diniz, 105 - Fátima	0,50	CT=0
034	10-05-07	Rua Luzia Faleiros Machado, 120 - Industrial	0,50	CT=0
035	10-05-07	Rua Dona Cesária, 342	0,50	CT=0



NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
036	11-05-07	Rua Raul Campos, 225 - Sibipiruna	0,50	CT=0
037	11-05-07	Rua Dr. Marden Barbosa, 365 - Paineiras	0,50	CT=0
038	11-05-07	Rua Tapajós, 100 - Paraíso	0,50	CT=0
039	11-05-07	Rua Maria Abadia de Araújo Brasileiro, 140 – Paineiras	0,50	CT=0
040	11-05-07	Av. Dr. Oswaldo Pierucetti, 80 - Sibipiruna	0,50	CT=0
041	14-05-07	Rua Newton de Melo, 170 – Aeroporto Sul	0,50	CT=0
042	14-05-07	Rua José Tiradentes de Lima, 1467	0,50	CT=0
043	14-05-07	Rua Silvino Brandão, 60 - Aeroporto	0,50	CT=0
044	14-05-07	Rua Almirante Barroso, 184	0,50	CT=0
045	14-05-07	Av. Minas Gerais, 2222	0,50	CT=0
046	15-05-07	Rua São Francisco, 310 – Maria Eugênia	0,50	CT=0
047	15-05-07	Rua Niquelândia, 750 – Maria Eugênia	0,50	CT=0
048	15-05-07	Rua Pirapora, 65 - Brasília	0,50	CT=0
049	15-05-07	Av. Comissão Crulls, 507 - Brasília	0,50	CT=0
050	15-05-07	Rua Joana de Castro Ferreira, 71 – Residencial Madri	0,70	CT=0
051	16-05-07	Rua Goiás, 62 - Aeroporto	0,60	CT=0
052	16-05-07	Rua Antônio Costa de Almeida, 470 - Milenium	0,30	CT=0
053	16-05-07	Rua José Ribeiro Alves, 180 - Flamboyants	0,40	CT=0
054	16-05-07	Rua Manaus, 310 – Eduardo Moreira	0,40	CT=0
055	16-05-07	Rua Florianópolis, 450 - Aeroporto	0,40	CT=0
056	17-05-07	Av. Minas Gerais, 251 - Miranda	0,50	CT=0
057	17-05-07	Rua da Prata, 329 - Miranda	0,40	CT=0
058	17-05-07	Av. da Saudade, 141	0,40	CT=0
059	17-05-07	Rua Benjamim Constant, 30 – Jôquei Clube	0,40	CT=0
060	17-05-07	Rua Moreira César, 552 - Miranda	0,40	CT=0
061	18-05-07	Rua Coronel José Ferreira Alves, 158	0,40	CT=0
062	18-05-07	Rua Cesário Alvim, 472	0,50	CT=0
063	18-05-07	Rua Joaquim Aníbal, 46	0,50	CT=0
064	18-05-07	Rua da Glória, 380	0,50	CT=0
065	18-05-07	Rua Rodolfo Paixão, 916	0,50	CT=0
066	21-05-07	Rua Walter Henrique, 21 - Goiás	0,50	CT=0
067	21-05-07	Rua Osires Paranhos, 156 - Goiás	0,50	CT=0
068	21-05-07	Praça Odilon Ferreira, 30 - Goiás	0,50	CT=0
069	21-05-07	Rua Severino Alves Cardoso, 233 - Goiás	0,50	CT=0
070	21-05-07	Rua Humberto Tadeu Jordão, 824 - Goiás	0,50	CT=0
071	22-05-07	Rua Patos de Minas, 909 – Jôquei Clube	0,50	CT=0
072	22-05-07	Rua Ararapira, 357 - Santiago	0,50	CT=0
073	22-05-07	Rua Pires do Rio, 230 – Jôquei Clube	0,50	CT=0
074	22-05-07	Rua Luiz Carlos, 720 - Santiago	0,30	CT=0
075	23-05-07	Rua São Francisco de Assis, 33 – Santa Terezinha	0,60	CT=0
076	23-05-07	Rua Floriano Peixoto, 1190 – Santa Terezinha	0,60	CT=0
077	23-05-07	Rua Maranhão, 330 – Santa Terezinha	0,60	CT=0
078	23-05-07	Av. Miguel Assad Debs, 101 – Santa Terezinha	0,80	CT=0
079	24-05-07	Rua dos Cedros, 203 – São Sebastião	0,60	CT=0



NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
080	24-05-07	Rua das Castanheiras, 60 – São Sebastião	0,50	CT=0
081	24-05-07	Rua Manuel Cabral Gomide, 160 - Goiás	0,50	CT=0
082	24-05-07	Rua Um, 30 – Conjunto Alan Kardec	0,50	CT=0
083	25-05-07	Rua Araras, 546 - Independência	0,60	CT=0
084	25-05-07	Rua Hugo Aguiar, 341 - Independência	0,60	CT=0
085	25-05-07	Rua Um, 109 – Santa Terezinha	0,50	CT=0
086	25-05-07	Av. Coronel Belchior de Godoy, 719	0,50	CT=0
087	28-05-07	Rua Romualdo Coelho, 624 - Vieno	0,60	CT=0
088	28-05-07	Rua Tamandaré, 400	0,50	CT=0
089	28-05-07	Rua Padre Lafaiete, 928	0,50	CT=0
090	28-05-07	Rua Paissandú, 174	0,50	CT=0
091	29-05-07	Rua Paissandú, 1145	0,50	CT=0
092	29-05-07	Rua Coronel Póvoa, 601	0,50	CT=0
093	29-05-07	Rua Horizonte, 131 – Santa Helena	0,50	CT=0
094	29-05-07	Rua Geraneo, 36 – Santa Helena	0,50	CT=0
095	30-05-07	Rua Raul José de Belém, 1400	0,50	CT=0
096	30-05-07	Rua Ângelo de Lima, 481 - Bosque	0,20	CT=0
097	30-05-07	Rua José do Patrocínio, 60	0,50	CT=0
098	31-05-07	Rua Hermes da Fonseca, 949 - Miranda	0,50	CT=0
099	31-05-07	Rua Maricota Santos, 196	0,60	CT=0
100	31-05-07	Rua Bias Fortes, 300	0,50	CT=0

AMANHECE

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	04-05-07	Praça Marciano Santos, 300	0,30	CT=0
002	04-05-07	Rua São João, 35	0,30	CT=0
003	04-05-07	Rua Oswaldo Cruz, 126	0,30	CT=0
004	04-05-07	Rua Jerônimo Cateto, 197	0,30	CT=0
005	09-05-07	Rua Diogo Veloso Naves, 299	0,30	CT=0
006	09-05-07	Rua Coronel Filadelfo, 450	0,30	CT=0
007	09-05-07	Rua Bias Fortes, 157	0,30	CT=0
008	09-05-07	Rua Taquaral, 78	0,30	CT=0
009	16-05-07	Rua do Comércio, 100	0,30	CT=0
010	16-05-07	Rua Bias Fortes, 157	0,30	CT=0
011	16-05-07	Rua Oswaldo Cruz, 140	0,30	CT=0
012	16-05-07	Rua Taquaral, 78	0,30	CT=0
013	23-05-07	Rua Coronel Filadelfo, 135	0,30	CT=0
014	23-05-07	Rua do Comércio, 100	0,30	CT=0
015	23-05-07	Rua Taquaral, 78	0,30	CT=0
016	23-05-07	Praça Marciano Santos, 300	0,30	CT=0
017	30-05-07	Rua do Comércio, 100	0,30	CT=0
018	30-05-07	Rua Diogo Veloso Naves, 299	0,30	CT=0



019	30-05-07	Rua Bias Fortes, 157	0,30	CT=0
020	30-05-07	Rua Jerônimo Cateto, 60	0,30	CT=0

PIRACAÍBA

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	03-05-07	Rua Pedro Borges, 422	0,60	CT=0
002	03-05-07	Rua Coronel Lindolfo Rodrigues da Cunha, 145	0,60	CT=0
003	03-05-07	Rua Afonso Guimarães, 33	0,50	CT=0
004	03-05-07	Rua Manoel de Carvalho, 50	0,50	CT=0
005	11-05-07	Rua Pedro Borges, 170	0,50	CT=0
006	11-05-07	Rua Orozino Medeiros, 55	0,50	CT=0
007	11-05-07	Rua Romualdo Marques Coelho, 129	0,40	CT=0
008	11-05-07	Rua Nelson Pereira Pinto, 47	0,50	CT=0
009	18-05-07	Rua Coronel Lindolfo Rodrigues da Cunha, 121	0,50	CT=0
010	18-05-07	Rua Nelson Pereira Pinto, 47	0,50	CT=0
011	18-05-07	Rua Joaquim de Almeida, 76	0,50	CT=0
012	18-05-07	Rua Afonso Guimarães, 44	0,50	CT=0
013	25-05-07	Rua Coronel Lindolfo França, 222	0,70	CT=0
014	25-05-07	Rua Romualdo Marques Coelho, 129	0,70	CT=0
015	25-05-07	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,70	CT=0
016	25-05-07	Rua Orozino Medeiros, 20	0,70	CT=0

ARARAPIRA

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	02-05-07	Rua da Mangueira, 05	0,40	CT=0
002	02-05-07	Rua Demerval Barbosa, 12	0,40	CT=0
003	10-05-07	Rua Demerval Barbosa, 12	0,30	CT=0
004	10-05-07	Rua da Mangueira, 50	0,30	CT=0
005	18-05-07	Rua Demerval Barbosa, 08	0,50	CT=0
006	18-05-07	Rua da Mangueira, 50	0,50	CT=0
007	25-05-07	Rua Demerval Barbosa, 08	0,40	CT=0
008	25-05-07	Rua da Mangueira, 50	0,40	CT=0
009	31-05-07	Rua da Mangueira, 50	0,40	CT=0
010	31-05-07	Rua Demerval Barbosa, 12	0,40	CT=0

FLORESTINA

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	03-05-07	Rua Manoel Caetano, 07	0,40	CT=0
002	03-05-07	Rua Antônio Caetano, 90	0,40	CT=0
003	11-05-07	Rua Manoel Jacinto, 10	0,30	CT=0
004	11-05-07	Rua Manoel Caetano, 65	0,30	CT=0
005	16-05-07	Rua Antônio Caetano, 90	0,40	CT=0



006	16-05-07	Rua Manoel Caetano, 67	0,40	CT=0
007	25-05-07	Rua Manoel Caetano, 67	0,60	CT=0
008	25-05-07	Rua Antônio Caetano, 30	0,60	CT=0
009	31-05-07	Rua Antônio Caetano, 90	0,50	CT=0
010	31-05-07	Rua Manoel Caetano, 67	0,50	CT=0

BARRACÃO

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	03-05-07	Rua Cláudio Guimarães, 47	0,40	CT=0
002	03-05-07	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,40	CT=0
003	09-05-07	Rua Cláudio Guimarães, 47	0,30	CT=0
004	09-05-07	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,30	CT=0
005	16-05-07	Rua Cláudio Guimarães, 49	0,30	CT=0
006	16-05-07	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,30	CT=0
007	25-05-07	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,30	CT=0
008	25-05-07	Rua Cláudio Guimarães, 47	0,30	CT=0

As amostras examinadas em endereços locais apresentam a quantidade mínima necessária de cloro residual livre, atestando a boa qualidade da água servida à população.

Essas amostras (em endereços locais) passam por rigorosos exames bacteriológicos, cujos exames atestam as perfeitas condições sanitárias e de potabilidade, ideal ao consumo humano.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO – SAE, Araguari-MG, 14 de junho de 2.007.

JOÃO EVANGELISTA
Superintendente

MARLY RODRIGUES NEVES
Engenheira Química – CRQ 02301159
Coord. Tratamento de Água e Esgoto