

**RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ARAGUARI, AMANHECE, PIRACAÍBA, ARARAPIRA, FLORESTINA E BARRAÇÃO**

A Superintendência de Água e Esgoto – SAE, do Município de Araguari, através de seu Superintendente, com base na Lei Orgânica do Município de Araguari, em seu Art. 223, torna público os resultados das análises bacteriológicas da água servida à população, em amostras coletadas em (endereços locais), conforme relacionados a seguir:

**ARAGUARI**

<b>NÚMERO EXAME</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS</b>	<b>CRL</b>	<b>N. M. P. / 100ml</b>
001	01-06-07	Rua Calimério Borges, 350 - Beatriz	0,60	CT=0
002	01-06-07	Rua Lourdes Rodrigues da Cunha, 551 – Novo Horizonte	0,50	CT=0
003	01-06-07	Rua Otacílio Pinto de Oliveira, 230 – Novo Horizonte	0,50	CT=0
004	01-06-07	Rua Padre Nilo, 285 – Novo Horizonte	0,50	CT=0
005	01-06-07	Rua Um S/N – Distrito Industrial	0,50	CT=0
006	04-06-07	Travessa São Vicente, 50	0,50	CT=0
007	04-06-07	Rua Gonçalves Dias, 41	0,60	CT=0
008	04-06-07	Av. Padre Norberto, 160 – Jardim Regina	0,50	CT=0
009	04-06-07	Rua Estrela do Sul, 140	0,50	CT=0
010	04-06-07	Rua Samuel Santos, 67	0,60	CT=0
011	05-06-07	Av. José Messias da Silva, 53 - Idelmino	0,60	CT=0
012	05-06-07	Rua Um, 140 – São Vicente de Paulo	0,60	CT=0
013	05-06-07	Rua Argentina, 383 - Bosque	0,60	CT=0
014	05-06-07	Rua Inhambus, 150 - Bosque	0,60	CT=0
015	05-06-07	Rua Vereador Nicomedes Nunes, 80 - Bosque	0,30	CT=0
016	06-06-07	Travessa Guanabara, 21 - Amorim	0,80	CT=0
017	06-06-07	Rua Padre Nicácio, 1121 - Amorim	0,80	CT=0
018	06-06-07	Av. Santos Dumont, 67	0,80	CT=0
019	06-06-07	Rua Rio de Janeiro, 965 - Amorim	0,50	CT=0
020	06-06-07	Praça Padre Eloi, 33 – Jardim Regina	0,50	CT=0
021	11-06-07	Rua Maria José Póvoa, 708 - Industrial	0,60	CT=0
022	11-06-07	Rua Natália Wolfgang, 55 - Industrial	0,60	CT=0
023	11-06-07	Av. Hugo Alessi, 250 - Industrial	0,60	CT=0
024	11-06-07	Av. Batalhão Mauá, 1720	0,50	CT=0
025	11-06-07	Rua Manoel da Cruz Póvoa, 420 - Industrial	0,60	CT=0
026	12-06-07	Rua A, 30 – Conjunto Alvorada	0,40	CT=0
027	12-06-07	Rua Oito, 215 – Ouro Verde	0,70	CT=0
028	12-06-07	Rua Três, 130 – Ouro Verde	0,50	CT=0
029	12-06-07	Rua São José, 215 - Paraíso	0,50	CT=0
030	12-06-07	Rua Revalino Henrique, 29 - Paraíso	0,50	CT=0
031	13-06-07	Rua Tenente Augusto Gonçalves Araújo, 151 - Paineiras	0,70	CT=0
032	13-06-07	Rua Professor Walter Fernandes, 395 - Sibipiruna	0,50	CT=0
033	13-06-07	Rua Vereador Nicolino Caetano Guimarães, 235 - Paineiras	0,60	CT=0
034	13-06-07	Rua Coronel Carneiro, 250 - Paraíso	0,50	CT=0
035	13-06-07	Rua Santa Rita, 165 - Paraíso	0,50	CT=0

<b>NÚMERO EXAME</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS</b>	<b>CRL</b>	<b>N. M. P. / 100ml</b>
036	14-06-07	Rua Moreira César, 352 - Miranda	0,50	CT=0
037	14-06-07	Av. Minas Gerais, 271 - Miranda	0,60	CT=0
038	14-06-07	Rua Cláudio Manoel, 206 - Miranda	0,60	CT=0
039	14-06-07	Rua Florestina, 350 - Miranda	0,60	CT=0
040	14-06-07	Av. das Codornas, 605	0,50	CT=0
041	15-06-07	Rua Dois, 380 – Conjunto Alan Kardec	0,50	CT=0
042	15-06-07	Rua dos Tamboris, 325 – São Sebastião	0,60	CT=0
043	15-06-07	Av. Orlando César Vieira, 110 – Goiás Parte Alta	0,60	CT=0
044	15-06-07	Rua das Cabriúnas, 352 – São Sebastião	0,60	CT=0
045	15-06-07	Rua Maria Moreira, 151 - Vieno	0,50	CT=0
046	18-06-07	Terminal Rodoviário	0,50	CT=0
047	18-06-07	Rua H, 290 - Goiás	0,50	CT=0
048	18-06-07	Rua Professora Maria Aparecida Costa, 59 - Goiás	0,60	CT=0
049	18-06-07	Av. Senador Melo Viana, 650	0,50	CT=0
050	18-06-07	Rua Alvim Borges, 218 - Goiás	0,50	CT=0
051	19-06-07	Rua Raimundo Joel, 270 - Milenium	0,40	CT=0
052	19-06-07	Rua Newton Atheniel, 600 - Milenium	0,40	CT=0
053	19-06-07	Rua Agmon Mendes Vieira, 310 - Flamboyants	0,50	CT=0
054	19-06-07	Rua Marajó, 180	0,50	CT=0
055	19-06-07	Rua Sergipe, 318 – Eduardo Moreira	0,50	CT=0
056	20-06-07	Rua Guará, 698 – Morada de Fátima	0,50	CT=0
057	20-06-07	Rua Corumbá, 461 - Brasília	0,50	CT=0
058	20-06-07	Rua Tocantins, 816 - Brasília	0,50	CT=0
059	20-06-07	Rua Tabocas, 477 – Maria Eugênia	0,50	CT=0
060	20-06-07	Rua Paraguai, 71 - Brasília	0,50	CT=0
061	21-06-07	Praça Padre Nilo Tabuquini, 31	0,50	CT=0
062	21-06-07	Av. Coronel Teodolino Pereira de Araújo, 700	0,50	CT=0
063	21-06-07	Rua Aurélio de Oliveira, 758	0,50	CT=0
064	21-06-07	Rua Dom Pedro II, 141	0,50	CT=0
065	21-06-07	Rua Olímpio dos Santos, 80	0,50	CT=0
066	22-06-07	Rua Brejo Alegre, 110	0,50	CT=0
067	22-06-07	Rua Maranhão, 179 – Santa Terezinha	0,50	CT=0
068	22-06-07	Rua União, 167 – Santa Terezinha	0,50	CT=0
069	22-06-07	Rua Jaime Araújo, 597 – Santa Terezinha	0,50	CT=0
070	22-06-07	Rua Colúmbia, 965 – Santa Terezinha	0,50	CT=0
071	25-06-07	Rua Mário Ribeiro, 180 – Aeroporto Sul	0,50	CT=0
072	25-06-07	Rua Padre Feijó, 10 - Aeroporto	0,60	CT=0
073	25-06-07	Rua Santa Helena, 75	0,50	CT=0
074	25-06-07	Av. Minas Gerais, 2139	0,50	CT=0
075	25-06-07	Rua Joaquim Barbosa, 233	0,50	CT=0
076	26-06-07	Rua Patrocínio, 687 – Jóquei Clube	0,50	CT=0
077	26-06-07	Rua Goiandira, 286 – Jóquei Clube	0,50	CT=0
078	26-06-07	Rua Luiz Carlos, 554 - Santiago	0,50	CT=0
079	26-06-07	Rua Carmo do Paranaíba, 150 - Santiago	0,60	CT=0

<b>NÚMERO EXAME</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS</b>	<b>CRL</b>	<b>N. M. P. / 100ml</b>
080	26-06-07	Av. Cornélia Rodrigues da Cunha, 365	0,50	CT=0
081	26-06-07	Rua Pires do Rio, 104 – Jôquei Clube	0,50	CT=0
082	27-06-07	Rua Pedro Nasciutti, 623	0,60	CT=0
083	27-06-07	Rua Major Joaquim Magalhães, 199	0,50	CT=0
084	27-06-07	Rua Avaré, 578	0,50	CT=0
085	27-06-07	Rua Natal Mujalli, 441	0,60	CT=0
086	27-06-07	Praça Farid Nader, 217	0,60	CT=0
087	27-06-07	Praça Getúlio Vargas, 112	0,50	CT=0
088	28-06-07	Rua Paissandú, 1040	0,50	CT=0
089	28-06-07	Rua das Palmas, 128 – Santa Helena	0,60	CT=0
090	28-06-07	Rua Spatodea, 146 – Santa Helena	0,50	CT=0
091	28-06-07	Rua Pará, 101 – Santa Helena	0,50	CT=0
092	28-06-07	Av. Minas Gerais, 3772	0,50	CT=0
093	28-06-07	Rua Elias Peixoto, 593	0,50	CT=0
094	29-06-07	Rua Marieta Vieira de Queiróz, 361 - Vieno	0,50	CT=0
095	29-06-07	Rua Dr. Augusto Carpaneda, 691 – Santa Terezinha	0,60	CT=0
096	29-06-07	Rua Onze, 330 - Independência	0,60	CT=0
097	29-06-07	Rua Ventania, 247 - Independência	0,60	CT=0
098	29-06-07	Rua das Araras, 478	0,50	CT=0
099	29-06-07	Rua Iturama, 20 - Amorim	0,50	CT=0
100	29-06-07	Rua Paulino Abdalla, 365 - Bosque	0,40	CT=0

**AMANHECE**

<b>NÚMERO EXAME</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS</b>	<b>CRL</b>	<b>N. M. P. / 100ml</b>
001	14-06-07	Rua São João, 35	0,35	CT=0
002	14-06-07	Rua Araguari, 180	0,35	CT=0
003	14-06-07	Praça Marciano Santos, 300	0,35	CT=0
004	14-06-07	Rua Taquaral, 70	0,35	CT=0
005	22-06-07	Rua Oswaldo Cruz, 195	0,35	CT=0
006	22-06-07	Rua Diogo Veloso Naves, 299	0,35	CT=0
007	22-06-07	Rua Bias Fortes, 157	0,35	CT=0
008	22-06-07	Rua Jerônimo Cateto, 197	0,35	CT=0
009	28-06-07	Rua Araguari, 180	0,35	CT=0
010	28-06-07	Rua do Comércio, 100	0,35	CT=0
011	28-06-07	Rua Oswaldo Cruz, 136	0,35	CT=0
012	28-06-07	Rua São João, 35	0,35	CT=0
019	30-05-07	Rua Bias Fortes, 157	0,30	CT=0

**PIRACAÍBA**

<b>NÚMERO EXAME</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS</b>	<b>CRL</b>	<b>N. M. P. / 100ml</b>
001	01-06-07	Rua Pedro Borges, 263	1,00	CT=0
002	01-06-07	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	1,00	CT=0
003	01-06-07	Praça Manoel de Carvalho, 200	1,00	CT=0
004	12-06-07	Rua Orozino Medeiros, 75	1,00	CT=0
005	12-06-07	Rua Pedro Borges, 190	1,00	CT=0
006	12-06-07	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	1,00	CT=0
007	12-06-07	Rua Coronel Lindolfo Rodrigues da Cunha, 145	1,00	CT=0
008	20-06-07	Rua Mateus Pereira, 298	1,00	CT=0
009	20-06-07	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	1,00	CT=0
010	20-06-07	Rua Afonso Guimarães, 12	1,00	CT=0
011	20-06-07	Rua Pedro Borges, 305	1,00	CT=0
012	28-06-07	Rua Pedro Borges, 305	0,60	CT=0
013	28-06-07	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,60	CT=0
014	28-06-07	Rua Afonso Guimarães, 12	0,60	CT=0
015	28-06-07	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,60	CT=0

**ARARAPIRA**

<b>NÚMERO EXAME</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS</b>	<b>CRL</b>	<b>N. M. P. / 100ml</b>
001	06-06-07	Rua da Mangueira, 50	0,40	CT=0
002	06-06-07	Rua Demerval Barbosa, 08	0,40	CT=0
003	14-06-07	Rua da Mangueira, 09	0,80	CT=0
004	14-06-07	Rua Hermógenes Pereira, 307	0,80	CT=0
005	20-06-07	Rua Demerval Barbosa, 08	0,35	CT=0
006	20-06-07	Rua da Mangueira, 09	0,30	CT=0
007	28-06-07	Rua da Mangueira, 50	0,50	CT=0
008	28-06-07	Rua Demerval Barbosa, 08	0,50	CT=0

**FLORESTINA**

<b>NÚMERO EXAME</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS</b>	<b>CRL</b>	<b>N. M. P. / 100ml</b>
001	06-06-07	Rua Antônio Caetano, 90	0,30	CT=0
002	06-06-07	Rua Manoel Caetano, 65	0,50	CT=0
003	14-06-07	Rua Antônio Caetano, 90	0,50	CT=0
004	14-06-07	Rua Manoel Caetano, 64	0,50	CT=0
005	21-06-07	Rua Antônio Caetano, 90	0,60	CT=0
006	21-06-07	Rua Manoel Caetano, 07	0,50	CT=0
007	28-06-07	Rua Antônio Caetano, 100	0,60	CT=0
008	28-06-07	Rua Manoel Caetano, 65	0,60	CT=0

**BARRACÃO**

<b>NÚMERO EXAME</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS</b>	<b>CRL</b>	<b>N. M. P. / 100ml</b>
001	01-06-07	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,50	CT=0
002	01-06-07	Rua Cláudio Guimarães, 47	0,50	CT=0
003	12-06-07	Rua Cláudio Guimarães, 47	0,80	CT=0
004	12-06-07	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,80	CT=0
005	20-06-07	Rua Cláudio Guimarães, 65	0,40	CT=0
006	20-06-07	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,40	CT=0
007	28-06-07	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,40	CT=0
008	28-06-07	Rua Cláudio Guimarães, 40 A	0,40	CT=0

As amostras examinadas em endereços locais apresentam a quantidade mínima necessária de cloro residual livre.

Essas amostras (em endereços locais) passam por rigorosos exames bacteriológicos, cujos exames atestam a boa qualidade microbiológica da água servida à população.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO – SAE, Araguari-MG,  
04 de julho de 2.007.

**JOÃO EVANGELISTA**  
Superintendente

**MARLY RODRIGUES NEVES**  
Engenheira Química – CRQ 02301159  
Coord. Tratamento de Água e Esgoto