

# SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO

Av. Hugo Alessi,50 – Araguari – MG - CEP : 38442-028– Fone: (034) 3242-3579



## RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ARAGUARI, AMANHECE, PIRACAÍBA, ARARAPIRA, FLORESTINA E BARRACÃO

A Superintendência de Água e Esgoto – SAE, do Município de Araguari, através de seu Superintendente, com base na Lei Orgânica do Município de Araguari, em seu Art. 223, torna público os resultados das análises bacteriológicas da água servida à população, em amostras coletadas em (endereços locais), conforme relacionados a seguir:

### ARAGUARI

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	01-10-07	Rua Alagoas, 278 - Idelmino	0,45	CT=0
002	01-10-07	Rua Argentina, 373 - Bosque	1,41	CT=0
003	01-10-07	Travessa São Vicente, 50	1,19	CT=0
004	01-10-07	Rua Gonçalves Dias, 42	1,26	CT=0
005	01-10-07	Av. Minas Gerais, 1004	0,68	CT=0
006	02-10-07	Rua Otacílio Pinto de Oliveira, 10 – Novo Horizonte	0,40	CT=0
007	02-10-07	Rua Antimônio, 345 - Beatriz	0,35	CT=0
008	02-10-07	Rua Angico, 135 – Nossa Senhora da Penha	0,40	CT=0
009	02-10-07	Rua Trindade, 131 - Beatriz	0,70	CT=0
010	02-10-07	Rua Um, 02 – Distrito Industrial	0,20	CT=0
011	03-10-07	Rua Avelino da Silva Campos, 540 - Flamboyants	0,40	CT=0
012	03-10-07	Rua Newton Atheniel, 521 - Milenium	0,30	CT=0
013	03-10-07	Rua Agmon Mendes Vieira, 490 - Flamboyants	0,50	CT=0
014	03-10-07	Rua Raul José de Belém, 1255	0,70	CT=0
015	03-10-07	Rua Ângelo de Lima, 237 - Bosque	0,40	CT=0

# SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO

Av. Hugo Alessi,50 – Araguari – MG - CEP : 38442-028– Fone: (034) 3242-3579



016	04-10-07	Rua Ana Batista, 151 - Vieno	0,50	CT=0
017	04-10-07	Rua Tapajós, 505 - Paraíso	0,50	CT=0
018	04-10-07	Rua Amélia Araújo, 110 - Sibipiruna	0,40	CT=0
019	04-10-07	Rua Santa Rita, 165 - Paraíso	0,40	CT=0
020	04-10-07	Rua Professor José Rodrigues Oliveira, 531 - Paineiras	0,50	CT=0
021	05-10-07	Rua Vinte e Oito de Agosto, 194 - Amorim	0,60	CT=0
022	05-10-07	Rua Padre Nicácio, 186 - Amorim	0,60	CT=0
023	05-10-07	Travessa Coromandel, 61 - Amorim	0,60	CT=0
024	05-10-07	Av. Santos Dumont, 67	0,60	CT=0
025	05-10-07	Av. Vereador Geraldo Teodoro da Silva, 750	0,30	CT=0
026	08-10-07	Rua Quatro, 291 – Ouro Verde	0,30	CT=0
027	08-10-07	Rua Oito, 215 – Ouro Verde	0,30	CT=0
028	08-10-07	Rua B, 50 – Conjunto Alvorada	0,40	CT=0
029	08-10-07	Rua H, 10 – Conjunto Alvorada	0,50	CT=0
030	08-10-07	Rua Dois, 262 - Paraíso	0,30	CT=0
031	09-10-07	Rua Cascalho Rico, 30 – Jôquei Clube	0,20	CT=0
032	09-10-07	Rua Anhanguera, 425 – Jôquei Clube	0,50	CT=0
033	09-10-07	Rua Coromandel, 945 - Santiago	0,20	CT=0
034	09-10-07	Rua Carmo do Paranaíba, 150 - Santiago	0,30	CT=0
035	09-10-07	Rua Sacramento, 10 – Jôquei Clube	0,40	CT=0
<b>NÚMERO EXAME</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS</b>	<b>CRL</b>	<b>N. M. P. / 100ml</b>
036	10-10-07	Av. Coronel Belchior de Godoy, 1238	0,50	CT=0
037	10-10-07	Rua Antônio Leite Barbosa, 160 - Goiás	0,40	CT=0
038	10-10-07	Rua Luiz Scalia, 170 - Goiás	0,40	CT=0
039	10-10-07	Rua Dona Cesária, 322	0,50	CT=0
040	10-10-07	Praça Gaioso Neves, 19	0,50	CT=0
041	11-10-07	Rua Natal Mujalli, 1174	0,30	CT=0
042	11-10-07	Rua da Paz, 190 – Santa Helena	0,40	CT=0
043	11-10-07	Rua dos Lírios, 144 – Santa Helena	0,50	CT=0
044	11-10-07	Rua Antúrios, 85 – Santa Helena	0,40	CT=0
045	11-10-07	Rua Elias Peixoto, 601 – Santa Helena	0,50	CT=0

# SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO

Av. Hugo Alessi,50 – Araguari – MG - CEP : 38442-028– Fone: (034) 3242-3579



046	15-10-07	Av. José Canut, 230	0,30	CT=0
047	15-10-07	Rua Boa Vista, 60	0,40	CT=0
048	15-10-07	Rua Guará, 396 – Morada de Fátima	0,40	CT=0
049	15-10-07	Rua Natália Wolfgang, 55 - Industrial	0,30	CT=0
050	15-10-07	Av. Hugo Alessi, 250 - Industrial	0,20	CT=0
051	16-10-07	Rua Tertuliano Goulart, 386	0,60	CT=0
052	16-10-07	Rua Antônio Lemos da Silva, 180	0,80	CT=0
053	16-10-07	Rua Joaquim Modesto, 131	0,60	CT=0
054	16-10-07	Praça Farid Nader, 79	0,80	CT=0
055	16-10-07	Rua Jaime Gomes, 532	0,70	CT=0
056	17-10-07	Rua Corumbá, 250 - Brasília	0,20	CT=0
057	17-10-07	Rua Araguaia, 10 - Brasília	0,20	CT=0
058	17-10-07	Rua Niquelândia, 702 – Maria Eugênia	0,40	CT=0
059	17-10-07	Av. Maria Abadia da Costa, 430 – Maria Eugênia	0,50	CT=0
060	17-10-07	Av. Batalhão Mauá, 173	0,40	CT=0
061	18-10-07	Rua Pedro Moreira, 127 – Santa Helena	0,20	CT=0
062	18-10-07	Rua José Tiradentes de Lima, 969	0,20	CT=0
063	18-10-07	Travessa João Chagas, 50 - Aeroporto	0,20	CT=0
064	18-10-07	Rua Dois, 50 – Aeroporto Sul	0,20	CT=0
065	18-10-07	Rua Manaus, 50 – Eduardo Moreira	0,20	CT=0
066	19-10-07	Rua Maranhão, 130 – Santa Terezinha	0,50	CT=0
067	19-10-07	Rua Floriano Peixoto, 1374 – Santa Terezinha	0,40	CT=0
068	19-10-07	Rua Brejo Alegre, 395 – Santa Terezinha	0,50	CT=0
069	19-10-07	Rua Guarani, 80 – Santa Terezinha	1,00	CT=0
070	22-10-07	Rua Cláudio Manoel, 206 - Miranda	0,35	CT=0
071	22-10-07	Rua Ituiutaba, 51 - Miranda	0,50	CT=0
072	22-10-07	Rua Moreira César, 352 - Miranda	0,50	CT=0
073	22-10-07	Av. da Saudade, 141	0,30	CT=0
074	23-10-07	Rua Coronel José Ferreira Alves, 285	0,40	CT=0
075	23-10-07	Rua Coronel Filadelfo de Lima, 145	0,50	CT=0
076	23-10-07	Av. Mato Grosso, 1310	0,50	CT=0
077	23-10-07	Rua Bias Fortes, 300	0,50	CT=0
078	24-10-07	Rua das Araras, 195	0,50	CT=0
079	24-10-07	Rua Joaquim Machado de Mesquita, 332 - Independência	0,40	CT=0

# SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO

Av. Hugo Alessi,50 – Araguari – MG - CEP : 38442-028– Fone: (034) 3242-3579



<b>NÚMERO EXAME</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS</b>	<b>CRL</b>	<b>N. M. P. / 100ml</b>
080	24-10-07	Rua Marta Aparecida Neves, 230 - Independência	0,20	CT=0
081	24-10-07	Rua Estados Unidos, 771 - Independência	0,50	CT=0
082	25-10-07	Rua Brasil Accioly, 366	0,30	CT=0
083	25-10-07	Rua Padre Lafaiete, 138	0,20	CT=0
084	25-10-07	Rua Bueno Brandão, 367	0,30	CT=0
085	25-10-07	Rua Professora Lourdes Naves, 10	0,20	CT=0
086	29-10-07	Rua Raul José de Belém, 1870	0,40	CT=0
087	29-10-07	Rua Ângelo de Lima, 237 - Bosque	0,60	CT=0
088	29-10-07	Praça Getúlio Vargas, 112	0,40	CT=0
089	29-10-07	Praça Padre Nilo Tabuquini, 42	0,40	CT=0
090	30-10-07	Rua José Nocera, 450 - Vieno	0,50	CT=0
091	30-10-07	Av. Coronel Teodolino Pereira de Araújo, 889	0,50	CT=0
092	30-10-07	Rua Virgílio de Melo Franco, 450	0,30	CT=0
093	30-10-07	Rua Aquileu Nogueira, 150	0,50	CT=0
094	30-10-07	Rua B, 140 – Residencial Madri	0,50	CT=0
095	31-10-07	Rua Oitis, 70 – Conjunto Mauá	0,60	CT=0
096	31-10-07	Av. Orlando César Vieira, 260 – Goiás Parte Alta	0,70	CT=0
097	31-10-07	Rua Três, 41 – Conjunto Alan Kardec	0,40	CT=0
098	31-10-07	Av. das Palmeiras, 37 – São Sebastião	0,50	CT=0
099	31-10-07	Rua dos Cedros, 180 – São Sebastião	0,50	CT=0
100	31-10-07	Av. Paraná, 95 - Goiás	0,40	CT=0

## AMANHECE

# SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO

Av. Hugo Alessi,50 – Araguari – MG - CEP : 38442-028– Fone: (034) 3242-3579



<b>NÚMERO EXAME</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS</b>	<b>CRL</b>	<b>N. M. P. / 100ml</b>
001	03-10-07	Praça Marciano Santos, 300	0,40	CT=0
002	03-10-07	Rua Diogo Veloso Naves, 299	0,40	CT=0
003	03-10-07	Rua São João, 33	0,40	CT=0
004	03-10-07	Rua Jerônimo Cateto, 160	0,40	CT=0
005	10-10-07	Rua Taquaral, 80	0,20	CT=0
006	10-10-07	Praça Marciano Santos, 300	0,30	CT=0
007	10-10-07	Rua Coronel Filadelfo, 165	0,30	CT=0
008	10-10-07	Rua do Comércio, 100	0,30	CT=0
009	18-10-07	Rua Jerônimo Cateto, 187	0,20	CT=0
010	18-10-07	Rua Taquaral, 78	0,20	CT=0
011	18-10-07	Rua Oswaldo Cruz, 136	0,20	CT=0
012	18-10-07	Rua Bias Fortes, 157	0,20	CT=0
013	24-10-07	Rua do Comércio, 100	0,20	CT=0
014	24-10-07	Rua Taquaral, 80	0,20	CT=0
015	24-10-07	Praça Marciano Santos, 300	0,20	CT=0
016	24-10-07	Rua Coronel Filadelfo, 156	0,20	CT=0
017	31-10-07	Rua Jerônimo Cateto, 105	0,40	CT=0
018	31-10-07	Rua Diogo Veloso Naves, 299	0,40	CT=0
019	31-10-07	Rua Bias Fortes, 157	0,40	CT=0
020	31-10-07	Praça Marciano Santos, 300	0,40	CT=0

## PIRACAÍBA

<b>NÚMERO EXAME</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS</b>	<b>CRL</b>	<b>N. M. P. / 100ml</b>
001	04-10-07	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	1,50	CT=0
002	04-10-07	Rua Pedro Borges, 308	1,50	CT=0
003	04-10-07	Rua Afonso Guimarães, 17	1,50	CT=0
004	04-10-07	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	1,50	CT=0

# SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO

Av. Hugo Alessi,50 – Araguari – MG - CEP : 38442-028– Fone: (034) 3242-3579



005	11-10-07	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	1,00	CT=0
006	11-10-07	Rua Orozino Medeiros, 35	1,00	CT=0
007	11-10-07	Rua Manoel de Carvalho, 30	1,00	CT=0
008	11-10-07	Rua Mateus Pereira, 50	1,00	CT=0
009	19-10-07	Rua Pedro Borges, 305	1,50	CT=0
010	19-10-07	Rua Afonso Guimarães, 12	1,50	CT=0
011	19-10-07	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	1,50	CT=0
012	19-10-07	Rua Romualdo Marques Coelho, 114	1,20	CT=0
013	23-10-07	Rua Orozino Medeiros, 35	0,50	CT=0
014	23-10-07	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,50	CT=0
015	23-10-07	Rua Pedro Borges, 175	0,50	CT=0
016	23-10-07	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,50	CT=0

## ARARAPIRA

<b>NÚMERO EXAME</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS</b>	<b>CRL</b>	<b>N. M. P. / 100ml</b>
001	05-10-07	Rua Demerval Barbosa, 12	0,40	CT=0
002	05-10-07	Rua Hermógenes Pereira, 300	0,40	CT=0
003	11-10-07	Rua Demerval Barbosa, 12	0,50	CT=0
004	11-10-07	Rua da Mangueira, 09	0,50	CT=0
005	17-10-07	Rua Hermógenes Pereira, 70	0,30	CT=0
006	17-10-07	Rua Demerval Barbosa, 12	0,30	CT=0
007	30-10-07	Rua Demerval Barbosa, 12	0,50	CT=0
008	30-10-07	Rua Hermógenes Pereira, 300	0,50	CT=0

## FLORESTINA

<b>NÚMERO EXAME</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS</b>	<b>CRL</b>	<b>N. M. P. / 100ml</b>
---------------------	-----------------------	---	------------	-------------------------

# SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO

Av. Hugo Alessi,50 – Araguari – MG - CEP : 38442-028– Fone: (034) 3242-3579



001	05-10-07	Rua Manoel Caetano, 74	0,30	CT=0
002	05-10-07	Rua Antônio Caetano, 100	0,30	CT=0
003	10-10-07	Rua Antônio Caetano, 90	0,60	CT=0
004	10-10-07	Rua Manoel Caetano, 47	0,70	CT=0
005	17-10-07	Rua Manoel Caetano, 10	0,80	CT=0
006	17-10-07	Rua Antônio Caetano, 90	0,80	CT=0
007	24-10-07	Rua Antônio Caetano, 100	0,50	CT=0
008	24-10-07	Rua Manoel Caetano, 07	0,50	CT=0

## BARRACÃO

<b>NÚMERO EXAME</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS</b>	<b>CRL</b>	<b>N. M. P. / 100ml</b>
001	04-10-07	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,30	CT=0
002	04-10-07	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,30	CT=0
003	11-10-07	Praça Melo Viana S/N – Restaurante	0,30	CT=0
004	11-10-07	Rua Cláudio Guimarães, 75	0,30	CT=0
005	19-10-07	Rua Cláudio Guimarães, 65	1,20	CT=0
006	19-10-07	Praça Melo Viana S/N – Restaurante	1,20	CT=0
007	23-10-07	Praça Melo Viana S/N – Restaurante	0,20	CT=0
008	23-10-07	Rua Cláudio Guimarães, 75	0,20	CT=0

As amostras examinadas em endereços locais apresentam a quantidade mínima necessária de cloro residual livre.

Essas amostras (em endereços locais) passam por rigorosos exames bacteriológicos, cujos exames atestam a boa qualidade microbiológica da água servida à população.



SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO – SAE,  
Araguari-MG, 12 de novembro de 2.007.

JOÃO EVANGELISTA  
Superintendente

MARLY RODRIGUES NEVES  
Engenheira Química – CRQ 02301159  
Coord. Tratamento de Água e Esgoto