

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ARAGUARI, AMANHECE, PIRACAÍBA, ARARAPIRA, FLORESTINA E BARRAÇÃO

A Superintendência de Água e Esgoto – SAE, do Município de Araguari, através de seu Superintendente, com base na Lei Orgânica do Município de Araguari, em seu Art. 223, torna público os resultados das análises bacteriológicas da água servida à população, em amostras coletadas em (endereços locais), conforme relacionados a seguir:

ARAGUARI

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	01-11-07	Rua Inhambus, 150 - Bosque	0,70	CT=0
002	01-11-07	Rua Antônio Camilo da Costa, 284 - Bosque	0,60	CT=0
003	01-11-07	Rua Rouxinóis, 12 - Bosque	0,50	CT=0
004	01-11-07	Rua Josias Batista Leite, 86	0,60	CT=0
005	01-11-07	Rua Paulino Abdalla, 455 - Bosque	0,80	CT=0
006	05-11-07	Av. Pércio Perfeito, 506 – Distrito Industrial	0,50	CT=0
007	05-11-07	Rua João Veloso Naves, 105	0,60	CT=0
008	05-11-07	Rua Otacílio Pinto de Oliveira, 10 – Novo Horizonte	0,60	CT=0
009	05-11-07	Rua Angico, 90 – Nossa Senhora da Penha	0,50	CT=0
010	05-11-07	Rua Padre Nilo, 285 – Novo Horizonte	0,70	CT=0
011	06-11-07	Rua Três, 650 – Ouro Verde	0,90	CT=0
012	06-11-07	Rua E, 180 – Conjunto Alvorada	0,20	CT=0
013	06-11-07	Rua Piauí, 06	0,70	CT=0
014	06-11-07	Rua São José, 215 - Paraíso	0,20	CT=0
015	06-11-07	Av. Padre Norberto, 46 – Jardim Regina	1,00	CT=0
016	07-11-07	Av. das Codornas, 487	0,50	CT=0
017	07-11-07	Rua Florestina, 250 - Miranda	0,50	CT=0
018	07-11-07	Rua Luiz de Campos, 1060 - Miranda	0,30	CT=0
019	07-11-07	Rua Floriano Peixoto, 333 - Miranda	0,40	CT=0
020	07-11-07	Rua Duque de Caxias, 230 - Miranda	0,50	CT=0
021	08-11-07	Rua Geraldo Gomide Borges, 41 - Sibipiruna	1,00	CT=0
022	08-11-07	Alameda Estácio de Oliveira, 120 - Sibipiruna	0,40	CT=0
023	08-11-07	Rua Joviano Troncha, 891	0,40	CT=0
024	08-11-07	Av. Dr. Oswaldo Pieruccetti, 90	0,30	CT=0
025	08-11-07	Rua Vereador Nicolino Caetano Guimarães, 235 - Paineiras	0,40	CT=0
026	09-11-07	Rua Maria Moreira, 85 - Vieno	0,50	CT=0
027	09-11-07	Rua João Rugiadini, 31 - Industrial	0,50	CT=0
028	09-11-07	Rua Pastor Florentino Ferreira, 891 - Industrial	0,50	CT=0
029	09-11-07	Rua Adolfo Carlos Carísio, 205 - Industrial	0,50	CT=0
030	09-11-07	Rua Manoel da Cruz Póvoa, 101 - Industrial	0,50	CT=0
031	12-11-07	Rua Trindade, 109 – Santa Terezinha	0,90	CT=0
032	12-11-07	Rua Brejo Alegre, 148 – Santa Terezinha	0,80	CT=0
033	12-11-07	Rua Dezenove de Outubro, 412 – Santa Terezinha	0,80	CT=0
034	12-11-07	Rua João Rollo, 43 – Santa Terezinha	0,90	CT=0
035	12-11-07	Av. Coronel Belchior de Godoy, 26	0,60	CT=0

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
036	13-11-07	Rua Tapajós, 100 - Paraíso	0,30	CT=0
037	13-11-07	Av. Minas Gerais, 283	0,30	CT=0
038	13-11-07	Av. Mato Grosso, 411	0,20	CT=0
039	13-11-07	Rua Padre Gusmão, 75 - Paraíso	1,50	CT=0
040	13-11-07	Rua Cesário Alvim, 472	0,60	CT=0
041	14-11-07	Rua das Cabriúnas, 651 – São Sebastião	0,80	CT=0
042	14-11-07	Rua dos Eucaliptos, 220 – São Sebastião	0,60	CT=0
043	14-11-07	Rua dos Jequitibás, 396 – São Sebastião	0,80	CT=0
044	14-11-07	Rua dos Carvalhos, 327 – São Sebastião	0,90	CT=0
045	14-11-07	Rua Um, 371 – Conjunto Alan Kardec	0,90	CT=0
046	19-11-07	Rua Guanabara, 14 - Amorim	1,00	CT=0
047	19-11-07	Rua Rio de Janeiro, 915 - Amorim	1,40	CT=0
048	19-11-07	Rua São Salvador, 965 - Amorim	0,80	CT=0
049	19-11-07	Rua Coromandel, 877 - Amorim	1,20	CT=0
050	19-11-07	Rua Joaquim Barbosa, 1596	0,70	CT=0
051	20-11-07	Rua Raimundo Joel, 965 - Milenium	0,20	CT=0
052	20-11-07	Av. Porto Alegre, 877	1,40	CT=0
053	20-11-07	Rua Agmon Mendes Vieira, 310 - Flamboyants	0,20	CT=0
054	20-11-07	Rua Modesto Borela, 891 - Flamboyants	0,20	CT=0
055	20-11-07	Rua Sergipe, 123	0,20	CT=0
056	21-11-07	Rua Francielle Cecília Teixeira de Castro, 85 - Goiás	0,70	CT=0
057	21-11-07	Rua Sudário Rodrigues Gomes, 203 - Goiás	0,70	CT=0
058	21-11-07	Av. Coronel Belchior de Godoy, 1720	0,40	CT=0
059	21-11-07	Rua Luiz Otávio de Faria, 520 - Goiás	0,50	CT=0
060	21-11-07	Rua das Araras, 1255	0,30	CT=0
061	22-11-07	Rua Mário Ribeiro, 180 – Aeroporto Sul	0,40	CT=0
062	22-11-07	Rua Riachuelo, 70 - Aeroporto	0,70	CT=0
063	22-11-07	Rua Silvino Brandão, 50 - Aeroporto	0,40	CT=0
064	22-11-07	Rua Marcílio Dias, 240	0,80	CT=0
065	22-11-07	Praça Padre Eloi, 33 – Jardim Regina	0,50	CT=0
066	23-11-07	Rua Coronel Lindolfo França, 275	0,20	CT=0
067	23-11-07	Rua Aurélio de Oliveira, 758	0,20	CT=0
068	23-11-07	Rua Jaime Gomes, 756	0,20	CT=0
069	23-11-07	Rua Uberaba, 54	1,40	CT=0
070	23-11-07	Praça Farid Nader, 79	0,50	CT=0
071	26-11-07	Rua Iturama, 20 - Amorim	0,50	CT=0
072	26-11-07	Rua Paulino Abdalla, 365 - Bosque	0,50	CT=0
073	26-11-07	Rua Maurílio Pireti, 330 - Independência	0,20	CT=0
074	26-11-07	Rua Maria Abadia Ferreira, 415 - Independência	0,20	CT=0
075	26-11-07	Rua Brejo Alegre, 134 - Independência	0,40	CT=0
076	26-11-07	Rua Estados Unidos, 145 - Independência	0,20	CT=0
077	27-11-07	Rua das Tabocas, 477 – Maria Eugênia	0,30	CT=0
078	27-11-07	Rua Araguaia, 144 - Brasília	0,60	CT=0
079	27-11-07	Rua Anápolis, 298 – Maria Eugênia	0,50	CT=0

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
080	27-11-07	Rua Guar, 396 – Morada de Ftima	0,40	CT=0
081	27-11-07	Av. Maria Abadia da Costa, 47 - Braslia	0,50	CT=0
082	28-11-07	Rua Romualdo Coelho, 750 - Vieno	0,40	CT=0
083	28-11-07	Rua Coromandel, 687 - Santiago	0,20	CT=0
084	28-11-07	Rua Ponte Terra, 120 - Santiago	1,50	CT=0
085	28-11-07	Rua Luiz Carlos, 720 - Santiago	0,60	CT=0
086	28-11-07	Rua Ararapira, 357 - Santiago	0,30	CT=0
087	28-11-07	Av. Cornlia Rodrigues da Cunha, 365	0,40	CT=0
088	29-11-07	Centro de Sade do Bairro Gutierrez Santa Helena	0,60	CT=0
089	29-11-07	Av. Minas Gerais, 3750 – Santa Helena	0,50	CT=0
090	29-11-07	Rua Elas Peixoto, 818 – Santa Helena	0,40	CT=0
091	29-11-07	Av. Batalho Mau, 1243	0,50	CT=0
092	29-11-07	Rua Circular, 750 – Santa Helena	0,50	CT=0
093	29-11-07	Rua da Paz, 37 – Santa Helena	0,50	CT=0
094	30-11-07	Rua Coronel Jos Ferreira Alves, 158	0,50	CT=0
095	30-11-07	Rua Joaquim Anbal, 46	0,50	CT=0
096	30-11-07	Rua da Glria, 380	0,40	CT=0
097	30-11-07	Rua Amap, 422	0,60	CT=0
098	30-11-07	Rua Dona Cesria, 889	0,50	CT=0
099	30-11-07	Rua Manoel Borges, 491	0,50	CT=0
100	30-11-07	Rua Afonso Pena, 894	0,70	CT=0

AMANHECE

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	09-11-07	Praa Marciano Santos, 300	0,60	CT=0
002	09-11-07	Rua Coronel Filadelfo, 156	0,60	CT=0
003	09-11-07	Rua Oswaldo Cruz, 170	0,60	CT=0
004	09-11-07	Rua Taquaral, 80	0,60	CT=0
005	13-11-07	Rua Jernimo Cateto, 185	0,50	CT=0
006	13-11-07	Rua So Jos, 135	0,50	CT=0
007	13-11-07	Rua do Comrcio, 100	0,50	CT=0
008	13-11-07	Rua Bas Fortes, 157	0,50	CT=0
009	21-11-07	Praa Marciano Santos, 300	0,50	CT=0
010	21-11-07	Rua Bas Fortes, 157	0,50	CT=0
011	21-11-07	Rua do Comrcio, 100	0,40	CT=0
012	21-11-07	Rua Coronel Filadelfo, 156	0,40	CT=0
013	28-11-07	Rua Bas Fortes, 154	0,50	CT=0
014	28-11-07	Rua So Jos, 35	0,50	CT=0
015	28-11-07	Rua Taquaral, 78	0,60	CT=0
016	28-11-07	Rua Oswaldo Cruz, 158	0,60	CT=0

PIRACAÍBA

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	01-11-07	Rua Pedro Borges, 486	1,50	CT=0
002	01-11-07	Rua Afonso Guimarães, 33	1,50	CT=0
003	01-11-07	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	1,50	CT=0
004	01-11-07	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	1,50	CT=0
005	09-11-07	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	1,00	CT=0
006	09-11-07	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	1,00	CT=0
007	09-11-07	Rua Orozino Medeiros, 35	1,00	CT=0
008	09-11-07	Rua Pedro Borges, 116	1,00	CT=0
009	14-11-07	Rua Orozino Medeiros, 35	1,20	CT=0
010	14-11-07	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	1,20	CT=0
011	14-11-07	Rua Pedro Borges, 432	1,20	CT=0
012	14-11-07	Rua Afonso Guimarães, 33	1,20	CT=0
013	21-11-07	Rua Mateus Pereira, 579	1,20	CT=0
014	21-11-07	Rua Pedro Borges, 70	1,20	CT=0
015	21-11-07	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	1,20	CT=0
016	21-11-07	Rua Orozino Medeiros, 35	1,20	CT=0
017	28-11-07	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	1,00	CT=0
018	28-11-07	Rua Orozino Medeiros, 35	1,00	CT=0
019	28-11-07	Rua Coronel Lindolfo Rodrigues da Cunha, 121	1,00	CT=0
020	28-11-07	Rua Romualdo Marques Coelho, 116	1,00	CT=0

ARARAPIRA

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	08-11-07	Rua Demerval Barbosa, 08	0,50	CT=0
002	08-11-07	Rua Hermógenes Pereira, 300	0,50	CT=0
003	14-11-07	Rua da Mangueira, 09	0,40	CT=0
004	14-11-07	Rua Demerval Barbosa, 08	0,40	CT=0
005	21-11-07	Rua Demerval Barbosa, 08	0,50	CT=0
006	21-11-07	Rua Hermógenes Pereira, 300	0,50	CT=0
007	28-11-07	Rua Demerval Barbosa, 12	0,40	CT=0
008	28-11-07	Rua da Mangueira, 50	0,40	CT=0

FLORESTINA

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	01-11-07	Rua Antônio Caetano, 90	0,50	CT=0
002	01-11-07	Rua Manoel Caetano, 74	0,50	CT=0
003	07-11-07	Rua Manoel Caetano, 64	1,00	CT=0
004	07-11-07	Rua Antônio Caetano, 50	1,00	CT=0
005	13-11-07	Rua Antônio Caetano, 100	0,50	CT=0
006	13-11-07	Rua Manoel Caetano, 64	0,50	CT=0

007	21-11-07	Rua Antônio Caetano, 90	0,40	CT=0
008	21-11-07	Rua Manoel Caetano, 65	0,40	CT=0
009	28-11-07	Rua Manoel Caetano, 74	0,50	CT=0
010	28-11-07	Rua Antônio Caetano, 90	0,50	CT=0

BARRACÃO

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	01-11-07	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,20	CT=0
002	01-11-07	Rua Cláudio Guimarães, 75	0,20	CT=0
003	09-11-07	Rua Cláudio Guimarães, 75	0,20	CT=0
004	09-11-07	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,20	CT=0
005	14-11-07	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,20	CT=0
006	14-11-07	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,20	CT=0
007	21-11-07	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,40	CT=0
008	21-11-07	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,40	CT=0
009	28-11-07	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,20	CT=0
010	28-11-07	Rua Cláudio Guimarães, 75	0,20	CT=0

As amostras examinadas em endereços locais apresentam a quantidade mínima necessária de cloro residual livre.

Essas amostras (em endereços locais) passam por rigorosos exames bacteriológicos, cujos exames atestam a boa qualidade microbiológica da água servida à população.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO – SAE, Araguari-MG, 07 de dezembro de 2.007.

JOÃO EVANGELISTA
Superintendente

MARLY RODRIGUES NEVES
Engenheira Química – CRQ 02301159
Coord. Tratamento de Água e Esgoto