

**RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ARAGUARI, AMANHECE, PIRACAÍBA, ARARAPIRA, FLORESTINA E BARRAÇÃO**

A Superintendência de Água e Esgoto – SAE, do Município de Araguari, através de seu Superintendente, com base na Lei Orgânica do Município de Araguari, em seu Art. 223, torna público os resultados das análises bacteriológicas da água servida à população, em amostras coletadas em (endereços locais), conforme relacionados a seguir:

**ARAGUARI**

<b>NÚMERO EXAME</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS</b>	<b>CRL</b>	<b>N. M. P. / 100ml</b>
001	01/04/08	Rua Satélite, 160 - Novo Horizonte	0,50	CT=0
002	01/04/08	Rua Lourdes Rodrigues da Cunha, 1100 - Novo Horizonte	0,40	CT=0
003	01/04/08	Rua Otacílio Pinto de Oliveira, 927 - Novo Horizonte	0,50	CT=0
004	01/04/08	Rua Angico, 135 - Nossa Senhora da Penha	0,40	CT=0
005	01/04/08	Rua Paulino Abdalla, 47 - Bosque	0,50	CT=0
006	02/04/08	Av. das Codornas, 593 - Idelmino	0,50	CT=0
007	02/04/08	Rua Raul José de Belém, 1626	0,50	CT=0
008	02/04/08	Rua Inhambus, 150 - Bosque	0,50	CT=0
009	02/04/08	Praça Waldomiro Barbosa, 232	0,50	CT=0
010	02/04/08	Rua Paulino Abdalla, 532 - Bosque	0,60	CT=0
011	03/04/08	Travessa Coromandel, 61 - Amorim	0,60	CT=0
012	03/04/08	Rua João Fernandes da Silva, 38 - Amorim	0,50	CT=0
013	03/04/08	Rua Carajás, 50 - Amorim	0,50	CT=0
014	03/04/08	Rua São Salvador, 888 - Amorim	0,50	CT=0
015	03/04/08	Rua Tamoios, 250 - Amorim	0,50	CT=0
016	04/04/08	Rua Modesto Borela, 267 - Flamboyants	0,50	CT=0
017	04/04/08	Rua Antônio Andrade Machado, 555	0,30	CT=0
018	04/04/08	Rua Dois, 510 - Milenium	0,30	CT=0
019	04/04/08	Rua Coronel José Ferreira Alves, 158	0,30	CT=0
020	04/04/08	Av. Minas Gerais, 220	0,30	CT=0
021	07/04/08	Rua Uruguaiana, 79	0,30	CT=0
022	07/04/08	Av. Mato Grosso, 1514	0,40	CT=0
023	07/04/08	Rua Solia Nader, 30	0,40	CT=0
024	07/04/08	Rua Joaquim Carvalho Soares, 225	0,50	CT=0
025	07/04/08	Rua Amapá, 422	0,40	CT=0
026	08/04/08	Rua Ana Batista, 130 - Vieno	0,60	CT=0
027	08/04/08	Rua José Nocera, 200 - Vieno	0,60	CT=0
028	08/04/08	Rua Ipês, 45 - São Sebastião	0,50	CT=0
029	08/04/08	Rua F, 85 - Goiás Parte Alta	0,50	CT=0
030	08/04/08	Rua dos Tamboris, 671 - São Sebastião	0,50	CT=0
031	09/04/08	Rua Quatro, 291 - Ouro Verde	0,50	CT=0
032	09/04/08	Rua Piauí, 06	0,50	CT=0
033	09/04/08	Rua H, 30 - Conjunto Alvorada	0,40	CT=0
034	09/04/08	Rua Paulino Abdalla, 273 - Bosque	0,50	CT=0
035	09/04/08	Rua Vereador Nicomedes Nunes, 80 - Bosque	0,90	CT=0

<b>NÚMERO EXAME</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS</b>	<b>CRL</b>	<b>N. M. P. / 100ml</b>
036	10/04/08	Rua Um, 41 - Conjunto Alan Kardec	0,50	CT=0
037	10/04/08	Av. das Palmeiras, 223 - São Sebastião	0,50	CT=0
038	10/04/08	Rua Natália Wolfgang, 59 - Industrial	0,50	CT=0
039	10/04/08	Av. Hugo Alessi, 299 - Industrial	0,50	CT=0
040	10/04/08	Rua Adolfo Carlos Carísio, 205 - Industrial	0,50	CT=0
041	11/04/08	Rua Sérgio Rodrigues Gimenes, - Sibipiruna	0,70	CT=0
042	11/04/08	Av. Jorge Calil Canut, 851 - Paineiras	0,40	CT=0
043	11/04/08	Rua Raul Campos, 225 - Sibipiruna	0,40	CT=0
044	11/04/08	Rua Professor José Rodrigues Oliveira, 20 - Paineiras	0,50	CT=0
045	11/04/08	Rua Professora Heloísa Cury, 60 - Paineiras	0,50	CT=0
046	14/04/08	Av. Minas Gerais, 1526	0,40	CT=0
047	14/04/08	Rua Gonçalves Dias, 42	0,50	CT=0
048	14/04/08	Rua Estrela do Sul, 140	0,40	CT=0
049	14/04/08	Rua José Carrijo, 434	0,50	CT=0
050	14/04/08	Rua Afonso Pena, 305	0,30	CT=0
051	15/04/08	Rua João Peixoto, 108	0,70	CT=0
052	15/04/08	Av. Coronel Teodolino Pereira de Araújo, 309	0,60	CT=0
053	15/04/08	Travessa Sete de Setembro, 59	0,40	CT=0
054	15/04/08	Rua Coronel Lindolfo Rodrigues da Cunha, 101	0,50	CT=0
055	15/04/08	Rua Quinca Mariano, 214	0,50	CT=0
056	16/04/08	Rua Sudário Rodrigues Gomes, - Goiás	0,60	CT=0
057	16/04/08	Av. Senador Melo Viana, 529	0,50	CT=0
058	16/04/08	Rua Dona Cesária, 619	0,50	CT=0
059	16/04/08	Av. Coronel Belchior de Godoy, 1745	0,50	CT=0
060	16/04/08	Rua José Vicente de Lima, 202 - Goiás	0,50	CT=0
061	17/04/08	Rua Luiz Schinoor, 142	0,30	CT=0
062	17/04/08	Rua Rodolfo Paixão, 916	0,50	CT=0
063	17/04/08	Rua Afonso Pena, 994	0,90	CT=0
064	17/04/08	Rua Dr. Alberto Moreira, 1003	0,60	CT=0
065	17/04/08	Rua Padre Lafaiete, 1200	0,50	CT=0
066	18/04/08	Travessa Belmont, 78	0,40	CT=0
067	18/04/08	Rua Antônio Lemos da Silva,	0,40	CT=0
068	18/04/08	Rua Jaime Gomes, 1036	0,50	CT=0
069	18/04/08	Rua Tamandaré, 164	0,50	CT=0
070	18/04/08	Rua Tertuliano Goulart, 70	0,50	CT=0
071	22/04/08	Rua Guará, 698	0,50	CT=0
072	22/04/08	Rua Israel Pinheiro, 253 - Brasília	0,50	CT=0
073	22/04/08	Rua Corumbá, 45 - Brasília	0,30	CT=0
074	22/04/08	Rua Tabocas, 477 - Maria Eugênia	0,50	CT=0
075	22/04/08	Rua Formosa, 75	0,50	CT=0
076	23/04/08	Av. Bahia, 71	0,50	CT=0
077	23/04/08	Rua Pedro Moreira, 650 - Santa Helena	0,50	CT=0
078	23/04/08	Rua João de Araújo, 330 - Santa Helena	0,50	CT=0
079	23/04/08	Rua Circular, 20 - Santa Helena	0,50	CT=0

<b>NÚMERO EXAME</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS</b>	<b>CRL</b>	<b>N. M. P. / 100ml</b>
080	23/04/08	Rua Aimorés, 280 - Santa Helena	0,50	CT=0
081	24/04/08	Rua Dois, 268 - Paraíso	0,50	CT=0
082	24/04/08	Rua Santa Rita, 165 - Paraíso	0,60	CT=0
083	24/04/08	Rua Tapajós, 100 - Paraíso	0,50	CT=0
084	24/04/08	Rua Marinha Alves da Rocha, 21 - Industrial	0,50	CT=0
085	24/04/08	Praça Augusto Diniz, 105	0,60	CT=0
086	25/04/08	Rua Sacramento, 370 - Jóquei Clube	0,70	CT=0
087	25/04/08	Rua Jordão, 317 - Santiago	0,60	CT=0
088	25/04/08	Rua Pires do Rio, 788 - Jóquei Clube	0,60	CT=0
089	25/04/08	Rua Palmeiras, 120 - Santiago	0,60	CT=0
090	25/04/08	Rua Cascalho Rico, 30 - Jóquei Clube	0,60	CT=0
091	28/04/08	Av. Minas Gerais, 499	0,50	CT=0
092	28/04/08	Rua Florestina, 128 - Miranda	0,50	CT=0
093	28/04/08	Rua Estácio de Sá, 1426 - Miranda	0,50	CT=0
094	28/04/08	Av. Mato Grosso, 1159	0,50	CT=0
095	28/04/08	Rua Moreira César, 352 - Miranda	0,50	CT=0
096	30/04/08	Rua Maurílio Pireti, 330 - Independência	0,50	CT=0
097	30/04/08	Rua João Rollo, 43 - Santa Terezinha	0,40	CT=0
098	30/04/08	Rua Joaquim Floriano Lemos, 20 - Independência	0,50	CT=0
099	30/04/08	Rua Cláudio Manoel, 1357	0,50	CT=0
100	30/04/08	Rua Floriano Peixoto, 1527	0,50	CT=0

**AMANHECE**

<b>NÚMERO EXAME</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS</b>	<b>CRL</b>	<b>N. M. P. / 100ml</b>
001	02/04/08	Rua Jerônimo Cateto, 165	0,50	CT=0
002	02/04/08	Praça Marciano Santos, 220	0,50	CT=0
003	02/04/08	Rua São João, 38	0,50	CT=0
004	02/04/08	Rua Coronel Filadelfo, 270	0,50	CT=0
005	09/04/08	Rua São João, 38	0,40	CT=0
006	09/04/08	Praça Marciano Santos, 220	0,40	CT=0
007	09/04/08	Rua Macaúbas, 80	0,40	CT=0
008	09/04/08	Rua Jerônimo Cateto, 65	0,40	CT=0
009	16/04/08	Rua Coronel Filadelfo, 165	0,50	CT=0
010	16/04/08	Rua Macaúbas, 80	0,50	CT=0
011	16/04/08	Rua Oswaldo Cruz, 136	0,50	CT=0
012	16/04/08	Rua Bías Fortes, 157	0,50	CT=0
013	23/04/08	Rua Diogo Veloso Naves, 299	0,50	CT=0
014	23/04/08	Rua do Comércio, 100	0,50	CT=0
015	23/04/08	Rua Macaúbas, 180	0,50	CT=0
016	23/04/08	Rua Taquaral, 80	0,50	CT=0
017	30/04/08	Rua Oswaldo Cruz, 139	0,40	CT=0
018	30/04/08	Rua Taquaral, 80	0,40	CT=0
019	30/04/08	Rua São João, 38	0,40	CT=0
020	30/04/08	Rua Coronel Filadelfo, 168	0,40	CT=0

**PIRACAÍBA**

<b>NÚMERO EXAME</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS</b>	<b>CRL</b>	<b>N. M. P. / 100ml</b>
001	03/04/08	Rua Pedro Borges, 116	0,20	CT=0
002	03/04/08	Rua Afonso Guimarães, 33	0,20	CT=0
003	03/04/08	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,20	CT=0
004	03/04/08	Rua Orozino Medeiros, 35	0,20	CT=0
005	09/04/08	Rua Afonso Guimarães, 33	0,50	CT=0
006	09/04/08	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,50	CT=0
007	09/04/08	Rua Pedro Borges, 116	0,50	CT=0
008	09/04/08	Rua Orozino Medeiros, 35	0,50	CT=0
009	15/04/08	Rua Pedro Borges, 116	1,00	CT=0
010	15/04/08	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	1,00	CT=0
011	15/04/08	Rua Orozino Medeiros, 35	1,00	CT=0
012	15/04/08	Rua Afonso Guimarães, 33	1,00	CT=0
013	21/04/08	Rua Pedro Borges, 305	0,80	CT=0
014	21/04/08	Rua Afonso Guimarães, 12	0,80	CT=0
015	21/04/08	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,80	CT=0
016	21/04/08	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,80	CT=0

**ARARAPIRA**

<b>NÚMERO EXAME</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS</b>	<b>CRL</b>	<b>N. M. P. / 100ml</b>
001	01/04/08	Rua Hermógenes Pereira, 300	0,40	CT=0
002	01/04/08	Rua Demerval Barbosa, 12	0,40	CT=0
003	10/04/08	Rua Demerval Barbosa, 12	0,30	CT=0
004	10/04/08	Rua Hermógenes Pereira, 74	0,30	CT=0
005	18/04/08	Rua Hermógenes Pereira, 74	0,40	CT=0
006	18/04/08	Rua Demerval Barbosa, 12	0,40	CT=0
007	21/04/08	Rua Hermógenes Pereira, 307	0,60	CT=0
008	21/04/08	Rua da Mangueira, 09	0,60	CT=0

**FLORESTINA**

<b>NÚMERO EXAME</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS</b>	<b>CRL</b>	<b>N. M. P. / 100ml</b>
001	03/04/08	Rua Antônio Caetano, 30	0,40	CT=0
002	03/04/08	Rua Manoel Caetano, 67	0,40	CT=0
003	10/04/08	Rua Antônio Caetano, 90	0,50	CT=0
004	10/04/08	Rua Manoel Caetano, 67	0,50	CT=0
005	17/04/08	Rua Antônio Caetano, 90	0,40	CT=0
006	17/04/08	Rua Manoel Caetano, 67	0,40	CT=0
007	23/04/08	Rua Manoel Caetano, 26	0,50	CT=0
008	23/04/08	Rua Antônio Caetano, 100	0,50	CT=0
009	30/04/08	Rua Manoel Caetano, 67	0,30	CT=0
010	30/04/08	Rua Antônio Caetano, 100	0,30	CT=0

**BARRACÃO**

<b>NÚMERO EXAME</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS</b>	<b>CRL</b>	<b>N. M. P. / 100ml</b>
001	03/04/08	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,40	CT=0
002	03/04/08	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,40	CT=0
003	09/04/08	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,40	CT=0
004	09/04/08	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,40	CT=0
005	15/04/08	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,40	CT=0
006	15/04/08	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,40	CT=0
007	21/04/08	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,40	CT=0
008	21/04/08	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,40	CT=0

As amostras examinadas em endereços locais apresentam a quantidade mínima necessária de cloro residual livre.

Essas amostras (em endereços locais) passam por rigorosos exames bacteriológicos, cujos exames atestam a boa qualidade microbiológica da água servida à população.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO – SAE, Araguari-MG, 05 de maio de 2.008.

**JOÃO EVANGELISTA**  
Superintendente

**MARLY RODRIGUES NEVES**  
Engenheira Química – CRQ 02301159  
Coord. Tratamento de Água e Esgoto