SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO

Av. Hugo Alessi, 50 – FONES: (0xx34) 3246-7900 / 3242-4064

LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Descrição da Amostra :	Poço Ouro Verde – Rua 04
Coletor :	Nilberto Quirino Zica
Data da Coleta :	09/07/08
Hora da Coleta :	08:40 hs
Hora da Entrada no Laboratório :	08:55 hs

Parâmetros	Unidade	VMP	Resultados Analíticos
Amônia	mg/l	1,5	-
Bário	mg/l	0,7	ND
Cloreto	mg/l	250	3,74
Cloro Residual Livre	ppm	2	0,50
Cobre Total	mg/l	2	0,68
Condutividade	µS	-	53,7 (T=21,8 ºC)
Cor	-	15	0
Cromo Total	mg/l	0,05	0,045
Dureza cálcio	mg/l	-	-
Dureza magnésio	mg/l	-	-
Dureza Total	mg/l	500	-
Ferro Total	mg/l	0,3	0,271
Gosto	-	-	Não objetável
Manganês Total	mg/l	0,1	-
Nitrato	mg/l	10	1,3
Nitrito	mg/l	1	0,0009
Odor	-	-	Não objetável
pH	-	6,0 - 9,5	5,74 (T=21,5 º C)
Sólidos Totais Dissolvidos	mg/l	1000	27 (T=21,8 º C)
Sulfato	mg/l	250	0,6
Sulfeto	mg/l	0,05	0,002
THM	mg/l	0,1	0,036
Turbidez	UT	5	1,76
Zinco Total	mg/l	5	-

Técnica Utilizada :	Conforme STANDARD METHODS EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER

Araguari, 16/07/2008

Marly Rodrigues Neves
Engenheira Química
CRQ 02301159- MG