

**RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ARAGUARI, AMANHECE, PIRACAÍBA, ARARAPIRA, FLORESTINA E BARRAÇÃO**

A Superintendência de Água e Esgoto – SAE, do Município de Araguari, através de seu Superintendente, com base na Lei Orgânica do Município de Araguari, em seu Art. 223, torna público os resultados das análises bacteriológicas da água servida à população, em amostras coletadas em (endereços locais), conforme relacionados a seguir:

**ARAGUARI**

<b>NÚMERO EXAME</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS</b>	<b>CRL</b>	<b>N. M. P. / 100ml</b>
001	01/09/08	Rua Paulino Abdalla, 277 - Bosque	0,30	CT=0
002	01/09/08	Rua Vereador Nicomedes Nunes, 270 - Bosque	0,30	CT=0
003	01/09/08	Rua Sete, 18 - Ouro Verde	0,20	CT=0
004	01/09/08	Rua Piauí, 06	0,20	CT=0
005	01/09/08	Rua B, 30 - Conjunto Alvorada	0,20	CT=0
006	02/09/08	Av. Minas Gerais, 120	0,30	CT=0
007	02/09/08	Rua Adalardo Cunha, 651	0,20	CT=0
008	02/09/08	Rua Dom Silvério, 218	0,40	CT=0
009	02/09/08	Rua Catalão, 530	0,50	CT=0
010	02/09/08	Rua Coronel José Ferreira Alves, 285	0,30	CT=0
011	03/09/08	Rua Lourdes Rodrigues da Cunha, 1110 - Novo Horizonte	0,20	CT=0
012	03/09/08	Rua Calimério Borges, 205 - Beatriz	0,20	CT=0
013	03/09/08	Rua Otacílio Pinto de Oliveira, 917 - Novo Horizonte	0,20	CT=0
014	03/09/08	Rua Aparecida Alamy, 121 - Novo Horizonte	0,20	CT=0
015	03/09/08	Rua Dois, 371 - Distrito Industrial	0,20	CT=0
016	04/09/08	Av. das Palmeiras, 223 - São Sebastião	0,40	CT=0
017	04/09/08	Rua Aroeira, 160 - São Sebastião	0,40	CT=0
018	04/09/08	Rua Dois, 38 - Conjunto Alan Kardec	0,50	CT=0
019	04/09/08	Rua Joaquim Ferreira Oliveira, 211 - Goiás Parte Alta	0,50	CT=0
020	04/09/08	Rua dos Oitis, 70 - Conjunto Mauá	0,30	CT=0
021	05/09/08	Rua Raul José de Belém, 1255	0,30	CT=0
022	05/09/08	Rua Iturama, 20 - Amorim	0,40	CT=0
023	05/09/08	Rua Alagoas, 166 - Idelmino	0,40	CT=0
024	05/09/08	Rua Paraguai, 09 - Bosque	0,30	CT=0
025	05/09/08	Rua Rouxinóis, 80 - Bosque	0,60	CT=0
026	08/09/08	Rua Professor José Rodrigues de Oliveira, 20 - Paineiras	0,40	CT=0
027	08/09/08	Terminal Rodoviário - Torneira do Jardim	0,30	CT=0
028	08/09/08	Rua Professora Heloísa Cury, 60 - Paineiras	0,50	CT=0
029	08/09/08	Rua Professor Walter Fernandes, 365 - Sibipiruna	0,30	CT=0
030	08/09/08	Rua Geraldo Mendes, 10 - Sibipiruna	0,90	CT=0
031	09/09/08	Rua José Luiz França, 811 - Vieno	0,20	CT=0
032	09/09/08	Rua Marieta Vieira de Queiroz, 90 - Vieno	0,20	CT=0
033	09/09/08	Rua Padre Gusmão, 73 - Paraíso	0,20	CT=0
034	09/09/08	Rua Santa Rita, 165 - Paraíso	0,40	CT=0
035	09/09/08	Rua Um, 321 - Paraíso	0,20	CT=0

<b>NÚMERO EXAME</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS</b>	<b>CRL</b>	<b>N. M. P. / 100ml</b>
036	10/09/08	Rua Coromandel, 1030 - Amorim	1,00	CT=0
037	10/09/08	Rua Cornélia Josefa da Cunha, 317 - Amorim	0,40	CT=0
038	10/09/08	Rua Tamoios, 850 - Amorim	0,30	CT=0
039	10/09/08	Rua Abolição, 30 - Amorim	0,50	CT=0
040	10/09/08	Rua Argentina, 373 - Bosque	0,70	CT=0
041	11/09/08	Av. Porto Alegre, 877	0,80	CT=0
042	11/09/08	Rua Agmon Mendes Vieira, 310 - Flamboyants	0,30	CT=0
043	11/09/08	Rua Horizonte, 131 - Santa Helena	0,30	CT=0
044	11/09/08	Av. Minas Gerais, 3419	0,50	CT=0
045	11/09/08	Rua Santa Helena, 49	0,40	CT=0
046	12/09/08	Rua Riachuelo, 50 - Aeroporto	0,20	CT=0
047	12/09/08	Rua Custódio Guimarães, 343 - Aeroporto Sul	0,20	CT=0
048	12/09/08	Av. Jardim Botânico, 318 - Santa Helena	0,30	CT=0
049	12/09/08	Rua Geraneo, 38 - Santa Helena	0,20	CT=0
050	12/09/08	Rua dos Lírios, 144 - Santa Helena	0,30	CT=0
051	15/09/08	Praça Padre Eloi, 26 - Jardim Regina	0,20	CT=0
052	15/09/08	Tv. Umbelina Santos Lima, 26 - Bosque	1,00	CT=0
053	15/09/08	Rua Mauro Cunha, 278 - Bosque	0,70	CT=0
054	15/09/08	Rua José Carrijo, 155	1,00	CT=0
055	15/09/08	Rua Felício dos Santos, 200	0,80	CT=0
056	16/09/08	Rua Coronel Póvoa, 75	0,30	CT=0
057	16/09/08	Rua Uberaba, 392	0,20	CT=0
058	16/09/08	Rua Dr. Alberto Moreira, 199	0,30	CT=0
059	16/09/08	Rua Jaime Gomes, 1036	0,20	CT=0
060	16/09/08	Rua Rodolfo Paixão, 169	0,50	CT=0
061	17/09/08	Rua Rio Grande do Sul, 515 - Santa Terezinha	0,20	CT=0
062	17/09/08	Rua Florestina, 175 - Santa Terezinha	0,50	CT=0
063	17/09/08	Rua Oito de Maio, 99 - Santa Terezinha	0,20	CT=0
064	17/09/08	Rua das Araras, 345	0,50	CT=0
065	17/09/08	Rua Floriano Peixoto, 1325	0,20	CT=0
066	18/09/08	Rua Luiz Carlos, 97 - Santiago	0,70	CT=0
067	18/09/08	Rua Pires do Rio, 1046 - Jóquei Clube	0,20	CT=0
068	18/09/08	Praça Sérgio Pacheco, 10	0,70	CT=0
069	18/09/08	Rua Monte Carmelo, 430 - Jóquei Clube	0,80	CT=0
070	18/09/08	Rua Sacramento, 370 - Jóquei Clube	0,70	CT=0
071	19/09/08	Rua José Vicente de Lima, 588 - Goiás	0,30	CT=0
072	19/09/08	Rua Osiris Paranhos, 140 - Goiás	0,90	CT=0
073	19/09/08	Rua Luiz Otávio de Faria, 179 - Goiás	0,40	CT=0
074	19/09/08	Rua dos Tatus, 14 - Goiás	1,00	CT=0
075	22/09/08	Rua dos Expedicionários, 233	0,60	CT=0
076	22/09/08	Rua Rio Branco, 10	0,70	CT=0
077	22/09/08	Rua Coronel Lindolfo Rodrigues da Cunha, 115	0,70	CT=0
078	22/09/08	Tv. Sete de Setembro, 59	0,70	CT=0
079	23/09/08	Rua José Joaquim de Souza, 601	0,20	CT=0

<b>NÚMERO EXAME</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS</b>	<b>CRL</b>	<b>N. M. P. / 100ml</b>
080	23/09/08	Rua Tabocas, 477 - Maria Eugênia	0,30	CT=0
081	23/09/08	Rua Cristalina, 325 - Maria Eugênia	0,50	CT=0
082	23/09/08	Rua Tocantins, 510 - Brasília	0,50	CT=0
083	24/09/08	Rua Maurílio Pireti, 330 - Independência	0,60	CT=0
084	24/09/08	Rua Dezesete, 577 - Independência	0,20	CT=0
085	24/09/08	Rua Estados Unidos, 771 - Independência	0,50	CT=0
086	24/09/08	Rua Ventania, 646 - Independência	0,60	CT=0
087	25/09/08	Rua Manoel Martins de Carvalho, 102 - Industrial	0,30	CT=0
088	25/09/08	Av. Hugo Alessi, 299 - Industrial	0,20	CT=0
089	25/09/08	Rua Dinorá Pacca, 120 - Industrial	0,40	CT=0
090	25/09/08	Rua Adolfo Carlos Carísio, 206 - Industrial	0,30	CT=0
091	26/09/08	Rua Daniel Xavier, 36	0,20	CT=0
092	26/09/08	Praça Farid Nader, 79	0,40	CT=0
093	26/09/08	Av. Coronel Teodolino Pereira de Araújo, 711	0,20	CT=0
094	26/09/08	Rua Afonso Pena, 974	0,40	CT=0
095	29/09/08	Rua Bias Fortes, 300	0,30	CT=0
096	29/09/08	Rua Hermes da Fonseca, 949	0,50	CT=0
097	29/09/08	Av. Coronel Belchior de Godoy, 719	0,50	CT=0
098	30/09/08	Hospital Santa Catarina	0,70	CT=0
099	30/09/08	Rua Joaquim Modesto, 131	0,80	CT=0
100	30/09/08	Rua Brasil Accioly, 366	0,60	CT=0

**AMANHECE**

<b>NÚMERO EXAME</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS</b>	<b>CRL</b>	<b>N. M. P. / 100ml</b>
001	04/09/08	Rua Oswaldo Cruz, 116	0,40	CT=0
002	04/09/08	Rua Diogo Veloso Naves, 299	0,30	CT=0
003	04/09/08	Rua Coronel Filadelfo, 640	0,30	CT=0
004	04/09/08	Posto Policial	0,40	CT=0
005	10/09/08	Rua Coronel Filadelfo, 365	0,50	CT=0
006	10/09/08	Praça Marciano Santos, 300	0,50	CT=0
007	10/09/08	Rua Padre Matheus, 410	0,50	CT=0
008	10/09/08	Rua São João, 33	0,50	CT=0
009	18/09/08	Rua Coronel Filadelfo, 640	0,20	CT=0
010	18/09/08	Rua Diogo Veloso Naves, 299	0,20	CT=0
011	18/09/08	Rua Oswaldo Cruz, 116	0,20	CT=0
012	18/09/08	Posto Policial	0,20	CT=0
013	24/09/08	Rua Oswaldo Cruz, 116	0,20	CT=0
014	24/09/08	Rua Coronel Filadelfo, 640	0,20	CT=0
015	24/09/08	Rua Diogo Veloso Naves, 299	0,20	CT=0
016	24/09/08	Posto Policial	0,20	CT=0

**PIRACAÍBA**

<b>NÚMERO EXAME</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS</b>	<b>CRL</b>	<b>N. M. P. / 100ml</b>
001	03/09/08	Rua Pedro Borges, 116	0,50	CT=0
002	03/09/08	Rua Orozino Medeiros, 35	0,60	CT=0
003	03/09/08	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,60	CT=0
004	03/09/08	Rua Afonso Guimarães, 33	0,60	CT=0
005	11/09/08	Rua Orozino Medeiros, 35	0,30	CT=0
006	11/09/08	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,30	CT=0
007	11/09/08	Rua Afonso Guimarães, 33	0,30	CT=0
008	11/09/08	Rua Pedro Borges, 116	0,30	CT=0
009	19/09/08	Rua Pedro Borges, 116	0,50	CT=0
010	19/09/08	Rua Afonso Guimarães, 33	0,50	CT=0
011	19/09/08	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,50	CT=0
012	19/09/08	Rua Orozino Medeiros, 35	0,50	CT=0
013	24/09/08	Rua Orozino Medeiros, 35	0,40	CT=0
014	24/09/08	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,50	CT=0
015	24/09/08	Rua Pedro Borges, 116	0,40	CT=0
016	24/09/08	Rua Afonso Guimarães, 33	0,40	CT=0

**ARARAPIRA**

<b>NÚMERO EXAME</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS</b>	<b>CRL</b>	<b>N. M. P. / 100ml</b>
001	03/09/08	Rua Demerval Barbosa, 12	0,40	CT=0
002	03/09/08	Rua Hermógenes Pereira, 74	0,40	CT=0
003	12/09/08	Rua Hermógenes Pereira, 307	0,40	CT=0
004	12/09/08	Rua da Mangueira, 09	0,40	CT=0
005	19/09/08	Rua Demerval Barbosa, 12	0,50	CT=0
006	19/09/08	Rua Hermógenes Pereira, 74	0,50	CT=0
007	24/09/08	Rua Demerval Barbosa, 12	0,50	CT=0
008	24/09/08	Rua Hermógenes Pereira, 74	0,50	CT=0

**FLORESTINA**

<b>NÚMERO EXAME</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS</b>	<b>CRL</b>	<b>N. M. P. / 100ml</b>
001	04/09/08	Rua Antônio Caetano, 90	0,30	CT=0
002	04/09/08	Rua Manoel Caetano, 67	0,30	CT=0
003	12/09/08	Rua Antônio Caetano, 90	0,25	CT=0
004	12/09/08	Rua Manoel Caetano, 65	0,30	CT=0
005	18/09/08	Rua Manoel Caetano, 67	0,50	CT=0
006	18/09/08	Rua Antônio Caetano, 100	0,50	CT=0
007	24/09/08	Rua Manoel Caetano, 67	0,30	CT=0
008	24/09/08	Rua Antônio Caetano, 155	0,30	CT=0

**BARRACÃO**

<b>NÚMERO EXAME</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS</b>	<b>CRL</b>	<b>N. M. P. / 100ml</b>
001	03/09/08	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,50	CT=0
002	03/09/08	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,80	CT=0
003	11/09/08	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,20	CT=0
004	11/09/08	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,20	CT=0
005	19/09/08	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,40	CT=0
006	19/09/08	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,40	CT=0
007	24/09/08	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,20	CT=0
008	24/09/08	Rua Cláudio Guimarães, 40	0,20	CT=0

As amostras examinadas em endereços locais apresentam a quantidade mínima necessária de cloro residual livre.

Essas amostras (em endereços locais) passam por rigorosos exames bacteriológicos, cujos exames atestam a boa qualidade microbiológica da água servida à população.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO – SAE, Araguari-MG, 09 de outubro de 2.008.

**JOÃO EVANGELISTA**  
Superintendente

**MARLY RODRIGUES NEVES**  
Engenheira Química – CRQ 02301159  
Coord. Tratamento de Água e Esgoto